

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **28548.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **83441**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	06.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 6100	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12		
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1276
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср= 0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.01.2022	24,00	*	112,48	101,62	10,86	90,80	58,42	32,38					116,56	103,25	13,31							4,29	
24.01.2022	24,00	*	136,89	130,52	6,37	90,50	62,21	28,29					141,82	132,89	8,93							4,28	
25.01.2022	24,00	*	139,45	133,42	6,03	89,86	62,49	27,37					144,41	135,86	8,55							4,21	
26.01.2022	24,00	*	136,64	130,07	6,57	90,73	62,26	28,47					141,59	132,43	9,16							4,31	
27.01.2022	24,00	*	137,36	131,61	5,75	90,99	62,71	28,28					142,35	134,03	8,32							4,26	
28.01.2022	24,00	*	138,51	132,42	6,09	90,81	62,96	27,85					143,53	134,88	8,65							4,25	
29.01.2022	24,00	*	137,85	131,18	6,67	90,00	62,38	27,62					142,77	133,56	9,21							4,23	
30.01.2022	24,00	*	138,56	131,39	7,17	90,38	62,63	27,75					143,54	133,80	9,74							4,31	
31.01.2022	24,00	*	138,38	132,30	6,08	91,01	63,23	27,78					143,41	134,77	8,64							4,24	
01.02.2022	24,00	*	137,17	131,26	5,91	90,68	62,82	27,86					142,13	133,68	8,45							4,20	
02.02.2022	24,00	*	136,44	130,74	5,70	90,33	62,44	27,89					141,34	133,13	8,21							4,17	
03.02.2022	24,00	*	135,64	129,01	6,63	91,05	62,27	28,78					140,58	131,35	9,23							4,33	
04.02.2022	24,00	*	133,39	126,15	7,24	91,66	61,69	29,97					138,31	128,40	9,91							4,46	
05.02.2022	24,00	*	135,45	128,28	7,17	90,19	61,47	28,72					140,30	130,55	9,75							4,34	
06.02.2022	24,00	*	137,11	129,62	7,49	90,88	62,64	28,24					142,09	132,00	10,09							4,35	
07.02.2022	24,00	*	99,23	92,17	7,06	89,50	58,53	30,97					102,74	93,67	9,07							3,50	
08.02.2022	24,00	*	71,38	64,14	7,24	86,79	49,00	37,79					73,76	64,88	8,88							3,06	
09.02.2022																							
10.02.2022																							
11.02.2022																							
12.02.2022																							
13.02.2022																							
14.02.2022																							
15.02.2022																							
16.02.2022																							
17.02.2022																							
18.02.2022																							
19.02.2022																							
20.02.2022																							
21.02.2022																							
22.02.2022																							
Среднее	24,00		129,53	122,70	6,83	90,36	61,19	29,18					134,19	124,89	9,30							4,16	
Итого	408,00		2201,93	2085,90	116,03								2281,23	2123,13	158,10							70,79	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **336 час** **58,24 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **336 час** **130,2 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,26 °C** **0,06 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **128,97 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 28.02.2022 14:10 GMT+03:00
 Представитель Тед: 45155-1548-4c5b-8111-0b74ddd22a06



Идентификатор документа fdf45155-1548-4c3b-8ff1-0b74ddd22a06



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.02.2022 14:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.02.2022 14:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа