

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Шелгунова ул, д. 6, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9103.038.1

Строит.адрес: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЭ: 28509

Схема подключения: 2-х трубная схема

график: 150/70

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--------|
| Установленные приборы: | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: 03.08.2025 | | Режим (схема): | |
| Вычислитель: | БКТ-7 № 204763 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | | |
| Обратный трубопровод (M2) | | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | | |
| Подающий ГВС (M3) | | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | ПРЭМ-20-C1 | 0,048 | 12 | КТСП-Н | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв) | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот.= | 0,209 | Qвент.= | 0 | Qтех.гв.= | 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.= | 0 | Qтех.гвс.ср | 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Gот.= | 62,7 | Gвент.= | 0 | Gтех.гв.= | 0 |
| | | | | Gтех.= | 0 | Gгвс.= | 0,1285 |
| | | | | | | Gгвс.ср= | 0,0584 |
| | | | | | | Gгвс.= | 23,36 |
| | | | | | | Gгвс.м= | |

| Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------|--------|---------|---------|------------|---------|-------|-------|---------|---------|--------|
| Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
| Дата | Ти | HC | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.01.2022 | 24,00 | | 184,75 | 174,69 | 10,06 | 90,75 | 70,54 | 20,21 | | | 103,88 | 91,60 | 12,28 | 107,66 | 94,38 | 13,28 | | 90,88 | 82,52 | | | 4,45 |
| 24.01.2022 | 24,00 | | 190,41 | 182,32 | 8,09 | 90,30 | 70,97 | 19,33 | | | 106,26 | 95,74 | 10,52 | 110,08 | 98,64 | 11,44 | | 90,44 | 82,52 | | | 4,29 |
| 25.01.2022 | 24,00 | | 193,09 | 184,96 | 8,13 | 89,98 | 71,06 | 18,92 | | | 107,63 | 97,11 | 10,52 | 111,49 | 100,07 | 11,42 | | 90,12 | 82,35 | | | 4,23 |
| 26.01.2022 | 24,00 | | 189,06 | 180,21 | 8,85 | 90,69 | 71,01 | 19,68 | | | 105,54 | 94,62 | 10,92 | 109,35 | 97,50 | 11,85 | | 90,82 | 82,75 | | | 4,39 |
| 27.01.2022 | 24,00 | | 190,27 | 181,76 | 8,51 | 90,90 | 71,31 | 19,59 | | | 105,90 | 95,44 | 10,46 | 109,78 | 98,35 | 11,43 | | 91,02 | 82,92 | | | 4,32 |
| 28.01.2022 | 24,00 | | 192,70 | 184,08 | 8,62 | 90,83 | 71,61 | 19,22 | | | 107,33 | 96,63 | 10,70 | 111,26 | 99,59 | 11,67 | | 90,96 | 83,05 | | | 4,32 |
| 29.01.2022 | 23,00 | * | 183,19 | 174,89 | 8,30 | 89,86 | 70,80 | 19,06 | | | 101,97 | 91,79 | 10,18 | 105,61 | 94,56 | 11,05 | | 89,99 | 82,17 | | | 4,10 |
| 30.01.2022 | 24,00 | | 191,11 | 182,68 | 8,43 | 90,39 | 71,29 | 19,11 | | | 106,35 | 95,82 | 10,53 | 110,20 | 98,77 | 11,43 | | 90,53 | 82,73 | | | 4,25 |
| 31.01.2022 | 24,00 | | 191,78 | 183,08 | 8,70 | 90,87 | 71,59 | 19,29 | | | 106,73 | 96,12 | 10,61 | 110,59 | 99,08 | 11,51 | | 91,01 | 83,15 | | | 4,32 |
| 01.02.2022 | 24,00 | | 190,58 | 181,87 | 8,71 | 90,66 | 71,33 | 19,33 | | | 106,15 | 95,49 | 10,66 | 110,00 | 98,40 | 11,60 | | 90,79 | 82,90 | | | 4,32 |
| 02.02.2022 | 24,00 | | 188,22 | 178,44 | 9,78 | 90,35 | 70,80 | 19,55 | | | 105,40 | 93,62 | 11,78 | 109,19 | 96,47 | 12,72 | | 90,49 | 82,45 | | | 4,39 |
| 03.02.2022 | 24,00 | | 186,46 | 178,30 | 8,16 | 91,09 | 71,14 | 19,95 | | | 103,91 | 93,66 | 10,25 | 107,72 | 96,58 | 11,14 | | 91,22 | 82,96 | | | 4,31 |
| 04.02.2022 | 24,00 | | 183,20 | 175,34 | 7,86 | 91,64 | 70,84 | 20,80 | | | 101,93 | 92,10 | 9,83 | 105,69 | 94,94 | 10,75 | | 91,77 | 83,08 | | | 4,38 |
| 05.02.2022 | 24,00 | | 186,30 | 178,34 | 7,96 | 90,14 | 70,25 | 19,89 | | | 103,65 | 93,65 | 10,00 | 107,36 | 96,45 | 10,91 | | 90,27 | 81,99 | | | 4,27 |
| 06.02.2022 | 24,00 | | 189,36 | 181,23 | 8,13 | 90,76 | 71,24 | 19,52 | | | 105,51 | 95,14 | 10,37 | 109,35 | 98,02 | 11,33 | | 90,90 | 82,78 | | | 4,27 |
| 07.02.2022 | 24,00 | | 196,70 | 187,58 | 9,12 | 89,28 | 71,11 | 18,17 | | | 109,90 | 98,35 | 11,55 | 113,76 | 101,33 | 12,43 | | 89,42 | 82,01 | | | 4,24 |
| 08.02.2022 | 24,00 | | 195,01 | 186,26 | 8,75 | 86,77 | 69,30 | 17,47 | | | 108,60 | 97,78 | 10,82 | 112,24 | 100,58 | 11,66 | | 86,91 | 79,79 | | | 4,04 |
| 09.02.2022 | 24,00 | | 193,54 | 184,18 | 9,36 | 85,10 | 67,99 | 17,11 | | | 107,94 | 96,73 | 11,21 | 111,42 | 99,39 | 12,03 | | 85,24 | 78,23 | | | 3,94 |
| 10.02.2022 | 24,00 | * | 156,95 | 148,08 | 8,87 | 75,70 | 61,63 | 14,07 | | | 88,02 | 77,75 | 10,27 | 90,79 | 79,85 | 10,94 | | 76,32 | 70,00 | | | 3,31 |
| 11.02.2022 | 24,00 | | 150,56 | 138,19 | 12,37 | 83,16 | 61,10 | 22,06 | | | 61,85 | 52,91 | 8,94 | 63,77 | 54,24 | 9,53 | | 79,57 | 66,12 | | | 3,83 |
| 12.02.2022 | 24,00 | | 116,16 | 105,86 | 10,30 | 84,23 | 56,26 | 27,97 | | | 23,58 | 15,99 | 7,59 | 24,32 | 16,23 | 8,09 | | 84,13 | 58,22 | | | 3,82 |
| 13.02.2022 | 24,00 | | 133,41 | 121,94 | 11,47 | 84,64 | 59,38 | 25,26 | | | 43,11 | 33,20 | 9,91 | 44,55 | 33,90 | 10,65 | | 84,69 | 65,54 | | | 4,03 |
| 14.02.2022 | 24,00 | | 115,66 | 107,81 | 7,85 | 82,78 | 55,22 | 27,56 | | | 52,69 | 46,66 | 6,03 | 54,24 | 47,75 | 6,49 | | 69,11 | 62,32 | | | 2,96 |
| 15.02.2022 | 24,00 | * | 101,89 | 91,44 | 10,45 | 81,06 | 46,31 | 34,75 | | | 50,59 | 44,21 | 6,38 | 52,09 | 45,25 | 6,84 | | 55,63 | 51,27 | | | 2,70 |
| 16.02.2022 | 24,00 | | 200,49 | 191,03 | 9,46 | 81,22 | 65,36 | 15,86 | | | 110,24 | 99,44 | 10,80 | 113,53 | 102,01 | 11,52 | | 81,35 | 74,80 | | | 3,81 |
| 17.02.2022 | 24,00 | | 202,04 | 191,50 | 10,54 | 79,87 | 64,49 | 15,38 | | | 112,39 | 100,34 | 12,05 | 115,65 | 102,83 | 12,82 | | 80,00 | 73,73 | | | 3,81 |
| 18.02.2022 | 24,00 | | 196,97 | 186,91 | 10,06 | 79,75 | 64,36 | 15,39 | | | 110,06 | 98,27 | 11,79 | 113,22 | 100,67 | 12,55 | | 79,88 | 73,65 | | | 3,68 |
| 19.02.2022 | 23,00 | * | 191,75 | 181,55 | 10,20 | 80,33 | 64,96 | 15,37 | | | 107,57 | 95,54 | 12,03 | 110,70 | 97,93 | 12,77 | | 80,47 | 74,36 | | | 3,65 |
| 20.02.2022 | 24,00 | | 198,80 | 188,43 | 10,37 | 80,83 | 64,93 | 15,90 | | | 111,38 | 99,30 | 12,08 | 114,68 | 101,82 | 12,86 | | 80,96 | 74,55 | | | 3,85 |
| 21.02.2022 | 24,00 | | 197,67 | 187,88 | 9,79 | 80,16 | 64,47 | 15,68 | | | 110,83 | 99,17 | 11,66 | 114,04 | 101,64 | 12,40 | | 80,29 | 73,92 | | | 3,74 |
| 22.02.2022 | 24,00 | | 199,32 | 190,20 | 9,12 | 79,58 | 64,39 | 15,19 | | | 111,80 | 100,75 | 11,05 | 114,98 | 103,24 | 11,74 | | 79,71 | 73,56 | | | 3,66 |
| Среднее | 23,94 | | 180,40 | 171,14 | 9,26 | 86,25 | 66,68 | 19,57 | | | 96,99 | 86,52 | 10,47 | 100,25 | 88,96 | 11,28 | | 85,00 | 76,53 | | | 4,00 |
| Итого | 742,00 | | 5577,40 | 5291,03 | 286,37 | | | | | | 2998,69 | 2674,92 | 323,77 | 3099,31 | 2750,46 | 348,85 | | | | | | 123,68 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 2 час 0,34 Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 2 час 0,94 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: _____ / _____

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C 0,07 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 123,95 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Передан через Диадок 28.02.2022 14:10 GMT+03:00

Представитель теплоснабжающей организации a3451c15-349c-4ae3-ae4a-ec09111de57

Страница 1 из 2

Идентификатор документа a3451cf5-349c-4ae3-ae4a-ec0f9111de57

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADB9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.02.2022 14:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.02.2022 14:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |

