

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2022 по 22.02.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.36, КОРП.1[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-941.10
 Номер прибора: 68366
 Схема измерения: СИ-1

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.01.2022 | | 24 | 263.305 | 73.7 | | 262.979 | 49.5 | | 24.3 | 0.327 | 6.402 | |
| 24.01.2022 | | 24 | 249.565 | 71.5 | | 249.066 | 47.8 | | 23.8 | 0.515 | 5.954 | |
| 25.01.2022 | | 24 | 225.663 | 71.7 | | 225.267 | 46.8 | | 24.9 | 0.397 | 5.639 | |
| 26.01.2022 | | 24 | 261.548 | 72.5 | | 261.211 | 48.8 | | 23.7 | 0.338 | 6.213 | |
| 27.01.2022 | | 24 | 262.568 | 72.3 | | 262.209 | 48.7 | | 23.6 | 0.359 | 6.216 | |
| 28.01.2022 | | 24 | 242.911 | 71.4 | | 242.429 | 47.6 | | 23.8 | 0.482 | 5.815 | |
| 29.01.2022 | | 24 | 256.294 | 71 | | 255.723 | 47.9 | | 23 | 0.571 | 5.926 | |
| 30.01.2022 | | 24 | 257.785 | 70.6 | | 257.407 | 47.9 | | 22.6 | 0.377 | 5.856 | |
| 31.01.2022 | | 24 | 252.908 | 70.6 | | 252.544 | 47.7 | | 22.8 | 0.372 | 5.79 | |
| 01.02.2022 | | 24 | 266.19 | 70.7 | | 265.676 | 48.3 | | 22.3 | 0.516 | 5.97 | |
| 02.02.2022 | | 24 | 242.117 | 73.2 | | 241.821 | 48.5 | | 24.7 | 0.312 | 6.005 | |
| 03.02.2022 | | 24 | 251.032 | 75.6 | | 250.803 | 49.9 | | 25.7 | 0.246 | 6.469 | |
| 04.02.2022 | | 24 | 266.805 | 77.1 | | 266.188 | 51 | | 26.1 | 0.617 | 7.002 | |
| 05.02.2022 | | 24 | 265.074 | 76.4 | | 264.436 | 50.6 | | 25.8 | 0.638 | 6.868 | |
| 06.02.2022 | | 24 | 259.266 | 70.3 | | 258.704 | 47.7 | | 22.6 | 0.562 | 5.887 | |
| 07.02.2022 | | 24 | 232.252 | 67.7 | | 232.008 | 45.4 | | 22.3 | 0.258 | 5.184 | |
| 08.02.2022 | | 24 | 230.418 | 67.6 | | 229.728 | 45.4 | | 22.2 | 0.69 | 5.14 | |
| 09.02.2022 | | 24 | 243.737 | 67.7 | | 243.32 | 46.1 | | 21.6 | 0.416 | 5.286 | |
| 10.02.2022 | | 24 | 224.647 | 67.5 | | 224.136 | 45.2 | | 22.3 | 0.511 | 5.032 | |
| 11.02.2022 | | 24 | 218.964 | 68.4 | | 218.78 | 45.3 | | 23.1 | 0.209 | 5.07 | |
| 12.02.2022 | | 24 | 253.037 | 68.8 | | 252.705 | 46.9 | | 21.9 | 0.361 | 5.546 | |
| 13.02.2022 | | 24 | 248.084 | 65.8 | | 247.561 | 45.3 | | 20.5 | 0.523 | 5.102 | |
| 14.02.2022 | | 24 | 245.193 | 65.8 | | 245.019 | 45.3 | | 20.5 | 0.204 | 5.023 | |
| 15.02.2022 | | 24 | 220.94 | 65.7 | | 220.619 | 44.3 | | 21.4 | 0.337 | 4.748 | |
| 16.02.2022 | | 24 | 217.187 | 65.7 | | 216.792 | 44.2 | | 21.5 | 0.397 | 4.687 | |
| 17.02.2022 | | 24 | 243.454 | 65.7 | | 242.953 | 45.7 | | 20.1 | 0.501 | 4.905 | |
| 18.02.2022 | | 24 | 244.299 | 65.7 | | 243.923 | 45.7 | | 19.9 | 0.376 | 4.884 | |
| 19.02.2022 | | 24 | 221.621 | 66.5 | | 221.125 | 45.2 | | 21.2 | 0.496 | 4.726 | |
| 20.02.2022 | | 24 | 236.884 | 67.5 | | 236.335 | 46.3 | | 21.2 | 0.549 | 5.051 | |
| 21.02.2022 | | 24 | 215.447 | 67.4 | | 215.182 | 45.5 | | 22 | 0.272 | 4.749 | |
| 22.02.2022 | | 24 | 194.712 | 68.4 | | 193.986 | 44.6 | | 23.7 | 0.745 | 4.654 | |
| Среднее | | | 242.384 | 69.7 | | 241.956 | 46.9 | | 22.7 | 0.435 | | |
| Итого | | 744 | 7513.904 | | | 7500.636 | | | | 13.474 | 171.8 | |
| Досчёт | | | 1454.304 | | | 1451.736 | | | | 2.608 | 33.252 | |
| Снятие | | | -2091.606 | | | -2086.324 | | | | -5.376 | -55.935 | |
| Сумма | | | 6876.601 | | | 6866.047 | | | | 10.707 | 149.117 | |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.03.01 17:20:45

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____