Абонент: ЖКС №2

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2022

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 79 / СЦО
Договор: 9246.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО

Обслуживающая организация:
Строит.Адрес: Бабушкина 79
Код УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 79_СЦО_январь_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2204
Режим (схема):
график: 150\\70

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | | | | Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: Питерфлс | Gmin= 0.04 | Gmax= 6 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: Питерфлс | Gmin= 0.04 | Gmax= 6 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Txв, гр.С= 0.8

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2021 - 23.01.2022

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1, т | М2, т | dM, т | Т1, С | Т2, С | dT, С | Р1 гк/см2 | Р2 гк/см2 | Qотопл Гкал | М3, т | М4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | Т3, С | Т4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.12.2021 | 24,00 | - | 69,77 | 70,55 | -0,78 | 87,16 | 55,85 | 31,31 | 6,08 | 4,74 | 2,14 | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 24.12.2021 | 24,00 | - | 69,75 | 70,52 | -0,77 | 87,47 | 56,56 | 30,92 | 6,04 | 4,69 | 2,12 | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 25.12.2021 | 24,00 | - | 68,21 | 68,97 | -0,76 | 87,45 | 55,80 | 31,66 | 6,05 | 4,77 | 2,12 | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 26.12.2021 | 24,00 | - | 67,40 | 68,16 | -0,76 | 87,43 | 54,97 | 32,46 | 6,03 | 4,80 | 2,15 | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 27.12.2021 | 24,00 | - | 68,89 | 69,66 | -0,77 | 87,31 | 55,21 | 32,10 | 6,12 | 4,82 | 2,17 | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 28.12.2021 | 24,00 | - | 67,73 | 68,50 | -0,76 | 87,25 | 54,77 | 32,48 | 6,03 | 4,78 | 2,16 | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 29.12.2021 | 24,00 | - | 68,85 | 69,61 | -0,76 | 87,11 | 55,44 | 31,67 | 6,06 | 4,75 | 2,14 | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 30.12.2021 | 24,00 | - | 68,08 | 68,84 | -0,76 | 87,14 | 55,31 | 31,84 | 6,04 | 4,77 | 2,13 | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 31.12.2021 | 24,00 | - | 70,21 | 70,98 | -0,77 | 87,37 | 56,37 | 31,00 | 6,08 | 4,72 | 2,14 | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 01.01.2022 | 24,00 | - | 70,04 | 70,80 | -0,77 | 87,49 | 56,82 | 30,67 | 6,11 | 4,74 | 2,11 | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 02.01.2022 | 24,00 | - | 68,81 | 69,57 | -0,76 | 87,22 | 56,13 | 31,09 | 6,07 | 4,77 | 2,10 | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 03.01.2022 | 24,00 | - | 68,86 | 69,62 | -0,76 | 87,04 | 56,06 | 30,99 | 6,05 | 4,75 | 2,09 | | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 04.01.2022 | 24,00 | - | 69,69 | 70,45 | -0,76 | 87,21 | 56,31 | 30,90 | 6,07 | 4,73 | 2,11 | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 05.01.2022 | 24,00 | - | 71,44 | 72,20 | -0,76 | 87,67 | 57,70 | 29,97 | 6,06 | 4,63 | 2,10 | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 06.01.2022 | 24,00 | - | 71,36 | 72,12 | -0,76 | 87,06 | 57,69 | 29,37 | 6,06 | 4,63 | 2,06 | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 07.01.2022 | 24,00 | - | 68,37 | 69,11 | -0,74 | 86,85 | 56,18 | 30,68 | 6,03 | 4,75 | 2,06 | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 08.01.2022 | 24,00 | - | 68,25 | 69,01 | -0,75 | 87,39 | 55,71 | 31,68 | 6,08 | 4,81 | 2,12 | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 09.01.2022 | 24,00 | - | 69,79 | 70,56 | -0,77 | 88,29 | 56,76 | 31,53 | 6,09 | 4,74 | 2,16 | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 10.01.2022 | 24,00 | - | 67,43 | 68,17 | -0,74 | 88,09 | 56,06 | 32,04 | 5,98 | 4,71 | 2,12 | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 11.01.2022 | 24,00 | - | 68,11 | 68,87 | -0,75 | 88,33 | 55,97 | 32,35 | 6,02 | 4,75 | 2,17 | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 12.01.2022 | 24,00 | - | 67,56 | 68,31 | -0,75 | 87,62 | 54,79 | 32,82 | 6,05 | 4,81 | 2,18 | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 13.01.2022 | 24,00 | - | 72,92 | 73,70 | -0,78 | 87,07 | 56,90 | 30,17 | 6,17 | 4,67 | 2,16 | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 14.01.2022 | 24,00 | - | 76,66 | 77,46 | -0,80 | 87,16 | 58,74 | 28,42 | 6,26 | 4,59 | 2,14 | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 15.01.2022 | 24,00 | - | 76,17 | 76,97 | -0,80 | 87,56 | 59,05 | 28,51 | 6,24 | 4,58 | 2,13 | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 16.01.2022 | 24,00 | - | 75,35 | 76,14 | -0,79 | 86,80 | 58,59 | 28,21 | 6,21 | 4,59 | 2,08 | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 17.01.2022 | 24,00 | - | 75,57 | 76,35 | -0,79 | 86,83 | 59,05 | 27,78 | 6,20 | 4,57 | 2,06 | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 18.01.2022 | 24,00 | - | 74,42 | 75,19 | -0,77 | 85,10 | 57,23 | 27,87 | 6,23 | 4,67 | 2,03 | | | | | | | | | | | | | 2,03 |
| 19.01.2022 | 24,00 | - | 76,95 | 77,75 | -0,80 | 86,20 | 58,60 | 27,60 | 6,29 | 4,60 | 2,08 | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 20.01.2022 | 24,00 | - | 77,20 | 77,99 | -0,79 | 85,82 | 58,88 | 26,94 | 6,26 | 4,56 | 2,04 | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 21.01.2022 | 24,00 | - | 76,26 | 77,04 | -0,78 | 84,98 | 58,15 | 26,83 | 6,24 | 4,58 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 22.01.2022 | 24,00 | - | 75,47 | 76,26 | -0,78 | 85,33 | 57,97 | 27,36 | 6,20 | 4,58 | 2,02 | | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| Среднее | 24,00 | - | 71,15 | 71,92 | -0,77 | 87,06 | 56,76 | 30,30 | 6,11 | 4,70 | 2,11 | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| Итого | 744,00 | | 2205,56 | 2229,41 | -23,85 | | | | | | 65,38 | | | | | | | | | | | | | 65,38 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **65,38** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник Невского района №2» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.