

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8805.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **12029**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 14797	расходомер:	21.09.2023	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	0,1	45	
Подающий ГВС (M3)	0,1	45	
Циркуляционный ГВС (M4)	0,067	30	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3817	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут):	Got.= 120,537	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2327
			Qгвс.ср.= 0,1058
			Gгвс.= 42,32 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2021 по 22.01.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2021	24,00		167,17	161,20	5,97	92,82	56,87	35,95					173,55	163,67	9,88								6,39
24.12.2021	24,00		166,69	161,49	5,20	92,08	56,98	35,11					172,93	164,04	8,89								6,14
25.12.2021	24,00		166,74	161,04	5,70	92,09	56,83	35,26					172,97	163,55	9,42								6,22
26.12.2021	24,00		167,95	160,29	7,66	90,95	55,35	35,60					174,08	162,68	11,40								6,40
27.12.2021	24,00		168,61	161,85	6,76	86,63	53,28	33,35					174,25	164,06	10,19								5,98
28.12.2021	24,00		168,96	162,37	6,59	91,13	55,43	35,70					175,16	164,74	10,42								6,43
29.12.2021	24,00		169,30	162,33	6,97	91,80	55,94	35,86					175,61	164,79	10,82								6,49
30.12.2021	24,00		170,58	161,62	8,96	85,52	53,02	32,50					176,19	163,85	12,34								6,06
31.12.2021	24,00		170,90	161,06	9,84	91,81	56,31	35,51					177,25	163,53	13,72								6,64
01.01.2022	24,00		166,89	161,86	5,03	90,95	56,39	34,56					172,98	164,32	8,66								6,10
02.01.2022	24,00		165,93	161,84	4,09	90,86	54,77	36,09					172,00	164,18	7,82								6,22
03.01.2022	16,00	*	110,34	108,06	2,28	91,70	55,86	35,84					114,41	109,66	4,75								4,10
04.01.2022		*																					
05.01.2022		*																					
06.01.2022		*																					
07.01.2022		*																					
08.01.2022		*																					
09.01.2022		*																					
10.01.2022		*																					
11.01.2022		*																					
12.01.2022		*																					
13.01.2022	9,00	*	61,44	58,52	2,92	92,06	57,20	34,86					63,75	59,44	4,31								2,31
14.01.2022	24,00		168,20	161,71	6,49	92,40	57,88	34,52					174,51	164,29	10,22								6,18
15.01.2022	24,00		169,04	162,20	6,84	91,82	57,88	33,94					175,31	164,80	10,51								6,15
16.01.2022	24,00		169,13	161,55	7,58	92,69	58,31	34,38					175,53	164,16	11,37								6,29
17.01.2022	24,00		167,71	161,47	6,24	91,93	58,35	33,58					173,96	164,08	9,88								6,01
18.01.2022	24,00		167,62	161,81	5,81	90,03	56,84	33,19					173,67	164,28	9,39								5,92
19.01.2022	24,00		168,27	161,66	6,61	90,83	57,78	33,05					174,39	164,25	10,14								5,94
20.01.2022	24,00		167,94	161,33	6,61	90,93	58,36	32,57					174,05	163,96	10,09								5,88
21.01.2022	24,00		167,87	161,50	6,37	91,26	58,32	32,94					174,00	164,14	9,86								5,89
22.01.2022	23,00		161,96	154,51	7,45	89,63	57,26	32,37					167,71	156,94	10,77								5,69
Среднее	22,91		168,06	161,49	6,57	91,00	56,60	34,40					174,20	163,97	10,23								6,16
Итого	504,00		3529,24	3391,27	137,97								3658,26	3443,41	214,85								129,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **240** час **62,4** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **240** час **103,2** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,67 °C** **0,35** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **191,48** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 26.01.2022 13:44 GMT+03:00
 Представитель: 11762572-ed97-4a23-9bcs-394f5deb8d6d



Идентификатор документа f1762572-ed97-4a23-9bc5-594f9deb8d6d



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	26.01.2022 13:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	02.02.2022 11:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа