

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8708.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28172**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1400263	расходомер:	08.06.2022	ОП: А32-00;
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmin= 0,217	Термопреобр.: 54,34
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,217	Взлет ТПС 54,34
Подающий ГВС (M3)			Взлет ТПС
Циркуляционный ГВС (M4)			СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$	Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 175,68	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2021 по 22.01.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.12.2021	24,00		170,53	167,75	2,78	64,95	51,91	13,04	4,10	3,90													2,37	
24.12.2021	24,00		170,35	167,56	2,79	65,59	52,56	13,03	4,10	3,90														2,36
25.12.2021	24,00		170,17	167,45	2,72	66,92	53,34	13,58	4,10	3,90														2,45
26.12.2021	24,00		170,02	167,27	2,75	67,13	53,20	13,93	4,10	3,90														2,51
27.12.2021	24,00		170,02	167,31	2,71	67,16	53,28	13,88	4,10	3,90														2,50
28.12.2021	24,00		169,83	167,24	2,59	67,36	53,42	13,94	4,00	3,80														2,50
29.12.2021	24,00		169,79	167,23	2,56	67,44	53,66	13,78	4,00	3,80														2,48
30.12.2021	24,00		169,83	167,18	2,65	67,18	53,54	13,64	4,00	3,80														2,46
31.12.2021	24,00		169,80	167,14	2,66	67,53	54,00	13,53	4,00	3,80														2,44
01.01.2022	24,00		169,94	167,23	2,71	66,16	53,21	12,95	4,10	3,90														2,34
02.01.2022	24,00		169,81	167,15	2,66	66,56	53,28	13,28	4,10	3,90														2,40
03.01.2022	24,00		169,70	167,12	2,58	66,96	53,64	13,32	4,00	3,80														2,40
04.01.2022	24,00		169,62	167,16	2,46	67,08	53,82	13,26	4,00	3,80														2,38
05.01.2022	24,00		169,82	167,33	2,49	65,95	53,36	12,59	4,00	3,80														2,27
06.01.2022	24,00		169,82	167,32	2,50	65,87	53,32	12,55	4,00	3,80														2,26
07.01.2022	24,00		169,78	167,29	2,49	66,95	53,73	13,22	4,00	3,80														2,38
08.01.2022	24,00		169,70	167,21	2,49	67,27	53,74	13,53	4,00	3,80														2,43
09.01.2022	24,00		169,72	167,19	2,53	66,38	53,24	13,14	3,90	3,80														2,36
10.01.2022	24,00		169,84	167,28	2,56	66,46	53,22	13,24	3,90	3,80														2,38
11.01.2022	24,00		170,00	167,45	2,55	67,08	53,46	13,62	3,90	3,80														2,45
12.01.2022	24,00		169,97	167,39	2,58	66,40	52,75	13,65	3,90	3,80														2,45
13.01.2022	24,00		169,80	167,28	2,52	66,91	53,49	13,42	3,90	3,70														2,41
14.01.2022	24,00		169,60	167,12	2,48	67,21	54,07	13,14	4,20	3,90														2,36
15.01.2022	24,00		169,63	167,12	2,51	66,53	53,72	12,81	4,10	3,90														2,31
16.01.2022	24,00		169,79	167,24	2,55	65,97	53,34	12,63	4,10	3,90														2,28
17.01.2022	24,00		169,97	167,32	2,65	64,20	52,29	11,91	4,10	3,90														2,16
18.01.2022	24,00		170,09	167,39	2,70	63,38	51,41	11,97	4,20	3,90														2,17
19.01.2022	24,00		170,14	167,46	2,68	63,37	51,58	11,79	4,10	3,90														2,14
20.01.2022	24,00		170,03	167,39	2,64	63,39	51,81	11,58	3,90	3,80														2,10
21.01.2022	24,00		169,94	167,30	2,64	63,14	51,57	11,57	4,00	3,80														2,10
22.01.2022	24,00		170,01	167,34	2,67	63,20	51,48	11,72	4,20	3,90														2,13
Среднее	24,00		169,91	167,30	2,61	66,05	53,05	13,01	4,04	3,84														2,35
Итого	744,00		5267,06	5186,21	80,85																			72,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **72,73** Гкал



Передан через Диадок 26.01.2022 13:44 GMT+03:00
 Представитель: 80077785-5а60-41а8-90b0-6838f051a790



Идентификатор документа a0907785-5a6b-4fa8-96bd-6838f051a790



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	26.01.2022 13:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	02.02.2022 11:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа