Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206890
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 26_СЦО_январь_Н
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| расходомер: ПРЭМ 40 г | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: ПРЭМ 40 г | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2022
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0.66
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2021 - 23.01.2022

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.12.2021 | 24,00 | - | 93,06 | 93,06 | 0,00 | 92,00 | 44,81 | 47,19 | 7,00 | 5,00 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | 4,40 |
| 24.12.2021 | 24,00 | - | 92,73 | 92,73 | 0,00 | 92,31 | 45,20 | 47,11 | 7,00 | 5,00 | 4,38 | | | | | | | | | | | | | 4,38 |
| 25.12.2021 | 24,00 | - | 91,07 | 91,07 | 0,00 | 92,61 | 44,38 | 48,23 | 7,00 | 5,00 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | 4,40 |
| 26.12.2021 | 24,00 | - | 90,05 | 90,05 | 0,00 | 92,45 | 43,40 | 49,05 | 7,00 | 5,00 | 4,42 | | | | | | | | | | | | | 4,42 |
| 27.12.2021 | 24,00 | - | 92,17 | 92,17 | 0,00 | 92,27 | 43,73 | 48,54 | 7,00 | 5,00 | 4,48 | | | | | | | | | | | | | 4,48 |
| 28.12.2021 | 24,00 | - | 90,91 | 90,91 | 0,00 | 92,16 | 43,44 | 48,72 | 7,00 | 5,00 | 4,43 | | | | | | | | | | | | | 4,43 |
| 29.12.2021 | 24,00 | - | 92,06 | 92,06 | 0,00 | 92,12 | 43,93 | 48,19 | 7,00 | 5,00 | 4,44 | | | | | | | | | | | | | 4,44 |
| 30.12.2021 | 24,00 | - | 91,05 | 91,05 | 0,00 | 92,07 | 43,82 | 48,25 | 7,00 | 5,00 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | 4,40 |
| 31.12.2021 | 24,00 | - | 94,11 | 94,11 | 0,00 | 92,17 | 44,86 | 47,31 | 7,00 | 5,00 | 4,46 | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 01.01.2022 | 24,00 | - | 93,48 | 93,48 | 0,00 | 92,15 | 44,99 | 47,16 | 7,00 | 5,00 | 4,41 | | | | | | | | | | | | | 4,41 |
| 02.01.2022 | 24,00 | - | 92,18 | 92,18 | 0,00 | 92,13 | 44,40 | 47,73 | 7,00 | 5,00 | 4,41 | | | | | | | | | | | | | 4,41 |
| 03.01.2022 | 24,00 | - | 92,19 | 92,19 | 0,00 | 91,91 | 44,42 | 47,49 | 7,00 | 5,00 | 4,38 | | | | | | | | | | | | | 4,38 |
| 04.01.2022 | 24,00 | - | 93,32 | 93,32 | 0,00 | 92,09 | 44,83 | 47,26 | 7,00 | 5,00 | 4,42 | | | | | | | | | | | | | 4,42 |
| 05.01.2022 | 24,00 | - | 95,29 | 95,29 | 0,00 | 92,28 | 45,88 | 46,40 | 7,00 | 5,00 | 4,43 | | | | | | | | | | | | | 4,43 |
| 06.01.2022 | 24,00 | - | 94,92 | 94,92 | 0,00 | 91,71 | 45,79 | 45,92 | 7,00 | 5,00 | 4,37 | | | | | | | | | | | | | 4,37 |
| 07.01.2022 | 24,00 | - | 91,08 | 91,08 | 0,00 | 91,88 | 44,47 | 47,41 | 7,00 | 5,00 | 4,33 | | | | | | | | | | | | | 4,33 |
| 08.01.2022 | 24,00 | - | 91,24 | 91,24 | 0,00 | 92,51 | 44,26 | 48,25 | 7,00 | 5,00 | 4,41 | | | | | | | | | | | | | 4,41 |
| 09.01.2022 | 24,00 | - | 93,11 | 93,11 | 0,00 | 93,31 | 45,15 | 48,16 | 7,00 | 5,00 | 4,49 | | | | | | | | | | | | | 4,49 |
| 10.01.2022 | 24,00 | - | 92,90 | 92,90 | 0,00 | 93,10 | 45,13 | 47,97 | 7,00 | 5,00 | 4,46 | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 11.01.2022 | 24,00 | - | 90,77 | 90,77 | 0,00 | 93,44 | 44,44 | 49,00 | 7,00 | 5,00 | 4,45 | | | | | | | | | | | | | 4,45 |
| 12.01.2022 | 24,00 | - | 90,34 | 90,34 | 0,00 | 92,74 | 43,24 | 49,50 | 7,00 | 5,00 | 4,48 | | | | | | | | | | | | | 4,48 |
| 13.01.2022 | 24,00 | - | 95,53 | 95,53 | 0,00 | 91,90 | 44,96 | 46,94 | 7,00 | 5,00 | 4,49 | | | | | | | | | | | | | 4,49 |
| 14.01.2022 | 24,00 | - | 97,16 | 97,16 | 0,00 | 92,09 | 45,97 | 46,12 | 7,00 | 5,00 | 4,49 | | | | | | | | | | | | | 4,49 |
| 15.01.2022 | 24,00 | - | 96,47 | 96,47 | 0,00 | 92,44 | 46,20 | 46,24 | 7,00 | 5,00 | 4,47 | | | | | | | | | | | | | 4,47 |
| 16.01.2022 | 24,00 | - | 95,48 | 95,48 | 0,00 | 91,75 | 45,88 | 45,87 | 7,00 | 5,00 | 4,39 | | | | | | | | | | | | | 4,39 |
| 17.01.2022 | 24,00 | - | 95,53 | 95,53 | 0,00 | 91,52 | 46,24 | 45,28 | 7,00 | 5,00 | 4,33 | | | | | | | | | | | | | 4,33 |
| 18.01.2022 | 24,00 | - | 94,41 | 94,41 | 0,00 | 90,06 | 44,93 | 45,13 | 7,00 | 5,00 | 4,26 | | | | | | | | | | | | | 4,26 |
| 19.01.2022 | 24,00 | - | 97,57 | 97,57 | 0,00 | 90,91 | 46,30 | 44,61 | 7,00 | 5,00 | 4,36 | | | | | | | | | | | | | 4,36 |
| 20.01.2022 | 24,00 | - | 97,89 | 97,89 | 0,00 | 90,52 | 46,63 | 43,89 | 7,00 | 5,00 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 21.01.2022 | 24,00 | - | 96,53 | 96,53 | 0,00 | 89,71 | 46,12 | 43,59 | 7,00 | 5,00 | 4,21 | | | | | | | | | | | | | 4,21 |
| 22.01.2022 | 24,00 | - | 95,63 | 95,63 | 0,00 | 90,09 | 45,95 | 44,14 | 7,00 | 5,00 | 4,23 | | | | | | | | | | | | | 4,23 |
| Среднее | 24,00 | - | 93,56 | 93,56 | - | 91,95 | 44,96 | 46,99 | 7,00 | 5,00 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | 4,40 |
| Итого | 744,00 | | 2900,23 | 2900,23 | 0,00 | | | | | | 136,37 | | | | | | | | | | | | | 136,37 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2022 01:00:00 | 41989,58 | 40917,22 | - | - | - | - | 1467,47 | 46,31 | 14003,00 |
| | 22.01.2022 03:00:00 | 41997,60 | 40925,24 | - | - | - | - | 1467,83 | 46,31 | 14005,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему час
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **136,37** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** Гкал;
куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»__ 20