Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 35 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6651.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 35
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2177
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 35_СЦО_январь_Н
Режим (схема):
расходомер: Питерфлс Gmin= 0.2 Gmax= 30
расходомер: Питерфлс Gmin= 0.2 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

график: 95\\70

Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0.7
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2021 - 23.01.2022

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.12.2021 | 24,00 | - | 430,58 | 427,99 | 2,60 | 65,50 | 59,02 | 6,48 | 4,41 | 3,63 | 2,95 | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 24.12.2021 | 24,00 | - | 429,59 | 427,01 | 2,58 | 65,36 | 59,03 | 6,33 | 4,41 | 3,63 | 2,87 | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 25.12.2021 | 24,00 | - | 431,21 | 428,54 | 2,66 | 65,15 | 58,80 | 6,35 | 4,41 | 3,63 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 26.12.2021 | 24,00 | - | 434,57 | 431,97 | 2,60 | 65,18 | 58,77 | 6,42 | 4,40 | 3,61 | 2,95 | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 27.12.2021 | 24,00 | - | 433,98 | 431,36 | 2,63 | 65,44 | 58,96 | 6,49 | 4,40 | 3,60 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 28.12.2021 | 24,00 | - | 434,34 | 431,79 | 2,55 | 65,28 | 58,80 | 6,48 | 4,40 | 3,60 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 29.12.2021 | 24,00 | - | 433,54 | 431,11 | 2,43 | 65,38 | 58,98 | 6,41 | 4,40 | 3,61 | 2,93 | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 30.12.2021 | 24,00 | - | 433,65 | 431,23 | 2,43 | 65,34 | 58,89 | 6,44 | 4,40 | 3,61 | 2,94 | | | | | | | | | | | | | 2,94 |
| 31.12.2021 | 24,00 | - | 432,91 | 430,44 | 2,48 | 65,61 | 59,26 | 6,35 | 4,40 | 3,61 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 01.01.2022 | 24,00 | - | 432,62 | 430,14 | 2,48 | 65,22 | 59,03 | 6,19 | 4,40 | 3,61 | 2,83 | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 02.01.2022 | 24,00 | - | 433,47 | 431,00 | 2,47 | 65,21 | 58,98 | 6,23 | 4,40 | 3,61 | 2,85 | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 03.01.2022 | 24,00 | - | 433,77 | 431,28 | 2,49 | 65,52 | 59,26 | 6,26 | 4,40 | 3,61 | 2,87 | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 04.01.2022 | 24,00 | - | 433,54 | 431,05 | 2,49 | 65,58 | 59,34 | 6,24 | 4,40 | 3,61 | 2,86 | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 05.01.2022 | 24,00 | - | 432,64 | 430,16 | 2,49 | 65,28 | 59,22 | 6,06 | 4,40 | 3,61 | 2,77 | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 06.01.2022 | 24,00 | - | 432,26 | 429,77 | 2,49 | 65,31 | 59,27 | 6,04 | 4,40 | 3,61 | 2,76 | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 07.01.2022 | 24,00 | - | 433,35 | 430,86 | 2,49 | 65,15 | 58,94 | 6,21 | 4,40 | 3,61 | 2,84 | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 08.01.2022 | 24,00 | - | 434,63 | 432,12 | 2,51 | 65,53 | 59,13 | 6,40 | 4,40 | 3,60 | 2,93 | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 09.01.2022 | 24,00 | - | 433,92 | 431,39 | 2,53 | 65,40 | 59,08 | 6,32 | 4,40 | 3,60 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 10.01.2022 | 24,00 | - | 433,78 | 431,25 | 2,53 | 65,30 | 58,99 | 6,31 | 4,40 | 3,61 | 2,89 | | | | | | | | | | | | | 2,89 |
| 11.01.2022 | 24,00 | - | 433,90 | 431,38 | 2,52 | 65,31 | 58,94 | 6,38 | 4,40 | 3,61 | 2,92 | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 12.01.2022 | 24,00 | - | 435,44 | 432,90 | 2,54 | 65,26 | 58,79 | 6,48 | 4,40 | 3,60 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 13.01.2022 | 24,00 | - | 433,35 | 430,80 | 2,55 | 65,51 | 59,18 | 6,33 | 4,40 | 3,60 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 14.01.2022 | 24,00 | - | 432,53 | 429,98 | 2,55 | 65,39 | 59,27 | 6,12 | 4,40 | 3,61 | 2,80 | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 15.01.2022 | 24,00 | - | 432,36 | 429,80 | 2,56 | 65,62 | 59,47 | 6,15 | 4,40 | 3,61 | 2,82 | | | | | | | | | | | | | 2,82 |
| 16.01.2022 | 24,00 | - | 433,05 | 430,40 | 2,65 | 65,47 | 59,33 | 6,14 | 4,40 | 3,60 | 2,82 | | | | | | | | | | | | | 2,82 |
| 17.01.2022 | 24,00 | - | 432,64 | 430,04 | 2,61 | 64,49 | 58,60 | 5,89 | 4,40 | 3,61 | 2,71 | | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 18.01.2022 | 24,00 | - | 433,60 | 430,89 | 2,71 | 63,59 | 57,73 | 5,86 | 4,40 | 3,61 | 2,70 | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 19.01.2022 | 24,00 | - | 433,10 | 430,35 | 2,75 | 63,62 | 57,82 | 5,80 | 4,40 | 3,61 | 2,67 | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 20.01.2022 | 24,00 | - | 432,59 | 429,81 | 2,78 | 63,68 | 57,95 | 5,73 | 4,40 | 3,61 | 2,64 | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 21.01.2022 | 24,00 | - | 432,11 | 429,27 | 2,84 | 63,58 | 57,87 | 5,70 | 4,40 | 3,61 | 2,63 | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 22.01.2022 | 24,00 | - | 432,37 | 429,53 | 2,85 | 63,55 | 57,75 | 5,79 | 4,40 | 3,61 | 2,67 | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| Среднее | 24,00 | - | 433,08 | 430,50 | 2,57 | 65,06 | 58,85 | 6,20 | 4,40 | 3,61 | 2,84 | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| Итого | 744,00 | | 13425,37 | 13345,57 | 79,80 | | | | | | 88,13 | | | | | | | | | | | | | 88,13 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.7 °C = 0,00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **88,13** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.