Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2022

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 41-4 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 41-4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-043 № 1802731
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 41-4_СЦО_январь_Н
Режим (схема):

расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 26.10.2022

Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= {T_HVS}

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2021 - 23.01.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.2021	24.00	-	286.57	286.565	0.00	63.37	49.38	13.99			4.01													4.01
24.12.2021	24.00	-	285.95	285.945	0.00	63.20	49.53	13.67			3.91													3.91
25.12.2021	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
26.12.2021	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
27.12.2021	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
28.12.2021	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
29.12.2021	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
30.12.2021	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
31.12.2021	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
01.01.2022	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
02.01.2022	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
03.01.2022	24.00	-	285.69	285.675	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
04.01.2022	24.00	-	287.28	287.278	0.00	64.93	50.08	14.85			4.27													4.27
05.01.2022	24.00	-	286.94	286.937	0.00	64.93	50.25	14.68			4.21													4.21
06.01.2022	24.00	-	286.97	286.965	0.00	65.00	50.24	14.76			4.24													4.24
07.01.2022	24.00	-	287.14	287.139	0.00	65.15	50.29	14.86			4.27													4.27
08.01.2022	24.00	-	286.75	286.749	0.00	64.76	50.31	14.45			4.14													4.14
09.01.2022	24.00	-	286.13	286.129	0.00	64.91	50.70	14.21			4.07													4.07
10.01.2022	24.00	-	286.38	286.378	0.00	64.90	50.55	14.35			4.11													4.11
11.01.2022	24.00	-	286.87	286.873	0.00	65.19	50.44	14.75			4.23													4.23
12.01.2022	24.00	-	287.10	287.099	0.00	65.14	50.33	14.81			4.25													4.25
13.01.2022	24.00	-	286.99	286.986	0.00	64.84	50.09	14.75			4.23													4.23
14.01.2022	24.00	-	286.41	286.406	0.00	64.83	50.19	14.64			4.19													4.19
15.01.2022	24.00	-	286.59	286.586	0.00	65.21	50.16	15.05			4.31													4.31
16.01.2022	24.00	-	287.04	287.039	0.00	64.95	49.81	15.14			4.35													4.35
17.01.2022	24.00	-	286.99	286.994	0.00	65.00	49.75	15.25			4.38													4.38
18.01.2022	24.00	-	266.62	266.599	0.02	64.86	49.60	15.26			4.07													4.07
19.01.2022	24.00	-	287.41	287.377	0.03	65.03	49.67	15.36			4.42													4.42
20.01.2022	24.00	-	287.84	287.792	0.04	64.77	49.55	15.22			4.38													4.38
21.01.2022	24.00	-	285.69	285.656	0.03	64.75	49.75	15.00			4.29													4.29
22.01.2022	24.00	-	284.67	284.64	0.03	64.92	49.83	15.09			4.30													4.30
Среднее	24.00	-	285.69	285.67	0.01	64.76	49.97	14.77			4.22													4.22
Итого	744.00		9427.66	9427.27	0.23						130.81													130.81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **130.81** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/

Общество ограниченной ответственности «Жилищно-сервисная организация Выборгского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.