Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 8965.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521
Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_январь_Н
график: 150\\70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлс	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	Тхв, гр.С= 0,29
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлс	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфлс	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2021 - 23.01.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2021	24,00	-	35,63	34,60	1,03	118,66	52,57	66,09	7,38	4,31	2,41	2,59	-	-	2,68			-	88,72	-				2,41
24.12.2021	24,00	-	36,45	34,62	1,84	92,08	52,86	39,22	7,34	4,27	1,53	2,55	-	-	2,64			-	89,24	-				1,53
25.12.2021	24,00	-	35,96	33,55	2,41	92,42	52,65	39,77	7,27	4,39	1,56	3,12	-	-	3,23			-	90,19	-				1,56
26.12.2021	24,00	-	35,28	33,01	2,28	92,25	51,85	40,40	7,22	4,43	1,54	2,97	-	-	3,07			-	89,52	-				1,54
27.12.2021	24,00	-	36,11	34,07	2,03	92,04	52,60	39,44	7,39	4,42	1,53	2,76	-	-	2,85			-	89,34	-				1,53
28.12.2021	24,00	-	35,60	33,54	2,06	91,98	52,28	39,71	7,27	4,39	1,52	2,76	-	-	2,86			-	89,31	-				1,52
29.12.2021	24,00	-	36,42	34,40	2,02	91,86	52,65	39,20	7,36	4,33	1,53	2,75	-	-	2,85			-	89,12	-				1,53
30.12.2021	24,00	-	36,37	33,76	2,60	91,84	52,38	39,46	7,29	4,38	1,57	3,33	-	-	3,45			-	89,24	-				1,57
31.12.2021	24,00	-	39,11	35,31	3,81	91,90	53,57	38,33	7,46	4,26	1,70	4,59	-	-	4,76			-	90,10	-				1,70
01.01.2022	24,00	-	36,35	35,15	1,20	91,93	54,06	37,87	7,48	4,30	1,44	1,94	-	-	2,01			-	88,49	-				1,44
02.01.2022	24,00	-	36,07	34,42	1,66	91,93	53,11	38,82	7,38	4,35	1,49	2,38	-	-	2,47			-	89,33	-				1,49
03.01.2022	24,00	-	36,23	34,40	1,83	91,71	53,17	38,54	7,36	4,33	1,49	2,56	-	-	2,65			-	89,04	-				1,49
04.01.2022	24,00	-	37,26	34,92	2,34	91,81	53,68	38,13	7,42	4,30	1,55	3,09	-	-	3,20			-	88,95	-				1,55
05.01.2022	24,00	-	37,24	35,78	1,45	97,92	54,84	43,08	7,48	4,20	1,68	2,39	-	-	2,48			-	89,04	-				1,68
06.01.2022	24,00	-	37,74	35,74	2,00	91,67	54,86	36,81	7,47	4,20	1,50	2,76	-	-	2,85			-	88,81	-				1,50
07.01.2022	24,00	-	35,43	33,75	1,68	91,73	53,08	38,66	7,28	4,37	1,46	2,39	-	-	2,47			-	88,52	-				1,46
08.01.2022	24,00	-	35,71	33,74	1,97	93,87	52,88	40,99	7,32	4,41	1,57	2,74	-	-	2,84			-	89,38	-				1,57
09.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86			-	88,81	-				1,56
10.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86			-	88,81	-				1,56
11.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86			-	88,81	-				1,56
12.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86			-	88,81	-				1,56
13.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86			-	88,81	-				1,56
14.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86			-	88,81	-				1,56
15.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86			-	88,81	-				1,56
16.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86			-	88,81	-				1,56
17.01.2022	24,00	-	37,02	35,06	1,95	89,80	53,35	36,45	7,43	4,28	1,45	2,67	-	-	2,76			-	87,46	-				1,45
18.01.2022	24,00	-	38,88	36,63	2,25	90,63	54,47	36,16	7,60	4,17	1,53	3,00	-	-	3,10			-	88,07	-				1,53
19.01.2022	24,00	-	38,53	36,87	1,66	90,23	55,06	35,17	7,59	4,12	1,45	2,41	-	-	2,49			-	87,73	-				1,45
20.01.2022	24,00	-	38,03	36,26	1,77	89,47	54,71	34,76	7,52	4,16	1,42	2,52	-	-	2,60			-	87,24	-				1,42
21.01.2022	24,00	-	37,57	35,78	1,79	89,83	54,16	35,67	7,45	4,18	1,44	2,52	-	-	2,61			-	87,00	-				1,44
22.01.2022	24,00	-	36,77	34,79	1,98	93,07	53,40	39,67	7,40	4,30	1,56	2,76	-	-	2,86				88,81	-				1,56
Среднее	24,00	-	1139,93	1078,46	61,47						48,44	85,65	0,00	0,00	88,63									48,44
Итого	744,00																							

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,02 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **48,42** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

V = 88,63 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис № 2 Обуховского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.