

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23542**

график: **147/71**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7-03 № 220988 | расходомер: | 11.07.2022 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭМ | Gmin= 0,067 | Термопреобр.: |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭМ | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭМ | 0,067 | 30 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | PRЭМ | 0,067 | 30 |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | ТСП-Н |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,5831 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: | Got.= 184,137 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,3661 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,1664 |
| | | | Gгвс.= 66,56 |
| | | | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2021 по 22.01.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|------|-------|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.12.2021 | 24,00 | * | 89,35 | 82,47 | 6,88 | 90,32 | 49,56 | 40,76 | | | | 5,92 | | 5,92 | 6,11 | | 6,11 | | | 89,23 | | | | 3,99 |
| 24.12.2021 | 24,00 | * | 89,57 | 82,31 | 7,26 | 89,66 | 49,67 | 39,99 | | | | 6,36 | | 6,36 | 6,56 | | 6,56 | | | 88,61 | | | | 3,95 |
| 25.12.2021 | 24,00 | * | 89,85 | 82,08 | 7,77 | 89,60 | 49,23 | 40,37 | | | | 6,65 | | 6,65 | 6,86 | | 6,86 | | | 88,38 | | | | 4,01 |
| 26.12.2021 | 24,00 | * | 90,03 | 81,99 | 8,04 | 88,48 | 48,14 | 40,34 | | | | 6,56 | | 6,56 | 6,75 | | 6,75 | | | 87,31 | | | | 4,02 |
| 27.12.2021 | 24,00 | * | 90,58 | 82,16 | 8,42 | 84,37 | 46,39 | 37,98 | | | | 7,14 | | 7,14 | 7,36 | | 7,36 | | | 82,89 | | | | 3,83 |
| 28.12.2021 | 24,00 | * | 89,95 | 82,16 | 7,79 | 88,75 | 48,09 | 40,66 | | | | 6,48 | | 6,48 | 6,69 | | 6,69 | | | 87,90 | | | | 4,04 |
| 29.12.2021 | 24,00 | * | 90,64 | 82,26 | 8,38 | 89,41 | 48,61 | 40,80 | | | | 6,94 | | 6,94 | 7,18 | | 7,18 | | | 88,22 | | | | 4,11 |
| 30.12.2021 | 24,00 | * | 91,80 | 81,75 | 10,05 | 83,46 | 46,37 | 37,09 | | | | 8,67 | | 8,67 | 8,93 | | 8,93 | | | 83,02 | | | | 3,87 |
| 31.12.2021 | 24,00 | * | 94,16 | 82,39 | 11,77 | 89,54 | 49,28 | 40,26 | | | | 10,40 | | 10,40 | 10,76 | | 10,76 | | | 89,15 | | | | 4,38 |
| 01.01.2022 | 24,00 | * | 89,42 | 82,14 | 7,28 | 88,60 | 49,30 | 39,30 | | | | 5,74 | | 5,74 | 5,93 | | 5,93 | | | 87,01 | | | | 3,88 |
| 02.01.2022 | 24,00 | * | 88,83 | 81,67 | 7,16 | 88,45 | 48,87 | 39,58 | | | | 5,59 | | 5,59 | 5,76 | | 5,76 | | | 87,06 | | | | 3,87 |
| 03.01.2022 | 24,00 | * | 91,65 | 84,09 | 7,56 | 89,52 | 49,83 | 39,69 | | | | 6,07 | | 6,07 | 6,28 | | 6,28 | | | 88,15 | | | | 4,02 |
| 04.01.2022 | 24,00 | * | 89,15 | 81,98 | 7,17 | 89,24 | 49,44 | 39,80 | | | | 5,98 | | 5,98 | 6,16 | | 6,16 | | | 88,07 | | | | 3,91 |
| 05.01.2022 | 24,00 | * | 89,77 | 82,45 | 7,32 | 90,68 | 50,70 | 39,98 | | | | 6,18 | | 6,18 | 6,40 | | 6,40 | | | 89,88 | | | | 3,96 |
| 06.01.2022 | 24,00 | * | 89,70 | 82,33 | 7,37 | 89,46 | 50,53 | 38,93 | | | | 6,15 | | 6,15 | 6,36 | | 6,36 | | | 87,77 | | | | 3,87 |
| 07.01.2022 | 24,00 | * | 89,46 | 81,72 | 7,74 | 88,14 | 49,16 | 38,98 | | | | 6,36 | | 6,36 | 6,57 | | 6,57 | | | 87,00 | | | | 3,87 |
| 08.01.2022 | 24,00 | * | 91,00 | 82,09 | 8,91 | 90,41 | 49,81 | 40,60 | | | | 7,63 | | 7,63 | 7,91 | | 7,91 | | | 89,58 | | | | 4,14 |
| 09.01.2022 | 24,00 | * | 89,70 | 82,37 | 7,33 | 90,52 | 50,14 | 40,38 | | | | 6,24 | | 6,24 | 6,43 | | 6,43 | | | 89,21 | | | | 4,00 |
| 10.01.2022 | 24,00 | * | 89,87 | 82,44 | 7,43 | 89,54 | 49,89 | 39,65 | | | | 6,39 | | 6,39 | 6,60 | | 6,60 | | | 88,37 | | | | 3,94 |
| 11.01.2022 | 24,00 | * | 90,06 | 82,28 | 7,78 | 88,94 | 49,31 | 39,63 | | | | 6,67 | | 6,67 | 6,90 | | 6,90 | | | 88,00 | | | | 3,96 |
| 12.01.2022 | 24,00 | * | 89,59 | 82,20 | 7,39 | 89,76 | 48,98 | 40,78 | | | | 6,44 | | 6,44 | 6,66 | | 6,66 | | | 88,62 | | | | 4,02 |
| 13.01.2022 | 24,00 | * | 90,50 | 82,44 | 8,06 | 89,84 | 49,69 | 40,15 | | | | 7,05 | | 7,05 | 7,30 | | 7,30 | | | 88,92 | | | | 4,04 |
| 14.01.2022 | 24,00 | * | 89,96 | 82,57 | 7,39 | 90,09 | 50,39 | 39,70 | | | | 6,45 | | 6,45 | 6,64 | | 6,64 | | | 89,10 | | | | 3,95 |
| 15.01.2022 | 24,00 | * | 90,41 | 82,71 | 7,70 | 89,53 | 50,57 | 38,96 | | | | 6,65 | | 6,65 | 6,86 | | 6,86 | | | 88,62 | | | | 3,92 |
| 16.01.2022 | 24,00 | * | 90,41 | 82,65 | 7,76 | 90,35 | 50,90 | 39,45 | | | | 6,75 | | 6,75 | 6,98 | | 6,98 | | | 89,61 | | | | 3,97 |
| 17.01.2022 | 24,00 | * | 90,27 | 82,73 | 7,54 | 89,62 | 51,14 | 38,48 | | | | 6,43 | | 6,43 | 6,65 | | 6,65 | | | 88,46 | | | | 3,86 |
| 18.01.2022 | 24,00 | * | 90,52 | 82,49 | 8,03 | 87,78 | 49,87 | 37,91 | | | | 6,97 | | 6,97 | 7,19 | | 7,19 | | | 86,82 | | | | 3,84 |
| 19.01.2022 | 24,00 | * | 90,29 | 82,87 | 7,42 | 88,62 | 50,65 | 37,97 | | | | 6,50 | | 6,50 | 6,70 | | 6,70 | | | 87,84 | | | | 3,81 |
| 20.01.2022 | 24,00 | * | 89,90 | 82,92 | 6,98 | 88,68 | 51,14 | 37,54 | | | | 6,14 | | 6,14 | 6,35 | | 6,35 | | | 87,64 | | | | 3,74 |
| 21.01.2022 | 24,00 | * | 90,45 | 83,12 | 7,33 | 88,97 | 51,41 | 37,56 | | | | 6,43 | | 6,43 | 6,64 | | 6,64 | | | 87,88 | | | | 3,78 |
| 22.01.2022 | 24,00 | * | 90,40 | 83,09 | 7,31 | 87,32 | 50,63 | 36,69 | | | | 6,43 | | 6,43 | 6,65 | | 6,65 | | | 86,19 | | | | 3,69 |
| Среднее | 24,00 | | 90,23 | 82,42 | 7,82 | 88,96 | 49,60 | 39,35 | | | | 6,66 | | 6,66 | 6,87 | | 6,87 | | | 87,89 | | | | 3,94 |
| Итого | 744,00 | | 2797,24 | 2554,92 | 242,32 | | | | | | | 206,36 | | 206,36 | 213,12 | | 213,12 | | | | | | | 122,24 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,67 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **121,84** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 26.01.2022 13:47 GMT+03:00
 Представитель ООО "ЖКС № 2 Невского района"

606d580d-8028-488e-b2d4-515ebcbf217f



Страница 1 из 2



Идентификатор документа d6fd580d-8028-488e-b2d4-315ebcbf217f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 26.01.2022 13:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 02.02.2022 11:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |