Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация:
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207739
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: Полярников 5_ТЦ-3 СЦО_январь_Н

Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | | |
| расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | | |

Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0.66

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.25296 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.25296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2021 - 23.01.2022

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.12.2021 | 24,00 | - | 72,26 | 72,26 | 0,00 | 92,86 | 51,43 | 41,43 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 24.12.2021 | 24,00 | - | 72,26 | 72,26 | 0,00 | 93,20 | 51,80 | 41,40 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 25.12.2021 | 24,00 | - | 70,91 | 70,91 | 0,00 | 92,73 | 51,05 | 41,68 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 26.12.2021 | 24,00 | - | 70,35 | 70,35 | 0,00 | 92,78 | 50,16 | 42,62 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 27.12.2021 | 24,00 | - | 71,31 | 71,31 | 0,00 | 92,91 | 50,42 | 42,49 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 28.12.2021 | 24,00 | - | 71,47 | 71,47 | 0,00 | 92,94 | 50,42 | 42,52 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 29.12.2021 | 24,00 | - | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 93,33 | 51,02 | 42,31 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 30.12.2021 | 24,00 | - | 71,89 | 71,89 | 0,00 | 93,18 | 50,92 | 42,26 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 31.12.2021 | 24,00 | - | 72,81 | 72,81 | 0,00 | 93,32 | 51,58 | 41,74 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 01.01.2022 | 24,00 | - | 72,98 | 72,98 | 0,00 | 93,22 | 52,00 | 41,22 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 02.01.2022 | 24,00 | - | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 93,09 | 51,45 | 41,64 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 03.01.2022 | 24,00 | - | 72,40 | 72,40 | 0,00 | 93,12 | 51,61 | 41,51 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 04.01.2022 | 24,00 | - | 72,86 | 72,86 | 0,00 | 93,41 | 52,04 | 41,37 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 05.01.2022 | 24,00 | - | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 93,65 | 52,98 | 40,67 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 06.01.2022 | 24,00 | - | 73,24 | 73,24 | 0,00 | 93,30 | 52,89 | 40,41 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 07.01.2022 | 24,00 | - | 71,34 | 71,34 | 0,00 | 90,77 | 51,06 | 39,71 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 08.01.2022 | 24,00 | - | 69,42 | 69,42 | 0,00 | 87,02 | 48,23 | 38,79 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 09.01.2022 | 24,00 | - | 72,04 | 72,04 | 0,00 | 91,58 | 50,70 | 40,88 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 10.01.2022 | 24,00 | - | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 93,14 | 51,66 | 41,48 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 11.01.2022 | 24,00 | - | 71,88 | 71,88 | 0,00 | 93,18 | 51,01 | 42,17 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 12.01.2022 | 24,00 | - | 71,36 | 71,36 | 0,00 | 92,57 | 49,89 | 42,68 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 13.01.2022 | 24,00 | - | 76,59 | 76,59 | 0,00 | 93,53 | 52,39 | 41,14 | 7,00 | 5,00 | 3,16 | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| 14.01.2022 | 24,00 | - | 79,85 | 79,85 | 0,00 | 93,25 | 53,85 | 39,40 | 7,00 | 5,00 | 3,15 | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 15.01.2022 | 24,00 | - | 79,51 | 79,51 | 0,00 | 93,29 | 54,12 | 39,17 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 16.01.2022 | 24,00 | - | 79,08 | 79,08 | 0,00 | 93,33 | 54,29 | 39,04 | 7,00 | 5,00 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 17.01.2022 | 24,00 | - | 79,59 | 79,59 | 0,00 | 92,17 | 54,55 | 37,62 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 18.01.2022 | 24,00 | - | 78,56 | 78,56 | 0,00 | 90,50 | 53,19 | 37,31 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 19.01.2022 | 24,00 | - | 79,95 | 79,95 | 0,00 | 90,53 | 53,65 | 36,88 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 20.01.2022 | 24,00 | - | 80,68 | 80,51 | 0,17 | 90,56 | 54,59 | 35,97 | 7,00 | 5,00 | 2,92 | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 21.01.2022 | 24,00 | - | 80,09 | 80,09 | 0,00 | 90,44 | 54,35 | 36,09 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 22.01.2022 | 24,00 | - | 79,48 | 79,48 | 0,00 | 90,55 | 54,08 | 36,47 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| Среднее | 24,00 | - | 74,36 | 74,36 | 0,01 | 92,37 | 52,04 | 40,32 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| Итого | 744,00 | | 2305,22 | 2305,05 | 0,17 | | | | | | 92,96 | | | | | | | | | | | | | 92,96 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2022 01:00:00 | 6169,62 | 6164,47 | - | - | - | V4_TV1 | 219,20 | 0,26 | 2077,00 |
| | 22.01.2022 04:00:00 | 6179,62 | 6174,47 | - | - | - | V4_TV1 | 219,56 | 0,26 | 2080,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **92,96** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.