

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 59**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9149.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **29279**

график: **149/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: СПТ943 № 10772 | расходомер: | 14.09.2023 | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-40-B1 | Gmin= 0,1 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-40-B1 | 0,1 | |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-20-D | 0,08 | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,473 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут: | Gот.= 143,696 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,1474 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,067 |
| | | | Gгвс.= 26,8 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2021 по 22.01.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|------|----|---------|---------|------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | | |
| 23.12.2021 | 24,00 | * | 156,20 | 147,08 | 9,12 | 93,98 | 54,20 | 39,78 | | | | 10,47 | | 10,47 | 10,86 | | 10,86 | | | | | | | 6,72 | |
| 24.12.2021 | 24,00 | * | 156,47 | 147,05 | 9,42 | 94,31 | 54,73 | 39,58 | | | | 10,78 | | 10,78 | 11,19 | | 11,19 | | | | | | | | 6,72 |
| 25.12.2021 | 24,00 | * | 154,24 | 144,88 | 9,36 | 93,88 | 54,40 | 39,48 | | | | 10,66 | | 10,66 | 11,06 | | 11,06 | | | | | | | | 6,61 |
| 26.12.2021 | 24,00 | * | 154,05 | 143,95 | 10,10 | 93,98 | 53,72 | 40,26 | | | | 11,45 | | 11,45 | 11,88 | | 11,88 | | | | | | | | 6,76 |
| 27.12.2021 | 24,00 | * | 154,37 | 145,26 | 9,11 | 94,09 | 53,82 | 40,27 | | | | 10,38 | | 10,38 | 10,77 | | 10,77 | | | | | | | | 6,72 |
| 28.12.2021 | 24,00 | * | 154,24 | 145,67 | 8,57 | 94,06 | 53,98 | 40,08 | | | | 9,78 | | 9,78 | 10,14 | | 10,14 | | | | | | | | 6,66 |
| 29.12.2021 | 24,00 | * | 155,17 | 146,55 | 8,62 | 94,52 | 54,30 | 40,22 | | | | 9,86 | | 9,86 | 10,23 | | 10,23 | | | | | | | | 6,72 |
| 30.12.2021 | 24,00 | * | 154,98 | 146,35 | 8,63 | 94,34 | 54,15 | 40,19 | | | | 10,01 | | 10,01 | 10,39 | | 10,39 | | | | | | | | 6,71 |
| 31.12.2021 | 24,00 | * | 160,12 | 147,67 | 12,45 | 94,45 | 54,73 | 39,72 | | | | 13,93 | | 13,93 | 14,46 | | 14,46 | | | | | | | | 7,06 |
| 01.01.2022 | 24,00 | * | 154,93 | 148,41 | 6,52 | 94,36 | 55,40 | 38,96 | | | | 7,52 | | 7,52 | 7,81 | | 7,81 | | | | | | | | 6,41 |
| 02.01.2022 | 24,00 | * | 155,62 | 147,00 | 8,62 | 94,24 | 54,92 | 39,32 | | | | 9,81 | | 9,81 | 10,18 | | 10,18 | | | | | | | | 6,61 |
| 03.01.2022 | 24,00 | * | 155,90 | 147,29 | 8,61 | 94,26 | 55,14 | 39,12 | | | | 9,81 | | 9,81 | 10,18 | | 10,18 | | | | | | | | 6,59 |
| 04.01.2022 | 24,00 | * | 157,76 | 147,91 | 9,85 | 94,53 | 55,44 | 39,09 | | | | 11,15 | | 11,15 | 11,58 | | 11,58 | | | | | | | | 6,73 |
| 05.01.2022 | 24,00 | * | 158,78 | 149,52 | 9,26 | 94,73 | 56,41 | 38,32 | | | | 10,42 | | 10,42 | 10,82 | | 10,82 | | | | | | | | 6,62 |
| 06.01.2022 | 24,00 | * | 149,74 | 138,68 | 11,06 | 94,45 | 56,97 | 37,48 | | | | 10,32 | | 10,32 | 10,70 | | 10,70 | | | | | | | | 6,26 |
| 07.01.2022 | 24,00 | * | 154,21 | 143,31 | 10,90 | 92,26 | 57,27 | 34,99 | | | | 11,61 | | 11,61 | 12,03 | | 12,03 | | | | | | | | 6,03 |
| 08.01.2022 | 24,00 | * | 150,21 | 141,93 | 8,28 | 87,86 | 51,20 | 36,66 | | | | 10,85 | | 10,85 | 11,21 | | 11,21 | | | | | | | | 5,94 |
| 09.01.2022 | 24,00 | * | 154,02 | 145,88 | 8,14 | 92,54 | 53,77 | 38,77 | | | | 10,78 | | 10,78 | 11,18 | | 11,18 | | | | | | | | 6,42 |
| 10.01.2022 | 24,00 | * | 156,10 | 148,28 | 7,82 | 94,26 | 54,96 | 39,30 | | | | 10,47 | | 10,47 | 10,87 | | 10,87 | | | | | | | | 6,58 |
| 11.01.2022 | 24,00 | * | 154,60 | 146,50 | 8,10 | 94,37 | 54,46 | 39,91 | | | | 10,73 | | 10,73 | 11,14 | | 11,14 | | | | | | | | 6,62 |
| 12.01.2022 | 24,00 | * | 154,21 | 145,53 | 8,68 | 93,73 | 53,12 | 40,61 | | | | 11,37 | | 11,37 | 11,80 | | 11,80 | | | | | | | | 6,74 |
| 13.01.2022 | 24,00 | * | 159,59 | 151,20 | 8,39 | 94,64 | 55,38 | 39,26 | | | | 11,12 | | 11,12 | 11,55 | | 11,55 | | | | | | | | 6,74 |
| 14.01.2022 | 24,00 | * | 162,29 | 154,90 | 7,39 | 94,31 | 56,82 | 37,49 | | | | 10,10 | | 10,10 | 10,48 | | 10,48 | | | | | | | | 6,52 |
| 15.01.2022 | 24,00 | * | 161,76 | 154,46 | 7,30 | 94,31 | 56,88 | 37,43 | | | | 10,02 | | 10,02 | 10,40 | | 10,40 | | | | | | | | 6,48 |
| 16.01.2022 | 24,00 | * | 161,21 | 153,68 | 7,53 | 94,38 | 56,74 | 37,64 | | | | 10,29 | | 10,29 | 10,68 | | 10,68 | | | | | | | | 6,51 |
| 17.01.2022 | 24,00 | * | 160,74 | 154,71 | 6,03 | 93,30 | 56,75 | 36,55 | | | | 8,62 | | 8,62 | 8,93 | | 8,93 | | | | | | | | 6,23 |
| 18.01.2022 | 24,00 | * | 160,33 | 153,00 | 7,33 | 91,50 | 55,27 | 36,23 | | | | 10,12 | | 10,12 | 10,48 | | 10,48 | | | | | | | | 6,22 |
| 19.01.2022 | 24,00 | * | 161,70 | 154,22 | 7,48 | 91,53 | 55,56 | 35,97 | | | | 10,26 | | 10,26 | 10,63 | | 10,63 | | | | | | | | 6,24 |
| 20.01.2022 | 24,00 | * | 162,52 | 154,70 | 7,82 | 91,54 | 56,01 | 35,53 | | | | 10,68 | | 10,68 | 11,06 | | 11,06 | | | | | | | | 6,23 |
| 21.01.2022 | 24,00 | * | 160,66 | 153,87 | 6,79 | 91,42 | 55,94 | 35,48 | | | | 9,53 | | 9,53 | 9,87 | | 9,87 | | | | | | | | 6,09 |
| 22.01.2022 | 24,00 | * | 160,75 | 152,65 | 8,10 | 91,54 | 55,47 | 36,07 | | | | 10,98 | | 10,98 | 11,37 | | 11,37 | | | | | | | | 6,26 |
| Среднее | 24,00 | | 157,02 | 148,45 | 8,56 | 93,47 | 55,09 | 38,38 | | | | 10,45 | | 10,45 | 10,84 | | 10,84 | | | | | | | | 6,51 |
| Итого | 744,00 | | 4867,47 | 4602,09 | 265,38 | | | | | | | 323,88 | | 323,88 | 335,93 | | 335,93 | | | | | | | | 201,75 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,04** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,01** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **201,74** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 26.01.2022 13:48 GMT+03:00



Представитель теплового узла: _____



Идентификатор документа 90ef472f-82b5-4de4-9042-01f31666b377



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 26.01.2022 13:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 02.02.2022 11:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |