

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 75**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9252.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **10678**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.11 № 24947	расходомер:	30.07.2022	ОП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ-3-32-B	Gmin= 0,12	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ-3-32-B	Gmax= 30	
Подающий ГВС (M3)		30	
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3933	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:	Gот.= 119,484	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.ср.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2021 по 22.01.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2021	24,00		187,99	184,20	3,79	94,22	57,48	36,74														7,14
24.12.2021	24,00		187,79	183,99	3,80	94,56	58,19	36,37														7,07
25.12.2021	24,00		185,41	181,69	3,72	94,12	57,60	36,52														7,00
26.12.2021	24,00		184,44	180,74	3,70	94,22	56,62	37,60														7,16
27.12.2021	24,00		185,74	182,03	3,71	94,33	56,70	37,63														7,22
28.12.2021	24,00		186,22	182,51	3,71	94,31	57,14	37,17														7,15
29.12.2021	24,00		187,15	183,44	3,71	94,77	58,09	36,68														7,10
30.12.2021	24,00		186,96	183,26	3,70	94,58	57,92	36,66														7,09
31.12.2021	24,00		188,51	184,75	3,76	94,70	58,37	36,33														7,09
01.01.2022	24,00		189,24	185,46	3,78	94,65	58,80	35,85														7,02
02.01.2022	24,00		187,75	183,96	3,79	94,51	58,19	36,32														7,06
03.01.2022	24,00		188,14	184,33	3,81	94,50	58,48	36,02														7,02
04.01.2022	24,00		188,83	185,00	3,83	94,79	58,96	35,83														7,01
05.01.2022	24,00		190,63	186,74	3,89	95,00	59,96	35,04														6,93
06.01.2022	24,00		189,59	185,71	3,88	94,73	59,73	35,00														6,89
07.01.2022	24,00		186,49	182,72	3,77	92,53	57,56	34,97														6,75
08.01.2022	24,00		181,90	178,29	3,61	88,11	54,16	33,95														6,39
09.01.2022	24,00		186,45	182,69	3,76	92,78	57,09	35,69														6,89
10.01.2022	24,00		189,54	185,72	3,82	94,54	58,65	35,89														7,04
11.01.2022	24,00		187,46	183,73	3,73	94,63	58,15	36,48														7,07
12.01.2022	24,00		186,41	182,70	3,71	93,97	56,92	37,05														7,13
13.01.2022	24,00		192,54	188,65	3,89	94,89	58,73	36,16														7,21
14.01.2022	24,00		196,54	192,48	4,06	94,60	59,81	34,79														7,10
15.01.2022	24,00		195,94	191,92	4,02	94,60	59,94	34,66														7,05
16.01.2022	24,00		195,06	191,09	3,97	94,65	60,06	34,59														7,00
17.01.2022	24,00		196,11	192,12	3,99	93,58	60,04	33,54														6,83
18.01.2022	24,00		194,17	190,23	3,94	91,76	58,49	33,27														6,71
19.01.2022	24,00		195,45	191,46	3,99	91,79	58,75	33,04														6,71
20.01.2022	24,00		195,95	191,97	3,98	91,81	59,28	32,53														6,63
21.01.2022	24,00		194,97	190,99	3,98	91,70	59,10	32,60														6,61
22.01.2022	24,00		193,60	189,64	3,96	91,83	58,87	32,96														6,63
Среднее	24,00		189,77	185,94	3,83	93,73	58,32	35,42														6,96
Итого	744,00		5882,97	5764,21	118,76																	215,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,04 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **215,7** Гкал

Гкал

куб.м

час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 26.01.2022 13:48 GMT+03:00

Представитель теплоснабжающей организации

0113081-2427-4798-9181-ze473ae40466



Страница 1 из 2



Идентификатор документа 011f3b81-2427-4798-9f8f-2e473ae40466



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	26.01.2022 13:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	02.02.2022 11:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа