

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24133**

график: **149/70**

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 205516 Подающий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) лето: Qгвс=M3*(h3-hxb) Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2022 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0 Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: Qот.= 61,4278 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: Got.= 61,4278 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=	Часовые и суточн. архивы в файлах: расходомер: PRЭМ-32-D PRЭМ Gmin= 0,2 Gmax= 30 0,2 30 Термопреобр.: КТСП-Н КТСП-Н Преобр.давления: ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;	Приборы УУТЭ поверены до: 21.07.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2021 по 22.01.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°С		°С	кгс/см2	кгс/см2
23.12.2021	24,00		83,50	78,32	5,18	93,02	51,01	42,01														3,78
24.12.2021	24,00		83,05	78,04	5,01	93,36	51,39	41,97														3,75
25.12.2021	24,00		81,74	76,81	4,93	92,90	50,47	42,43														3,72
26.12.2021	24,00		80,71	75,79	4,92	92,93	49,78	43,15														3,74
27.12.2021	24,00		81,57	76,62	4,95	93,08	50,04	43,04														3,76
28.12.2021	24,00		82,10	77,13	4,97	93,09	50,08	43,01														3,79
29.12.2021	24,00		82,77	77,66	5,11	93,46	50,70	42,76														3,81
30.12.2021	24,00		82,76	77,65	5,11	93,30	50,65	42,65														3,80
31.12.2021	24,00		83,71	78,65	5,06	93,48	51,32	42,16														3,79
01.01.2022	24,00		84,31	79,35	4,96	93,42	51,80	41,62														3,77
02.01.2022	24,00		83,70	78,73	4,97	93,28	51,44	41,84														3,76
03.01.2022	24,00		84,26	79,26	5,00	93,31	51,65	41,66														3,78
04.01.2022	24,00		84,78	79,88	4,90	93,60	52,16	41,44														3,78
05.01.2022	24,00		85,69	80,84	4,85	93,86	52,97	40,89														3,77
06.01.2022	24,00		85,01	80,10	4,91	93,52	52,89	40,63														3,72
07.01.2022	24,00		83,00	78,10	4,90	90,91	50,67	40,24														3,59
08.01.2022	24,00		80,51	75,66	4,85	87,20	47,99	39,21														3,40
09.01.2022	24,00		83,15	78,17	4,98	91,80	50,46	41,34														3,69
10.01.2022	24,00		84,48	79,58	4,90	93,35	51,47	41,88														3,80
11.01.2022	24,00		83,17	78,28	4,89	93,35	50,91	42,44														3,78
12.01.2022	24,00		82,54	77,67	4,87	92,69	49,90	42,79														3,78
13.01.2022	24,00		86,16	81,22	4,94	93,70	52,09	41,61														3,85
14.01.2022	24,00		87,84	82,96	4,88	93,44	53,25	40,19														3,80
15.01.2022	24,00		88,00	83,07	4,93	93,49	53,40	40,09														3,80
16.01.2022	24,00		87,93	83,07	4,86	93,52	53,69	39,83														3,77
17.01.2022	24,00		88,01	83,34	4,67	92,34	53,38	38,96														3,68
18.01.2022	24,00		86,80	82,20	4,60	90,67	51,92	38,75														3,61
19.01.2022	24,00		87,69	82,94	4,75	90,71	52,44	38,27														3,61
20.01.2022	24,00		88,37	83,50	4,87	90,75	53,08	37,67														3,59
21.01.2022	24,00		87,32	82,60	4,72	90,65	52,96	37,69														3,55
22.01.2022	24,00		86,47	81,90	4,57	90,76	52,44	38,32														3,56
Среднее	24,00		84,55	79,65	4,90	92,55	51,56	40,99														3,72
Итого	744,00		2621,10	2469,09	152,01																	115,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал
 0 час куб.м

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

час

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,04 °С**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **115,38 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____/_____/



Передан через Диадок 26.01.2022 13:48 GMT+03:00
 Представитель обслуживающей организации: 6e8684d5-3d2c-46a1-903d-72aed72d8d31



Идентификатор документа 6e8084d5-3d2c-48a1-903d-72aed72d8d31



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	26.01.2022 13:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	02.02.2022 11:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа