

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2021 по 22.01.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 48408
 Схема измерения: СИ-1

| Дата | НС, # | n, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.12.2021 | | 24 | 140.05 | 78.6 | 10.2 | 138.01 | 48.8 | 5.6 | 29.9 | 2.04 | 4.283 | |
| 24.12.2021 | | 24 | 137.66 | 77.4 | 10.2 | 135.67 | 48.2 | 5.6 | 29.2 | 1.99 | 4.109 | |
| 25.12.2021 | | 24 | 136.82 | 81.3 | 10.2 | 134.69 | 49.6 | 5.6 | 31.7 | 2.13 | 4.446 | |
| 26.12.2021 | | 24 | 135.68 | 82.7 | 10.2 | 133.57 | 49.4 | 5.6 | 33.3 | 2.11 | 4.628 | |
| 27.12.2021 | | 24 | 137.56 | 84.5 | 10.2 | 135.44 | 50.7 | 5.6 | 33.7 | 2.12 | 4.749 | |
| 28.12.2021 | | 24 | 137.76 | 83.6 | 10.2 | 135.65 | 50.3 | 5.6 | 33.3 | 2.11 | 4.698 | |
| 29.12.2021 | | 24 | 138.29 | 83.1 | 10.2 | 136.22 | 50.4 | 5.6 | 32.6 | 2.07 | 4.618 | |
| 30.12.2021 | | 24 | 139.17 | 80.4 | 10.2 | 137.17 | 49.5 | 5.6 | 30.8 | 2 | 4.391 | |
| 31.12.2021 | | 24 | 139.14 | 74.2 | 10.2 | 137.21 | 47.3 | 5.6 | 26.9 | 1.93 | 3.838 | |
| 01.01.2022 | | 24 | 136.31 | 74.6 | 10.2 | 134.46 | 47.2 | 5.6 | 27.4 | 1.85 | 3.82 | |
| 02.01.2022 | | 24 | 137.29 | 80.3 | 10.2 | 135.24 | 49.4 | 5.6 | 31 | 2.05 | 4.352 | |
| 03.01.2022 | | 24 | 137.46 | 79.8 | 10.2 | 135.41 | 49.3 | 5.6 | 30.4 | 2.05 | 4.287 | |
| 04.01.2022 | | 24 | 136.61 | 78.1 | 10.2 | 134.66 | 48.7 | 5.6 | 29.4 | 1.95 | 4.113 | |
| 05.01.2022 | | 24 | 137.24 | 78.7 | 10.2 | 135.35 | 49.7 | 5.6 | 29 | 1.89 | 4.078 | |
| 06.01.2022 | | 24 | 136.23 | 82.7 | 10.2 | 134.2 | 51.4 | 5.6 | 31.3 | 2.03 | 4.367 | |
| 07.01.2022 | | 24 | 135.52 | 83.1 | 10.2 | 133.44 | 50.6 | 5.6 | 32.5 | 2.08 | 4.504 | |
| 08.01.2022 | | 24 | 136.87 | 84 | 10.2 | 134.71 | 51 | 5.6 | 33.1 | 2.16 | 4.64 | |
| 09.01.2022 | | 24 | 137.55 | 84.3 | 10.2 | 135.33 | 51.6 | 5.6 | 32.7 | 2.22 | 4.616 | |
| 10.01.2022 | | 24 | 136.25 | 83.1 | 10.2 | 134.01 | 50.6 | 5.6 | 32.5 | 2.24 | 4.543 | |
| 11.01.2022 | | 24 | 135.8 | 85.3 | 10.2 | 133.55 | 51 | 5.6 | 34.3 | 2.25 | 4.77 | |
| 12.01.2022 | | 24 | 136.81 | 86.1 | 10.2 | 134.45 | 50.9 | 5.6 | 35.2 | 2.36 | 4.938 | |
| 13.01.2022 | | 24 | 138.74 | 77.6 | 10.2 | 136.53 | 48.5 | 5.6 | 29.1 | 2.21 | 4.139 | |
| 14.01.2022 | | 24 | 136.66 | 72.5 | 10.2 | 134.58 | 46.6 | 5.6 | 25.8 | 2.08 | 3.624 | |
| 15.01.2022 | | 24 | 136.75 | 72.6 | 10.2 | 134.68 | 46.8 | 5.6 | 25.7 | 2.07 | 3.614 | |
| 16.01.2022 | | 24 | 136.66 | 71.8 | 10.2 | 134.63 | 46.3 | 5.6 | 25.4 | 2.03 | 3.572 | |
| 17.01.2022 | | 24 | 136.95 | 72.5 | 10.2 | 134.87 | 47 | 5.6 | 25.5 | 2.08 | 3.594 | |
| 18.01.2022 | | 24 | 137.58 | 75.2 | 10.2 | 135.44 | 47.6 | 5.6 | 27.7 | 2.14 | 3.907 | |
| 19.01.2022 | | 24 | 138.02 | 74.8 | 10.2 | 135.93 | 47.8 | 5.6 | 27 | 2.09 | 3.822 | |
| 20.01.2022 | | 24 | 139.17 | 72.7 | 10.2 | 137.21 | 47.4 | 5.6 | 25.3 | 1.96 | 3.612 | |
| 21.01.2022 | | 24 | 138.91 | 73.2 | 10.2 | 136.91 | 47.6 | 5.6 | 25.5 | 2 | 3.643 | |
| 22.01.2022 | | 24 | 137.01 | 74.6 | 10.2 | 134.93 | 47.5 | 5.6 | 27.1 | 2.08 | 3.815 | |
| Среднее | | | 137.372 | 78.8 | 10.2 | 135.295 | 49 | 5.6 | 29.8 | 2.076 | | |
| Итого | | 744 | 4258.52 | | | 4194.15 | | | | 64.37 | 130.13 | |
| Досчёт | | | 1236.345 | | | 1217.656 | | | | 18.688 | 37.78 | |
| Снятие | | | -1053.549 | | | -1038.15 | | | | -15.399 | | |
| Сумма | | | 4441.316 | | | 4373.656 | | | | 67.659 | 167.91 | |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.01.28 12:48:24
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____