

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.01.2022 по 22.01.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""  
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.1[2]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ТВ7-01  
 Номер прибора: 12002934  
 Схема измерения: СИ-1

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
01.01.2022		24	156.764	74.6	9	156.562	43.2	6.5	31.4	0.203	4.927	
02.01.2022		24	157.548	80.3	9	157.429	45.1	6.5	35.2	0.119	5.55	
03.01.2022		24	157.757	79.8	9	157.621	45.3	6.5	34.6	0.136	5.463	
04.01.2022		24	156.919	78.1	9	156.761	44.6	6.5	33.5	0.158	5.261	
05.01.2022		24	157.765	78.6	9	157.605	45.6	6.5	33.1	0.16	5.224	
06.01.2022		24	156.348	82.8	9	156.248	47.2	6.5	35.6	0.1	5.567	
07.01.2022		24	155.623	83.1	9	155.537	46.3	6.5	36.8	0.086	5.73	
08.01.2022		24	157.351	84.1	9	157.285	46.4	6.5	37.7	0.066	5.936	
09.01.2022		24	157.82	84.3	9	157.734	47	6.5	37.2	0.086	5.882	
10.01.2022		24	156.345	83.3	9	156.23	46.7	6.5	36.6	0.115	5.73	
11.01.2022		24	155.739	85.4	9	155.67	46.8	6.5	38.6	0.069	6.015	
12.01.2022		24	156.773	86.2	9	156.606	46.5	6.5	39.6	0.167	6.222	
13.01.2022		24	160.232	77.6	9	159.997	44.8	6.5	32.8	0.236	5.265	
14.01.2022		24	158.2	72.5	9	157.881	43.1	6.5	29.4	0.32	4.663	
15.01.2022		24	157.459	72.6	9	157.164	43.1	6.5	29.5	0.295	4.663	
16.01.2022		24	157.558	71.8	9	157.26	42.8	6.5	28.9	0.298	4.568	
17.01.2022		24	157.791	72.6	9	157.485	43.4	6.5	29.2	0.306	4.62	
18.01.2022		24	158.41	75.3	9	158.121	43.9	6.5	31.3	0.289	4.979	
19.01.2022		24	158.878	74.8	9	158.593	44.3	6.5	30.5	0.285	4.859	
20.01.2022		24	160.246	72.6	9	159.909	44	6.5	28.6	0.337	4.595	
21.01.2022		24	160.72	73.2	9	160.38	44.3	6.5	28.9	0.34	4.656	
22.01.2022		24	157.556	74.8	9	157.264	44.2	6.5	30.6	0.292	4.831	
Среднее			157.718	78.1	9	157.516	44.9	6.5	33.2	0.203		
Итого		528	3469.805			3465.342				4.463	115.205	
Досчёт			1419.466			1417.64				1.826	47.129	
Снятие												
Сумма			4889.271			4882.982				6.289	162.334	

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.01.29 14:31:57  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

**Отчет принят**  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

