Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9138.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 7_СЦО+ГВС_январь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.2022	24.00	-	116.56	108.02	8.54	88.05	50.01	38.04	7.00	5.00		54.04	-	-	55.88	-	55.88	-	87.94	-				4.87
24.12.2022	24.00	-	75.22	70.63	4.59	87.02	48.49	38.53	7.00	5.00		37.27	-	-	38.48	-	38.48	-	84.24	-				3.13
25.12.2022	24.00	-	55.83	48.86	6.97	78.10	42.50	35.60	7.00	5.00		31.21	-	-	32.01	-	32.01	-	75.03	-				2.29
26.12.2022	24.00	-	112.69	103.00	9.69	88.21	47.75	40.46	7.00	5.00		52.58	-	-	54.39	-	54.39	-	88.09	-				5.03
27.12.2022	24.00	-	111.70	102.41	9.29	86.92	47.09	39.83	7.00	5.00		52.17	-	-	53.90	-	53.90	-	86.82	-				4.89
28.12.2022	24.00	-	115.51	104.42	11.09	86.12	47.94	38.18	7.00	5.00		54.79	-	-	56.61	-	56.61	-	86.02	-				4.95
29.12.2022	24.00	-	113.96	104.03	9.93	86.02	48.02	38.00	7.00	5.00		53.54	-	-	55.29	-	55.29	-	85.91	-				4.81
30.12.2022	24.00	-	115.17	105.08	10.09	85.86	48.26	37.60	7.00	5.00		54.20	-	-	55.98	-	55.98	-	85.77	-				4.82
31.12.2022	24.00	-	119.56	106.06	13.50	84.92	48.63	36.29	7.00	5.00		57.98	-	-	59.85	-	59.85	-	84.80	-				5.00
01.01.2023	24.00	-	114.57	106.09	8.48	84.71	48.58	36.13	7.00	5.00		53.33	-	-	55.03	-	55.03	-	84.61	-				4.56
02.01.2023	24.00	-	113.44	104.37	9.07	84.66	47.85	36.81	7.00	5.00		53.18	-	-	54.84	-	54.84	-	84.56	-				4.62
03.01.2023	24.00	-	113.91	104.77	9.14	85.52	47.94	37.58	7.00	5.00		53.46	-	-	55.19	-	55.19	-	85.47	-				4.73
04.01.2023	24.00	-	113.58	103.99	9.59	87.65	48.57	39.08	7.00	5.00		53.45	-	-	55.27	-	55.27	-	87.58	-				4.91
05.01.2023	24.00	-	110.01	100.39	9.62	89.22	47.68	41.54	7.00	5.00		51.85	-	-	53.66	-	53.66	-	89.11	-				5.04
06.01.2023	24.00	-	112.47	102.81	9.66	90.06	47.97	42.09	7.00	5.00		52.89	-	-	54.77	-	54.77	-	89.95	-				5.21
07.01.2023	24.00	-	110.20	101.05	9.15	89.17	47.38	41.79	7.00	5.00		51.73	-	-	53.53	-	53.53	-	89.03	-				5.04
08.01.2023	24.00	-	106.50	96.31	10.19	89.51	45.48	44.03	7.00	5.00		50.66	-	-	52.46	-	52.46	-	89.38	-				5.16
09.01.2023	24.00	-	107.12	97.75	9.37	89.38	45.58	43.80	7.00	5.00		50.54	-	-	52.30	-	52.30	-	89.29	-				5.13
10.01.2023	24.00	-	109.35	100.01	9.34	89.82	46.60	43.22	7.00	5.00		51.48	-	-	53.31	-	53.31	-	89.72	-				5.17
11.01.2023	24.00	-	112.10	102.53	9.57	88.55	47.71	40.84	7.00	5.00		52.75	-	-	54.58	-	54.58	-	88.42	-				5.04
12.01.2023	24.00	-	110.21	101.32	8.89	86.44	46.92	39.52	7.00	5.00		51.63	-	-	53.36	-	53.36	-	86.33	-				4.78
13.01.2023	24.00	-	113.24	104.54	8.70	85.68	47.67	38.01	7.00	5.00		52.84	-	-	54.54	-	54.54	-	85.57	-				4.72
14.01.2023	24.00	-	115.31	105.62	9.69	84.33	47.80	36.53	7.00	5.00		54.26	-	-	55.96	-	55.96	-	84.22	-				4.68
15.01.2023	24.00	-	115.49	104.61	10.88	84.17	48.04	36.13	7.00	5.00		54.96	-	-	56.70	-	56.70	-	84.04	-				4.70
16.01.2023	24.00	-	115.41	105.31	10.10	84.59	48.14	36.45	7.00	5.00		54.49	-	-	56.19	-	56.19	-	84.50	-				4.70
17.01.2023	24.00	-	113.72	104.27	9.45	84.41	47.95	36.46	7.00	5.00		53.39	-	-	55.07	-	55.07	-	84.32	-				4.61
18.01.2023	24.00	-	113.43	104.18	9.25	84.70	47.99	36.71	7.00	5.00		53.19	-	-	54.87	-	54.87	-	84.62	-				4.61
19.01.2023	24.00	-	114.14	104.67	9.47	84.74	48.22	36.52	7.00	5.00		53.65	-	-	55.36	-	55.36	-	84.66	-				4.63
20.01.2023	24.00	-	115.00	104.02	10.98	84.49	47.92	36.57	7.00	5.00		54.72	-	-	56.46	-	56.46	-	84.41	-				4.74
21.01.2023	24.00	-	112.77	102.73	10.04	84.85	47.53	37.32	7.00	5.00		53.17	-	-	54.85	-	54.85	-	84.78	-				4.69
22.01.2023	24.00	-	112.99	100.84	12.15	84.30	46.64	37.66	7.00	5.00		54.43	-	-	56.15	-	56.15	-	84.17	-				4.83
Среднее	24.00	-	110.04	100.47	9.56	86.20	47.58	38.62	7.00	5.00		52.06	-	-	53.77	-	53.77	-	85.91	-		-	-	4.71
Итого	744.00		3411.16	3114.69	296.47							1613.83	0.00	0.00	1666.84	0.00	1666.84	0.00				0.00	0.00	146.05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 00:00:00	43554.36	38709.30	20449.62	-	21006.87	-	1591.74	1579.60	11716.00
	22.01.2023 00:00:00	43667.13	38812.03	20502.79	-	21061.72	-	1596.43	1584.11	11740.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **146.05** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **302.52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ 2 /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.