

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 4, лит. А**
 Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 4, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33936.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **109706**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411	расходомер:	23.07.2023	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,1	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,1	45
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,12	45
Циркуляционный ГВС (M4)			30
Подпиточный трубопровод (Vп)			ТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,347	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 104,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Qгвс.= 0,1958
			Gгвс.ср.= 0,089
			Gгвс.м.= 35,6

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2022	24,00		152,03	138,71	13,32	85,94	50,79	35,15				157,02	140,39	16,63									6,03
24.12.2022	24,00		96,16	91,40	4,76	84,29	49,16	35,13				99,19	92,46	6,73									3,62
25.12.2022	24,00	*	69,58	63,08	6,50	75,49	40,20	35,29				71,39	63,54	7,85									2,72
26.12.2022	24,00		144,27	130,97	13,30	85,87	48,10	37,77				148,98	132,41	16,57									6,09
27.12.2022	24,00		143,49	130,92	12,57	84,65	47,48	37,17				148,09	132,36	15,73									5,94
28.12.2022	24,00		148,32	134,81	13,51	84,00	48,52	35,48				152,95	136,27	16,68									5,92
29.12.2022	24,00		148,36	133,98	14,38	83,87	48,46	35,41				153,00	135,48	17,52									5,95
30.12.2022	24,00		150,12	135,78	14,34	83,76	48,69	35,07				154,82	137,32	17,50									5,97
31.12.2022	24,00		155,08	137,32	17,76	82,92	49,18	33,74				159,84	138,88	20,96									6,11
01.01.2023	24,00		148,30	137,56	10,74	82,54	49,03	33,51				152,83	139,16	13,67									5,50
02.01.2023	24,00		147,57	135,38	12,19	82,51	48,14	34,37				152,06	136,82	15,24									5,66
03.01.2023	24,00		148,25	135,78	12,47	83,44	48,70	34,74				152,86	137,31	15,55									5,76
04.01.2023	24,00		147,79	135,18	12,61	85,47	49,57	35,90				152,58	136,74	15,84									5,94
05.01.2023	24,00		142,43	129,81	12,62	86,85	48,81	38,04				147,19	131,30	15,89									6,04
06.01.2023	24,00		145,94	133,31	12,63	87,72	49,27	38,45				150,91	134,83	16,08									6,24
07.01.2023	24,00		143,26	130,47	12,79	86,80	48,50	38,30				148,02	131,93	16,09									6,12
08.01.2023	24,00		139,44	123,50	15,94	86,97	46,25	40,72				144,12	124,77	19,35									6,42
09.01.2023	24,00		139,72	126,33	13,39	86,89	46,10	40,79				144,37	127,57	16,80									6,32
10.01.2023	24,00		143,42	129,52	13,90	87,37	47,08	40,29				148,26	130,91	17,35									6,44
11.01.2023	24,00		145,88	132,28	13,60	86,25	48,00	38,25				150,70	133,72	16,98									6,24
12.01.2023	24,00		144,44	130,74	13,70	84,25	47,25	37,00				148,97	132,18	16,79									6,00
13.01.2023	24,00		149,02	135,69	13,33	83,56	48,16	35,40				153,64	137,14	16,50									5,92
14.01.2023	24,00		151,40	137,09	14,31	82,32	48,28	34,04				155,98	138,59	17,39									5,85
15.01.2023	24,00		151,00	135,70	15,30	82,13	48,35	33,78				155,58	137,22	18,36									5,84
16.01.2023	24,00		150,31	136,81	13,50	82,58	48,85	33,73				154,88	138,36	16,52									5,73
17.01.2023	24,00		148,87	135,21	13,66	82,34	48,54	33,80				153,37	136,71	16,66									5,70
18.01.2023	24,00		148,82	135,15	13,67	82,63	48,76	33,87				153,37	136,61	16,76									5,71
19.01.2023	24,00		149,23	135,76	13,47	82,64	48,92	33,72				153,78	137,29	16,49									5,70
20.01.2023	24,00		147,28	135,02	12,26	82,39	48,88	33,51				151,75	136,53	15,22									5,54
21.01.2023	24,00		146,20	132,92	13,28	82,76	48,57	34,19				150,69	134,37	16,32									5,65
22.01.2023	24,00		144,97	130,59	14,38	82,18	47,79	34,39				149,34	132,02	17,32									5,68
Среднее	24,00		142,93	129,90	13,04	83,98	48,14	35,84				147,44	131,33	16,11									5,75
Итого	744,00		4430,95	4026,77	404,18							4570,53	4071,19	499,34									178,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,3 °C** **0,12** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **178,23** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 23.02.2023 09:18 GMT+03:00
 Представитель: 8554c08e-595e-47b6-5019-d4459e2dd1ff



Идентификатор документа 8354c08e-593e-47b6-9019-d4439e2dd1ff



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	23.02.2023 09:18 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 11:06 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа