Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 8818.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0.1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= 0.1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= 0.067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-1_СЦО+ГВС_январь_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00		155.78	107.46	48.32	85.49	45.84	39.64	5.00	4.00		16.53	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	-	79.25	0.00				8.39
24.12.2022	24.00	20;19;16;14	103.86	75.22	28.63	84.54	44.82	39.72	5.00	4.00		15.71	0.00	0.00	16.04	0.00	16.04	-	66.43	0.00				5.41
25.12.2022	24.00	20;19;16;14	67.15	41.59	25.56	70.94	39.04	31.90	5.00	4.00		29.09	0.00	0.00	29.41	0.00	29.41	-	47.16	0.00				3.14
26.12.2022	24.00		149.54	102.33	47.21	85.65	43.38	42.28	5.00	4.00		20.34	0.00	0.00	20.86	0.00	20.86	-	75.16	0.00				8.37
27.12.2022	24.00		147.53	126.68	20.85	84.51	43.94	40.57	5.00	4.00		20.74	0.00	0.00	21.31	0.00	21.31	-	77.35	0.00				6.90
28.12.2022	24.00		148.55	129.87	18.68	83.89	44.67	39.23	5.00	4.00		18.10	0.00	0.00	18.60	0.00	18.60	-	78.18	0.00				6.66
29.12.2022	24.00		149.42	129.09	20.33	83.73	44.72	39.01	5.00	4.00		18.83	0.00	0.00	19.36	0.00	19.36	-	79.21	0.00				6.74
30.12.2022	24.00		151.25	129.51	21.74	83.49	44.70	38.79	5.00	4.00		20.52	0.00	0.00	21.09	0.00	21.09	-	78.40	0.00				6.84
31.12.2022	24.00		154.08	124.30	29.78	82.70	45.24	37.45	5.00	4.00		28.60	0.00	0.00	29.26	0.00	29.26	-	70.65	0.00				7.12
01.01.2023	24.00		151.01	133.61	17.40	82.49	45.51	36.98	5.00	4.00		15.79	0.00	0.00	16.24	0.00	16.24	-	79.93	0.00				6.38
02.01.2023	24.00		149.16	130.75	18.41	82.38	44.63	37.74	5.00	4.00		16.72	0.00	0.00	17.19	0.00	17.19	-	78.61	0.00				6.45
03.01.2023	24.00		150.27	131.56	18.71	82.88	44.64	38.24	5.00	4.00		17.13	0.00	0.00	17.62	0.00	17.62	-	79.39	0.00				6.58
04.01.2023	24.00		149.59	131.03	18.56	85.13	45.34	39.79	5.00	4.00		16.87	0.00	0.00	17.38	0.00	17.38	-	81.76	0.00				6.79
05.01.2023	24.00		144.29	125.05	19.25	86.63	44.35	42.28	5.00	4.00		17.36	0.00	0.00	17.87	0.00	17.87	-	80.75	0.00				6.95
06.01.2023	24.00		149.12	110.31	38.82	87.42	43.84	43.58	5.00	4.00		18.67	0.00	0.00	19.24	0.00	19.24	-	81.95	0.00				8.20
07.01.2023	24.00		149.47	68.29	81.17	86.74	40.93	45.82	5.00	4.00		18.44	0.00	0.00	18.98	0.00	18.98	-	80.81	0.00				10.17
08.01.2023	24.00	16;	144.53	58.76	85.77	87.01	38.43	48.58	5.00	4.00		23.81	0.00	0.00	24.42	0.00	24.42	-	74.88	0.00				10.32
09.01.2023	24.00		146.92	59.13	87.79	86.63	38.45	48.18	5.00	4.00		20.38	0.00	0.00	20.97	0.00	20.97	-	80.03	0.00				10.45
10.01.2023	24.00	16;	152.71	44.02	108.70	87.31	39.68	47.63	5.00	4.00		18.30	0.00	0.00	18.85	0.00	18.85	-	82.08	0.00				11.59
11.01.2023	24.00	16;14;	155.04	57.88	97.16	86.38	41.50	44.89	5.00	4.00		19.20	0.00	0.00	19.73	0.00	19.73	-	77.66	0.00				10.99
12.01.2023	24.00		159.99	68.53	91.46	84.15	41.34	42.82	5.00	4.00		20.35	0.00	0.00	20.88	0.00	20.88	-	75.20	0.00				10.63
13.01.2023	24.00		158.99	125.93	33.07	83.60	44.53	39.07	5.00	4.00		18.51	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	-	76.81	0.00				7.68
14.01.2023	24.00		157.85	137.66	20.18	82.07	45.58	36.49	5.00	4.00		20.75	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25	-	73.13	0.00				6.68
15.01.2023	24.00		154.86	134.00	20.86	82.09	45.80	36.28	5.00	4.00		21.73	0.00	0.00	22.23	0.00	22.23	-	71.28	0.00				6.57
16.01.2023	24.00		155.90	136.93	18.97	82.10	45.92	36.19	5.00	4.00		19.60	0.00	0.00	20.09	0.00	20.09	-	74.01	0.00				6.51
17.01.2023	24.00		153.71	135.65	18.07	82.15	45.61	36.54	5.00	4.00		18.79	0.00	0.00	19.25	0.00	19.25	-	73.28	0.00				6.44
18.01.2023	24.00	2;	144.59	127.67	16.93	82.41	45.67	36.75	5.00	4.00		17.58	0.00	0.00	18.03	0.00	18.03	-	75.00	0.00				6.09
19.01.2023	24.00		156.03	136.65	19.38	82.24	45.81	36.43	5.00	4.00		19.94	0.00	0.00	20.44	0.00	20.44	-	74.34	0.00				6.57
20.01.2023	24.00		155.11	137.11	18.00	82.12	45.60	36.52	5.00	4.00		18.59	0.00	0.00	19.08	0.00	19.08	-	76.10	0.00				6.49
21.01.2023	24.00		153.91	133.84	20.07	82.41	45.04	37.37	5.00	4.00		20.76	0.00	0.00	21.30	0.00	21.30	-	75.79	0.00				6.66
22.01.2023	24.00		150.81	130.50	20.31	82.06	43.87	38.18	5.00	4.00		20.76	0.00	0.00	21.29	0.00	21.29	-	74.35	0.00				6.65
Среднее	24.00	-	147.45	110.35	37.10	83.66	43.82	39.84	5.00	4.00		19.63	-	-	20.14	-	20.14	-	75.77	-				7.46
Итого	744.00		4571.04	3420.90	1150.14							608.49	0.00	0.00	624.26	0.00	624.26	0.00						231.41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 00:00:00	58915.87	48697.99	8921.39	0.00	9116.83	0.00	2409.01	608.15	11006.33
	22.01.2023 00:00:00	59069.59	48831.88	8941.89	0.00	9137.87	0.00	2415.66	609.71	11030.33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **231.41** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **624.26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26 01 2023 г.