Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 105-2_СЦО+ГВС_январь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2023 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	276.98	266.17	10.81	86.64	68.71	17.93	7.00	5.00		133.34	-	-	137.77	-	137.77	-	86.53	-				5.73
24.12.2022	24.00	-	175.45	170.60	4.85	85.33	66.93	18.40	7.00	5.00		85.25	-	-	87.99	-	87.99	-	84.87	-				3.57
25.12.2022	24.00	-	118.35	113.10	5.25	75.93	56.25	19.68	7.00	5.00		58.90	-	-	60.47	-	60.47	-	75.88	-				2.64
26.12.2022	24.00	-	255.53	243.33	12.20	86.80	66.79	20.01	7.00	5.00		123.71	-	-	127.83	-	127.83	-	86.67	-				5.95
27.12.2022	24.00	-	254.19	241.90	12.29	85.52	65.87	19.65	7.00	5.00		123.19	-	-	127.14	-	127.14	-	85.40	-				5.82
28.12.2022	24.00	-	259.88	247.15	12.73	84.83	66.04	18.79	7.00	5.00		126.20	-	-	130.21	-	130.21	-	84.72	-				5.74
29.12.2022	24.00	-	257.08	246.18	10.90	84.71	65.97	18.74	7.00	5.00		124.01	-	-	127.98	-	127.98	-	84.60	-				5.56
30.12.2022	24.00	-	261.51	247.98	13.53	84.57	65.98	18.59	7.00	5.00		127.32	-	-	131.34	-	131.34	-	84.46	-				5.77
31.12.2022	24.00	-	265.96	249.71	16.25	83.74	65.79	17.95	7.00	5.00		130.55	-	-	134.61	-	134.61	-	83.61	-				5.86
01.01.2023	24.00	-	262.50	250.92	11.58	83.51	65.72	17.79	7.00	5.00		126.97	-	-	130.89	-	130.89	-	83.39	-				5.44
02.01.2023	24.00	-	261.08	249.20	11.88	83.41	65.21	18.20	7.00	5.00		126.32	-	-	130.27	-	130.27	-	83.29	-				5.54
03.01.2023	24.00	-	263.86	252.76	11.10	84.16	65.85	18.31	7.00	5.00		127.24	-	-	131.27	-	131.27	-	84.07	-				5.58
04.01.2023	24.00	-	262.51	251.48	11.03	86.27	67.26	19.01	7.00	5.00		126.73	-	-	130.88	-	130.88	-	86.16	-				5.75
05.01.2023	24.00	-	254.12	242.07	12.05	87.68	67.38	20.30	7.00	5.00		123.15	-	-	127.31	-	127.31	-	87.56	-				5.99
06.01.2023	24.00	-	259.17	246.88	12.29	88.59	68.04	20.55	7.00	5.00		125.68	-	-	130.02	-	130.02	-	88.48	-				6.18
07.01.2023	24.00	-	252.37	240.81	11.56	87.75	67.10	20.65	7.00	5.00		122.26	-	-	126.40	-	126.40	-	87.62	-				6.01
08.01.2023	24.00	-	242.25	228.36	13.89	87.96	66.07	21.89	7.00	5.00		118.42	-	-	122.46	-	122.46	-	87.83	-				6.24
09.01.2023	24.00	-	245.02	233.44	11.58	87.80	66.27	21.53	7.00	5.00		118.69	-	-	122.74	-	122.74	-	87.69	-				6.06
10.01.2023	24.00	-	252.23	239.60	12.63	88.30	67.15	21.15	7.00	5.00		122.56	-	-	126.75	-	126.75	-	88.19	-				6.20
11.01.2023	24.00	-	256.78	245.17	11.61	87.18	67.14	20.04	7.00	5.00		124.21	-	-	128.37	-	128.37	-	87.05	-				5.94
12.01.2023	24.00	-	254.46	241.21	13.25	85.11	65.52	19.59	7.00	5.00		124.00	-	-	127.97	-	127.97	-	84.99	-				5.87
13.01.2023	24.00	-	260.99	249.64	11.35	84.41	65.77	18.64	7.00	5.00		126.23	-	-	130.23	-	130.23	-	84.29	-				5.63
14.01.2023	24.00	-	266.00	252.23	13.77	83.11	65.24	17.87	7.00	5.00		129.63	-	-	133.61	-	133.61	-	83.00	-				5.67
15.01.2023	24.00	-	263.21	249.23	13.98	82.98	65.22	17.76	7.00	5.00		128.47	-	-	132.39	-	132.39	-	82.85	-				5.60
16.01.2023	24.00	-	263.42	250.83	12.59	83.36	65.51	17.85	7.00	5.00		127.99	-	-	131.94	-	131.94	-	83.26	-				5.54
17.01.2023	24.00	-	265.77	247.14	18.63	83.19	65.21	17.98	7.00	5.00		131.79	-	-	135.83	-	135.83	-	83.06	-				6.01
18.01.2023	24.00	-	189.93	169.56	20.37	83.33	61.91	21.42	7.00	5.00		52.82	-	-	54.47	-	54.47	-	83.40	-				5.34
19.01.2023	24.00	-	244.75	231.35	13.40	83.38	65.47	17.91	7.00	5.00		132.88	-	-	137.01	-	137.01	-	83.27	-				5.27
20.01.2023	24.00	-	245.55	233.46	12.09	83.11	65.38	17.73	7.00	5.00		132.95	-	-	137.02	-	137.02	-	83.00	-				5.16
21.01.2023	24.00	-	243.60	230.86	12.74	83.45	65.24	18.21	7.00	5.00		132.37	-	-	136.43	-	136.43	-	83.34	-				5.28
22.01.2023	24.00	-	239.63	226.63	13.00	82.91	64.43	18.48	7.00	5.00		130.31	-	-	134.31	-	134.31	-	82.79	-				5.28
Среднее	24.00	-	247.55	235.13	12.43	84.81	65.69	19.12	7.00	5.00		120.78	-	-	124.64	-	124.64	-	84.69	-				5.56
Итого	744.00		7674.13	7288.95	385.18							3744.14	0.00	0.00	3863.91	0.00	3863.91	0.00						172.22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 00:00:00	78165.11	74576.83	34017.68	-	34955.62	-	1611.09	2645.70	11670.00
	22.01.2023 00:00:00	78408.71	74807.69	34150.05	-	35092.05	-	1616.37	2656.74	11694.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **172.22** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **393.04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.