Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 201505
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= 0.2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 52_ТЦ-1 СЦО_январь_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 29.03.2025
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.229817 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	82.18	77.43	4.75	87.98	50.48	37.50	7.00	5.00														3.32
24.12.2022	24.00	-	53.02	50.64	2.38	86.03	49.56	36.47	7.00	5.00														2.09
25.12.2022	24.00	-	37.66	35.95	1.71	75.71	45.79	29.92	7.00	5.00														1.23
26.12.2022	24.00	-	78.54	73.70	4.84	88.16	50.42	37.74	7.00	5.00														3.21
27.12.2022	24.00	-	78.23	73.52	4.71	86.86	48.19	38.67	7.00	5.00														3.26
28.12.2022	24.00	-	80.52	75.71	4.81	86.11	48.40	37.71	7.00	5.00														3.27
29.12.2022	24.00	-	80.52	75.91	4.61	85.98	48.29	37.69	7.00	5.00														3.26
30.12.2022	24.00	-	81.35	76.53	4.82	85.79	48.81	36.98	7.00	5.00														3.25
31.12.2022	24.00	-	82.22	77.35	4.87	84.87	49.18	35.69	7.00	5.00														3.18
01.01.2023	24.00	-	81.52	76.69	4.83	84.72	49.32	35.40	7.00	5.00														3.13
02.01.2023	24.00	-	80.34	75.57	4.77	84.62	48.74	35.88	7.00	5.00														3.12
03.01.2023	24.00	-	80.92	76.03	4.89	85.32	48.83	36.49	7.00	5.00														3.20
04.01.2023	24.00	-	80.44	75.58	4.86	87.55	49.47	38.08	7.00	5.00														3.31
05.01.2023	24.00	-	77.74	73.01	4.73	89.16	48.42	40.74	7.00	5.00														3.40
06.01.2023	24.00	-	79.33	74.65	4.68	89.95	48.51	41.44	7.00	5.00														3.52
07.01.2023	24.00	-	77.55	72.93	4.62	89.14	47.95	41.19	7.00	5.00														3.42
08.01.2023	24.00	-	74.18	69.63	4.55	89.50	45.98	43.52	7.00	5.00														3.44
09.01.2023	24.00	-	75.63	70.94	4.69	89.24	45.71	43.53	7.00	5.00														3.51
10.01.2023	24.00	-	77.44	72.74	4.70	89.75	46.57	43.18	7.00	5.00														3.57
11.01.2023	24.00	-	78.99	74.36	4.63	88.59	47.28	41.31	7.00	5.00														3.49
12.01.2023	24.00	-	78.15	73.58	4.57	86.37	46.60	39.77	7.00	5.00														3.33
13.01.2023	24.00	-	80.30	75.69	4.61	85.69	47.42	38.27	7.00	5.00														3.29
14.01.2023	24.00	-	81.13	76.42	4.71	84.26	47.91	36.35	7.00	5.00														3.18
15.01.2023	24.00	-	80.48	75.75	4.73	84.21	48.30	35.91	7.00	5.00														3.12
16.01.2023	24.00	-	80.76	75.99	4.77	84.49	48.57	35.92	7.00	5.00														3.14
17.01.2023	24.00	-	79.89	75.13	4.76	84.40	48.79	35.61	7.00	5.00														3.08
18.01.2023	24.00	-	80.00	75.15	4.85	84.68	49.01	35.67	7.00	5.00														3.09
19.01.2023	24.00	-	80.78	75.96	4.82	84.67	49.45	35.22	7.00	5.00														3.09
20.01.2023	24.00	-	80.43	75.58	4.85	84.46	49.32	35.14	7.00	5.00														3.07
21.01.2023	24.00	-	79.47	74.72	4.75	84.75	48.93	35.82	7.00	5.00														3.08
22.01.2023	24.00	-	78.46	73.74	4.72	84.30	48.01	36.29	7.00	5.00														3.08
Среднее	24.00	-	77.36	72.79	4.57	86.04	48.33	37.71	7.00	5.00														3.15
Итого	744.00		2398.17	2256.58	141.59																			97.70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 00:00:00	25435.77	24237.32	-	-	-	V4_TV1	914.02	101.86	10637.00
	22.01.2023 01:00:00	25518.52	24315.12	-	-	-	V4_TV1	917.23	102.10	10662.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **97.70** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.