Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 1786
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= 0.067 Gmax= 30
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= 0.067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-3 2С Gmin= 0.027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 68_СЦО+ГВС_январь_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2023
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	2;	194.90	180.10	14.80	87.22	52.40	34.82	8.00	3.00		94.77	0.00	0.00	97.96	0.00	97.96	-	87.08	0.00				7.59
24.12.2022	24.00	;19;16;14;4	132.42	125.86	6.56	86.37	51.13	35.24	8.00	3.00		68.91	0.00	0.00	71.09	0.00	71.09	-	84.05	0.00				5.02
25.12.2022	24.00	0;19;14;4;	84.49	81.99	2.49	77.08	44.37	32.71	8.00	3.00		49.10	0.00	0.00	50.35	0.00	50.35	-	74.02	0.00				2.88
26.12.2022	24.00	0;19;14;4;	90.43	94.38	-3.96	87.91	50.28	37.63	8.00	3.00		53.01	0.00	0.00	54.64	0.00	54.64	-	81.90	0.00				3.22
27.12.2022	24.00	2;	197.06	176.52	20.54	86.03	48.23	37.80	8.00	3.00		98.03	0.00	0.00	101.24	0.00	101.24	-	85.82	0.00				8.46
28.12.2022	24.00	2;	194.28	176.35	17.93	85.53	50.15	35.38	8.00	3.00		95.75	0.00	0.00	98.85	0.00	98.85	-	85.35	0.00				7.80
29.12.2022	24.00	2;	193.85	176.48	17.37	85.40	50.44	34.96	8.00	3.00		95.09	0.00	0.00	98.16	0.00	98.16	-	85.22	0.00				7.68
30.12.2022	24.00	2;	195.21	177.89	17.32	85.22	50.67	34.55	8.00	3.00		95.84	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93	-	85.05	0.00				7.65
31.12.2022	24.00	2;	201.76	178.79	22.97	84.20	51.02	33.19	8.00	3.00		101.21	0.00	0.00	104.40	0.00	104.40	-	84.04	0.00				7.89
01.01.2023	24.00	2;	194.02	179.72	14.30	83.98	50.92	33.06	8.00	3.00		94.01	0.00	0.00	96.96	0.00	96.96	-	83.84	0.00				7.17
02.01.2023	24.00	2;	193.76	176.01	17.75	83.86	49.77	34.09	8.00	3.00		95.23	0.00	0.00	98.21	0.00	98.21	-	83.72	0.00				7.51
03.01.2023	24.00	2;	194.96	176.76	18.21	84.59	50.03	34.56	8.00	3.00		95.92	0.00	0.00	98.97	0.00	98.97	-	84.44	0.00				7.67
04.01.2023	24.00	2;	193.33	176.75	16.58	86.87	50.94	35.93	8.00	3.00		94.62	0.00	0.00	97.77	0.00	97.77	-	86.69	0.00				7.82
05.01.2023	24.00	2;	189.49	169.27	20.22	88.49	50.14	38.36	8.00	3.00		94.11	0.00	0.00	97.36	0.00	97.36	-	88.27	0.00				8.31
06.01.2023	24.00	2;	191.47	173.11	18.36	89.29	50.45	38.84	8.00	3.00		94.39	0.00	0.00	97.69	0.00	97.69	-	89.06	0.00				8.39
07.01.2023	24.00	2;	188.41	169.09	19.32	88.52	49.91	38.61	8.00	3.00		93.75	0.00	0.00	96.98	0.00	96.98	-	88.28	0.00				8.26
08.01.2023	24.00	2;	182.57	159.98	22.59	88.87	47.97	40.90	8.00	3.00		92.14	0.00	0.00	95.34	0.00	95.34	-	88.59	0.00				8.58
09.01.2023	24.00	2;	184.49	163.81	20.69	88.63	48.37	40.26	8.00	3.00		92.30	0.00	0.00	95.49	0.00	95.49	-	88.39	0.00				8.45
10.01.2023	24.00	2;	186.86	168.53	18.33	89.14	49.51	39.63	8.00	3.00		92.68	0.00	0.00	95.92	0.00	95.92	-	88.90	0.00				8.34
11.01.2023	24.00	2;	192.10	173.19	18.92	87.99	50.47	37.51	8.00	3.00		95.51	0.00	0.00	98.77	0.00	98.77	-	87.77	0.00				8.19
12.01.2023	24.00	2;	189.14	170.17	18.97	85.79	49.36	36.43	8.00	3.00		94.13	0.00	0.00	97.20	0.00	97.20	-	85.60	0.00				7.85
13.01.2023	24.00	2;	193.69	176.34	17.35	85.12	50.18	34.94	8.00	3.00		95.69	0.00	0.00	98.77	0.00	98.77	-	84.95	0.00				7.66
14.01.2023	24.00	2;	197.19	177.42	19.77	83.67	50.25	33.42	8.00	3.00		98.21	0.00	0.00	101.27	0.00	101.27	-	83.52	0.00				7.61
15.01.2023	24.00	2;	196.21	175.47	20.74	83.53	50.53	33.01	8.00	3.00		97.98	0.00	0.00	101.03	0.00	101.03	-	83.37	0.00				7.55
16.01.2023	24.00	2;	194.95	177.77	17.18	83.64	50.62	33.03	8.00	3.00		96.20	0.00	0.00	99.20	0.00	99.20	-	83.50	0.00				7.33
17.01.2023	24.00	2;	194.08	175.16	18.92	83.58	50.36	33.22	8.00	3.00		96.43	0.00	0.00	99.43	0.00	99.43	-	83.43	0.00				7.42
18.01.2023	24.00	2;	194.32	174.44	19.88	83.86	50.47	33.39	8.00	3.00		96.84	0.00	0.00	99.87	0.00	99.87	-	83.71	0.00				7.51
19.01.2023	24.00	2;	194.50	175.76	18.74	83.63	50.54	33.08	8.00	3.00		96.40	0.00	0.00	99.41	0.00	99.41	-	83.49	0.00				7.41
20.01.2023	24.00	2;	192.56	174.78	17.78	83.50	50.35	33.16	8.00	3.00		95.03	0.00	0.00	97.98	0.00	97.98	-	83.36	0.00				7.30
21.01.2023	24.00	2;	191.68	171.58	20.10	83.92	49.73	34.19	8.00	3.00		95.43	0.00	0.00	98.42	0.00	98.42	-	83.77	0.00				7.58
22.01.2023	24.00	2;	191.00	168.63	22.37	83.50	49.02	34.48	8.00	3.00		96.13	0.00	0.00	99.12	0.00	99.12	-	83.32	0.00				7.70
Среднее	24.00	-	184.04	166.84	17.20	85.45	49.95	35.50	8.00	3.00		91.77	-	-	94.73	-	94.73	-	84.92	-				7.41
Итого	744.00		5705.17	5172.11	533.06							2844.87	0.00	0.00	2936.75	0.00	2936.75	0.00						229.79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 02:00:00	50340.45	41211.42	31257.81	0.00	31998.88	0.00	1644.69	2241.75	4259.50
	22.01.2023 09:00:00	50579.14	41426.02	31376.29	0.00	32121.09	0.00	1654.13	2251.71	4289.50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 229.79 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 543.94 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
____________ /____________

Представитель теплоснабжающей организации
____________ /____________

№2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.