Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9971.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 72_СЦО+ГВС_январь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	146.16	131.31	14.85	88.14	54.67	33.47	7.00	5.00		65.03	-	-	67.29	-	67.29	-	88.03	-				5.71
24.12.2022	24.00	-	96.54	88.92	7.62	86.43	53.16	33.27	7.00	5.00		46.65	-	-	48.13	-	48.13	-	84.39	-				3.63
25.12.2022	24.00	-	73.80	68.59	5.21	77.56	47.57	29.99	7.00	5.00		39.26	-	-	40.28	-	40.28	-	75.81	-				2.47
26.12.2022	24.00	-	68.86	73.54	-4.68	88.77	51.35	37.42	7.00	5.00		40.48	-	-	41.68	-	41.68	-	79.12	-				2.35
27.12.2022	24.00	-	143.90	127.31	16.59	86.98	51.94	35.04	7.00	5.00		65.44	-	-	67.64	-	67.64	-	86.87	-				5.91
28.12.2022	24.00	-	143.85	128.44	15.41	86.27	52.80	33.47	7.00	5.00		65.04	-	-	67.18	-	67.18	-	86.14	-				5.64
29.12.2022	24.00	-	143.51	128.32	15.19	86.19	53.00	33.19	7.00	5.00		64.89	-	-	67.00	-	67.00	-	86.06	-				5.58
30.12.2022	24.00	-	145.76	129.25	16.51	86.05	53.18	32.87	7.00	5.00		66.38	-	-	68.56	-	68.56	-	85.94	-				5.68
31.12.2022	24.00	-	149.36	131.09	18.27	85.04	53.11	31.93	7.00	5.00		68.97	-	-	71.16	-	71.16	-	84.89	-				5.75
01.01.2023	24.00	-	142.83	130.19	12.64	84.71	52.82	31.89	7.00	5.00		62.98	-	-	65.00	-	65.00	-	84.60	-				5.23
02.01.2023	24.00	-	143.63	128.37	15.26	84.64	51.97	32.67	7.00	5.00		64.96	-	-	67.04	-	67.04	-	84.53	-				5.49
03.01.2023	24.00	-	143.11	129.08	14.03	85.62	52.39	33.23	7.00	5.00		63.96	-	-	66.04	-	66.04	-	85.56	-				5.50
04.01.2023	24.00	-	144.36	128.43	15.93	87.77	53.24	34.53	7.00	5.00		65.70	-	-	67.93	-	67.93	-	87.69	-				5.84
05.01.2023	24.00	-	140.26	124.14	16.12	89.36	52.55	36.81	7.00	5.00		64.19	-	-	66.45	-	66.45	-	89.24	-				6.02
06.01.2023	24.00	-	142.10	126.92	15.18	90.22	52.75	37.47	7.00	5.00		63.91	-	-	66.20	-	66.20	-	90.08	-				6.14
07.01.2023	24.00	-	139.89	124.82	15.07	89.33	52.38	36.95	7.00	5.00		63.17	-	-	65.37	-	65.37	-	89.16	-				5.97
08.01.2023	24.00	-	136.36	119.65	16.71	89.70	50.77	38.93	7.00	5.00		62.95	-	-	65.15	-	65.15	-	89.52	-				6.17
09.01.2023	24.00	-	137.91	121.91	16.00	89.63	51.20	38.43	7.00	5.00		63.20	-	-	65.43	-	65.43	-	89.51	-				6.13
10.01.2023	24.00	-	139.98	124.46	15.52	90.02	52.41	37.61	7.00	5.00		63.55	-	-	65.82	-	65.82	-	89.90	-				6.09
11.01.2023	24.00	-	142.04	127.01	15.03	88.73	52.95	35.78	7.00	5.00		64.04	-	-	66.27	-	66.27	-	88.56	-				5.89
12.01.2023	24.00	-	139.95	125.18	14.77	86.68	51.88	34.80	7.00	5.00		63.29	-	-	65.40	-	65.40	-	86.55	-				5.64
13.01.2023	24.00	-	142.85	129.05	13.80	85.86	52.57	33.29	7.00	5.00		63.75	-	-	65.87	-	65.87	-	85.73	-				5.49
14.01.2023	24.00	-	144.96	130.25	14.71	84.53	52.51	32.02	7.00	5.00		65.14	-	-	67.22	-	67.22	-	84.41	-				5.42
15.01.2023	24.00	-	146.42	129.00	17.42	84.22	52.53	31.69	7.00	5.00		67.41	-	-	69.54	-	69.54	-	84.07	-				5.56
16.01.2023	24.00	-	144.32	129.86	14.46	84.58	52.70	31.88	7.00	5.00		64.60	-	-	66.63	-	66.63	-	84.48	-				5.37
17.01.2023	24.00	-	142.69	128.02	14.67	84.36	52.46	31.90	7.00	5.00		63.75	-	-	65.77	-	65.77	-	84.25	-				5.33
18.01.2023	24.00	-	141.54	127.19	14.35	84.67	52.39	32.28	7.00	5.00		62.65	-	-	64.65	-	64.65	-	84.56	-				5.33
19.01.2023	24.00	-	143.52	127.76	15.76	84.52	52.51	32.01	7.00	5.00		64.40	-	-	66.43	-	66.43	-	84.41	-				5.43
20.01.2023	24.00	-	141.57	127.11	14.46	84.34	52.10	32.24	7.00	5.00		62.75	-	-	64.73	-	64.73	-	84.23	-				5.32
21.01.2023	24.00	-	141.51	125.69	15.82	84.79	51.67	33.12	7.00	5.00		63.68	-	-	65.70	-	65.70	-	84.70	-				5.51
22.01.2023	24.00	-	140.18	124.09	16.09	84.23	50.70	33.53	7.00	5.00		63.19	-	-	65.19	-	65.19	-	84.08	-				5.52
Среднее	24.00	-	136.57	122.42	14.15	86.26	52.27	33.99	7.00	5.00		62.24	-	-	64.28	-	64.28	-	85.71	-				5.39
Итого	744.00		4233.72	3794.95	438.77							1929.36	0.00	0.00	1992.75	0.00	1992.75	0.00						167.10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 05:00:00	42706.24	36820.02	17078.67	-	17538.81	-	1623.90	1310.33	9436.00
	22.01.2023 13:00:00	42893.86	36987.03	17162.76	-	17625.58	-	1631.25	1317.46	9468.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **167.10** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **447.72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.