Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 74_СЦО+ГВС_январь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	172.83	161.90	10.93	88.21	59.53	28.68	7.00	5.00		91.09	-	-	94.22	-	94.22	-	88.33	-				5.62
24.12.2022	24.00	-	109.43	108.53	0.90	87.16	57.92	29.24	7.00	5.00		60.18	-	-	62.12	-	62.12	-	85.87	-				3.26
25.12.2022	24.00	-	76.75	75.96	0.79	80.03	50.75	29.28	7.00	5.00		43.62	-	-	44.83	-	44.83	-	78.28	-				2.30
26.12.2022	24.00	-	173.34	160.02	13.32	87.40	57.74	29.66	7.00	5.00		91.14	-	-	94.24	-	94.24	-	87.52	-				5.93
27.12.2022	22.00	-	154.43	143.72	10.71	87.08	57.11	29.97	7.00	5.00		88.18	-	-	91.19	-	91.19	-	87.21	-				5.25
28.12.2022	24.00	-	169.45	157.23	12.22	86.34	57.41	28.93	7.00	5.00		89.49	-	-	92.44	-	92.44	-	86.46	-				5.62
29.12.2022	24.00	-	168.47	157.30	11.17	86.26	57.52	28.74	7.00	5.00		88.91	-	-	91.83	-	91.83	-	86.37	-				5.49
30.12.2022	24.00	-	170.77	157.06	13.71	86.11	57.32	28.79	7.00	5.00		90.34	-	-	93.29	-	93.29	-	86.24	-				5.71
31.12.2022	24.00	-	173.27	156.50	16.77	85.12	57.26	27.86	7.00	5.00		91.92	-	-	94.85	-	94.85	-	85.24	-				5.80
01.01.2023	24.00	-	170.50	160.98	9.52	84.77	57.55	27.22	7.00	5.00		89.71	-	-	92.59	-	92.59	-	84.89	-				5.20
02.01.2023	24.00	-	168.71	156.71	12.00	84.71	56.66	28.05	7.00	5.00		88.97	-	-	91.85	-	91.85	-	84.83	-				5.42
03.01.2023	24.00	-	169.62	157.46	12.16	85.68	57.04	28.64	7.00	5.00		89.42	-	-	92.39	-	92.39	-	85.81	-				5.56
04.01.2023	24.00	-	168.85	156.06	12.79	87.82	57.96	29.86	7.00	5.00		89.12	-	-	92.16	-	92.16	-	87.95	-				5.80
05.01.2023	24.00	-	163.04	150.55	12.49	89.43	57.45	31.98	7.00	5.00		86.05	-	-	89.14	-	89.14	-	89.55	-				5.94
06.01.2023	24.00	-	167.10	154.13	12.97	90.32	57.93	32.39	7.00	5.00		88.20	-	-	91.38	-	91.38	-	90.45	-				6.18
07.01.2023	24.00	-	164.00	151.02	12.98	89.42	57.36	32.06	7.00	5.00		86.64	-	-	89.71	-	89.71	-	89.54	-				6.02
08.01.2023	24.00	-	157.76	141.71	16.05	89.78	55.43	34.35	7.00	5.00		83.65	-	-	86.63	-	86.63	-	89.90	-				6.32
09.01.2023	24.00	-	160.34	145.69	14.65	89.68	55.94	33.74	7.00	5.00		84.86	-	-	87.88	-	87.88	-	89.81	-				6.24
10.01.2023	24.00	-	164.13	150.17	13.96	90.04	57.01	33.03	7.00	5.00		86.72	-	-	89.85	-	89.85	-	90.17	-				6.23
11.01.2023	24.00	-	167.55	153.93	13.62	88.75	57.71	31.04	7.00	5.00		88.50	-	-	91.59	-	91.59	-	88.87	-				6.00
12.01.2023	24.00	-	165.51	150.88	14.63	86.71	56.37	30.34	7.00	5.00		87.54	-	-	90.44	-	90.44	-	86.84	-				5.86
13.01.2023	24.00	-	170.26	156.71	13.55	85.89	57.01	28.88	7.00	5.00		90.00	-	-	92.93	-	92.93	-	86.02	-				5.70
14.01.2023	24.00	-	171.92	158.47	13.45	84.60	56.83	27.77	7.00	5.00		90.88	-	-	93.77	-	93.77	-	84.72	-				5.55
15.01.2023	24.00	-	170.64	155.93	14.71	84.30	56.71	27.59	7.00	5.00		90.27	-	-	93.16	-	93.16	-	84.43	-				5.55
16.01.2023	24.00	-	171.48	157.48	14.00	84.68	57.05	27.63	7.00	5.00		90.70	-	-	93.59	-	93.59	-	84.81	-				5.54
17.01.2023	24.00	-	169.74	154.69	15.05	84.44	56.73	27.71	7.00	5.00		89.84	-	-	92.72	-	92.72	-	84.56	-				5.57
18.01.2023	24.00	-	169.27	155.46	13.81	84.74	56.96	27.78	7.00	5.00		89.43	-	-	92.32	-	92.32	-	84.87	-				5.50
19.01.2023	24.00	-	170.01	156.65	13.36	84.65	57.16	27.49	7.00	5.00		89.80	-	-	92.67	-	92.67	-	84.78	-				5.45
20.01.2023	24.00	-	169.11	156.26	12.85	84.43	56.79	27.64	7.00	5.00		89.20	-	-	92.07	-	92.07	-	84.56	-				5.42
21.01.2023	24.00	-	167.70	151.40	16.30	84.87	56.22	28.65	7.00	5.00		88.79	-	-	91.65	-	91.65	-	85.01	-				5.73
22.01.2023	24.00	-	165.25	149.37	15.88	84.36	55.51	28.85	7.00	5.00		87.54	-	-	90.35	-	90.35	-	84.48	-				5.66
Среднее	23.94	-	162.94	150.32	12.62	86.38	56.90	29.48	7.00	5.00		86.47	-	-	89.35	-	89.35	-	86.40	-				5.53
Итого	742.00		5051.23	4659.93	391.30							2680.70	0.00	0.00	2769.85	0.00	2769.85	0.00						171.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 05:00:00	61967.22	59067.82	34308.90	-	35242.98	-	1645.16	2651.32	11193.00
	22.01.2023 12:00:00	62182.73	59263.83	34422.91	-	35360.67	-	1652.46	2661.03	11224.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **171.40** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **399.29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.