Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС №2 Договор: 9246.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 79 / СЦО Строит.Адрес: Бабушкина 79 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 79_СЦО_январь_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2204 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024 Тхв, гр.С= 0
Подающ.тр.(M1): расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6 Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(M2): расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6 Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	74.92	75.49	-0.58	83.30	57.65	25.65	6.14	4.41														1.89
24.12.2022	24.00	-	50.54	51.06	-0.52	83.90	56.54	27.36	5.78	4.25														1.36
25.12.2022	24.00	-	33.97	34.61	-0.64	94.99	43.67	51.31	5.51	4.33														1.72
26.12.2022	24.00	-	73.64	73.52	0.12	82.89	55.15	27.73	6.16	4.55														2.05
27.12.2022	24.00	-	73.42	73.42	0.00	81.99	55.01	26.98	6.19	4.60														1.98
28.12.2022	24.00	-	74.54	74.61	-0.07	81.65	55.34	26.31	6.18	4.53														1.96
29.12.2022	24.00	-	74.18	74.29	-0.11	81.44	55.35	26.09	6.16	4.51														1.93
30.12.2022	24.00	-	74.84	74.91	-0.08	81.19	55.60	25.59	6.21	4.54														1.91
31.12.2022	24.00	-	75.69	75.78	-0.09	80.54	55.98	24.57	6.21	4.48														1.86
01.01.2023	24.00	-	75.14	75.24	-0.09	80.34	56.12	24.22	6.18	4.47														1.82
02.01.2023	24.00	-	74.12	74.23	-0.12	80.19	55.38	24.81	6.17	4.51														1.84
03.01.2023	24.00	-	74.49	74.63	-0.14	80.51	55.44	25.07	6.23	4.56														1.86
04.01.2023	24.00	-	74.17	74.34	-0.18	82.71	56.52	26.20	6.21	4.55														1.94
05.01.2023	24.00	-	71.65	71.86	-0.21	84.10	55.98	28.12	6.12	4.59														2.01
06.01.2023	24.00	-	73.12	73.37	-0.25	84.88	56.37	28.51	6.25	4.64														2.07
07.01.2023	24.00	-	71.92	72.17	-0.25	84.29	55.67	28.63	6.15	4.60														2.05
08.01.2023	24.00	-	68.66	68.90	-0.24	84.30	53.60	30.70	5.95	4.56														2.10
09.01.2023	24.00	-	69.58	69.83	-0.25	83.92	53.58	30.34	5.95	4.50														2.10
10.01.2023	24.00	-	70.94	71.20	-0.27	84.68	54.47	30.21	6.12	4.60														2.13
11.01.2023	24.00	-	72.32	72.59	-0.28	84.05	55.05	29.00	6.19	4.60														2.09
12.01.2023	24.00	-	71.27	71.51	-0.24	81.80	53.89	27.91	6.11	4.57														1.98
13.01.2023	24.00	-	73.24	73.48	-0.24	81.38	54.63	26.76	6.19	4.55														1.95
14.01.2023	24.00	-	74.08	74.31	-0.23	79.98	54.74	25.24	6.19	4.51														1.86
15.01.2023	24.00	-	73.50	73.80	-0.29	79.98	55.07	24.92	6.13	4.47														1.82
16.01.2023	24.00	-	73.91	74.23	-0.32	79.91	55.28	24.62	6.23	4.55														1.80
17.01.2023	24.00	-	73.32	73.62	-0.30	80.01	55.34	24.67	6.24	4.59														1.79
18.01.2023	24.00	-	73.26	73.56	-0.30	80.12	55.48	24.64	6.23	4.58														1.79
19.01.2023	24.00	-	73.85	74.14	-0.30	80.01	55.55	24.47	6.26	4.58														1.79
20.01.2023	24.00	-	73.48	73.77	-0.30	79.92	55.40	24.52	6.23	4.57														1.79
21.01.2023	24.00	-	72.68	72.97	-0.29	80.07	54.91	25.16	6.21	4.59														1.81
22.01.2023	24.00	-	71.73	72.02	-0.29	79.73	54.11	25.62	6.20	4.63														1.82
Среднее	24.00	-	71.16	71.40	-0.24	82.22	54.93	27.29	6.14	4.53														1.90
Итого	744.00		2206.11	2213.45	-7.34																			58.86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 58.86 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии(от абонента)
2 / /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.