Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 33952.046.6 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 83-1 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 83-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 83-1_СЦО_январь_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2069 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	64.58	65.53	-0.95	84.53	54.19	30.34	6.36	4.26														1.91
24.12.2022	24.00	-	43.68	45.36	-1.68	83.61	52.85	30.76	6.00	4.06														1.26
25.12.2022	24.00	-	26.35	26.53	-0.19	69.04	41.20	27.84	5.88	4.26														0.73
26.12.2022	24.00	-	62.80	63.68	-0.89	84.24	51.20	33.04	6.37	4.39														2.03
27.12.2022	24.00	-	62.45	63.31	-0.86	83.36	50.75	32.61	6.39	4.44														2.00
28.12.2022	24.00	-	63.54	64.39	-0.85	82.87	51.12	31.76	6.39	4.37														1.98
29.12.2022	24.00	-	63.35	64.19	-0.84	82.67	51.07	31.60	6.36	4.36														1.96
30.12.2022	24.00	-	63.88	64.73	-0.85	82.42	51.21	31.21	6.42	4.38														1.95
31.12.2022	24.00	-	64.75	65.60	-0.85	81.73	51.64	30.09	6.42	4.33														1.91
01.01.2023	24.00	-	64.31	65.15	-0.84	81.52	51.67	29.85	6.38	4.32														1.88
02.01.2023	24.00	-	63.44	64.27	-0.83	81.40	51.06	30.34	6.37	4.36														1.88
03.01.2023	24.00	-	63.77	64.61	-0.84	81.75	51.21	30.54	6.43	4.40														1.91
04.01.2023	24.00	-	63.54	64.39	-0.86	83.99	52.02	31.97	6.42	4.40														1.99
05.01.2023	24.00	-	61.41	62.25	-0.85	85.50	51.74	33.77	6.32	4.43														2.03
06.01.2023	24.00	-	62.66	63.54	-0.88	86.30	52.30	34.00	6.45	4.48														2.09
07.01.2023	24.00	-	61.63	62.50	-0.87	85.73	51.65	34.08	6.35	4.45														2.06
08.01.2023	24.00	-	58.80	59.64	-0.84	85.89	49.85	36.04	6.13	4.40														2.08
09.01.2023	24.00	-	59.86	60.71	-0.86	85.47	49.46	36.02	6.14	4.34														2.12
10.01.2023	24.00	-	61.19	62.08	-0.88	86.17	50.09	36.09	6.31	4.43														2.17
11.01.2023	24.00	-	62.52	63.40	-0.89	85.40	51.02	34.37	6.40	4.44														2.11
12.01.2023	24.00	-	61.67	62.52	-0.86	83.02	50.21	32.81	6.31	4.40														1.98
13.01.2023	24.00	-	63.37	64.25	-0.88	82.56	51.10	31.46	6.40	4.39														1.95
14.01.2023	24.00	-	64.03	64.90	-0.87	81.10	51.39	29.71	6.41	4.35														1.86
15.01.2023	24.00	-	63.57	64.44	-0.87	81.11	51.74	29.38	6.34	4.32														1.82
16.01.2023	24.00	-	63.90	64.77	-0.87	81.09	51.86	29.22	6.44	4.39														1.82
17.01.2023	24.00	-	63.31	64.17	-0.87	81.23	51.92	29.31	6.45	4.44														1.81
18.01.2023	24.00	-	63.25	64.12	-0.87	81.34	52.11	29.23	6.43	4.42														1.81
19.01.2023	24.00	-	63.72	64.49	-0.77	81.21	51.90	29.30	6.46	4.43														1.83
20.01.2023	24.00	-	63.41	64.27	-0.86	81.10	51.26	29.84	6.44	4.42														1.85
21.01.2023	24.00	-	62.72	63.56	-0.84	81.28	50.89	30.40	6.41	4.44														1.87
22.01.2023	24.00	-	61.88	62.70	-0.82	80.98	50.15	30.83	6.39	4.48														1.87
Среднее	24.00	-	61.07	61.94	-0.86	82.57	51.03	31.54	6.35	4.38														1.89
Итого	744.00		1893.30	1920.05	-26.75																			58.49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 58.49 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.