

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **8795.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28167**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319095	расходомер:	16.07.2025	ОП: А32-00;
Подающий трубопровод (M1)	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054	13,58	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)	ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054	13,58	СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,145	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:	Gот.= 44,0506	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0
			Qгвс.ср= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2022	24,00		169,67	169,67	0,00	89,47	58,09	31,38	5,60	4,20													5,33
24.12.2022	24,00		169,21	169,21	0,00	89,10	57,90	31,20	5,50	4,20													5,29
25.12.2022	24,00		166,87	166,87	0,00	89,18	57,35	31,83	5,50	4,20													5,32
26.12.2022	24,00		166,58	166,58	0,00	89,02	57,01	32,01	5,50	4,20													5,34
27.12.2022	24,00		165,65	165,64	0,01	88,65	56,57	32,08	5,50	4,20													5,32
28.12.2022	24,00		169,65	169,65	0,00	89,48	57,70	31,78	5,60	4,20													5,40
29.12.2022	24,00		171,27	171,27	0,00	88,29	57,44	30,85	5,50	4,10													5,29
30.12.2022	24,00		169,62	169,62	0,00	85,29	55,89	29,40	5,50	4,10													4,99
31.12.2022	24,00		168,90	168,90	0,00	83,80	55,35	28,45	5,40	4,10													4,81
01.01.2023	24,00		167,32	167,32	0,00	83,24	55,01	28,23	5,40	4,10													4,73
02.01.2023	24,00		164,68	164,68	0,00	83,51	54,60	28,91	5,40	4,10													4,77
03.01.2023	24,00		163,80	163,79	0,01	84,67	54,82	29,85	5,40	4,10													4,90
04.01.2023	24,00		164,12	164,12	0,00	87,85	56,24	31,61	5,40	4,10													5,20
05.01.2023	24,00		159,19	159,19	0,00	88,80	55,69	33,11	5,30	4,10													5,28
06.01.2023	24,00		158,98	158,98	0,00	89,31	55,62	33,69	5,30	4,10													5,37
07.01.2023	24,00		158,42	158,42	0,00	89,37	55,54	33,83	5,30	4,10													5,37
08.01.2023	24,00		154,60	154,60	0,00	88,37	53,83	34,54	5,20	4,00													5,35
09.01.2023	24,00		156,38	156,38	0,00	88,69	54,04	34,65	5,20	4,10													5,43
10.01.2023	24,00		156,59	156,54	0,05	89,32	54,54	34,78	5,20	4,10													5,46
11.01.2023	24,00		159,46	159,45	0,01	88,64	55,04	33,60	5,30	4,10													5,37
12.01.2023	24,00		158,12	158,12	0,00	85,99	53,79	32,20	5,20	4,00													5,10
13.01.2023	24,00		160,76	160,67	0,09	85,21	54,07	31,14	5,30	4,10													5,01
14.01.2023	24,00		162,24	162,24	0,00	84,00	53,98	30,02	5,30	4,10													4,88
15.01.2023	24,00		162,61	162,57	0,04	83,16	53,91	29,25	5,30	4,10													4,76
16.01.2023	24,00		163,66	163,66	0,00	83,71	54,44	29,27	5,40	4,10													4,80
17.01.2023	24,00		162,78	162,78	0,00	83,48	54,27	29,21	5,30	4,10													4,76
18.01.2023	24,00		166,07	166,07	0,00	83,92	54,84	29,08	5,30	4,00													4,83
19.01.2023	24,00		167,75	167,75	0,00	83,82	55,02	28,80	5,30	4,00													4,84
20.01.2023	24,00		162,59	162,59	0,00	82,21	53,79	28,42	5,30	4,00													4,63
21.01.2023	24,00		156,43	156,43	0,00	83,46	53,58	29,88	5,20	4,00													4,68
22.01.2023	24,00		153,70	153,70	0,00	83,35	52,85	30,50	5,20	4,00													4,69
Среднее	24,00		163,15	163,14	0,01	86,33	55,25	31,08	5,36	4,10													5,07
Итого	744,00		5057,67	5057,46	0,21																		157,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,11 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **157,3** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 23.02.2023 09:18 GMT+03:00
 Представитель обслуживающей организации
 588a5413-ecce-4bba-b198-15c5434e3f29



Идентификатор документа 588a5413-ecce-4b8a-b198-15c5434e3f29



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	23.02.2023 09:18 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 11:06 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа