Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бульвар Красных Зорь 14_СЦО+ГВС_январь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0.027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.12.2022 | 24.00 | - | 99.66 | 91.49 | 8.17 | 88.14 | 56.52 | 31.62 | 7.00 | 5.00 | | 7.80 | - | - | 8.06 | - | 8.06 | - | 87.39 | - | | | | 3.62 |
| 24.12.2022 | 24.00 | - | 64.04 | 60.96 | 3.08 | 86.85 | 54.94 | 31.91 | 7.00 | 5.00 | | 8.50 | - | - | 8.69 | - | 8.69 | - | 73.30 | - | | | | 2.22 |
| 25.12.2022 | 24.00 | - | 51.24 | 47.19 | 4.05 | 77.27 | 47.32 | 29.95 | 7.00 | 5.00 | | 11.81 | - | - | 12.08 | - | 12.08 | - | 70.03 | - | | | | 1.74 |
| 26.12.2022 | 24.00 | - | 97.28 | 88.42 | 8.86 | 88.29 | 54.11 | 34.18 | 7.00 | 5.00 | | 8.55 | - | - | 8.84 | - | 8.84 | - | 87.15 | - | | | | 3.81 |
| 27.12.2022 | 24.00 | - | 97.73 | 87.70 | 10.03 | 87.02 | 53.43 | 33.59 | 7.00 | 5.00 | | 9.63 | - | - | 9.95 | - | 9.95 | - | 86.30 | - | | | | 3.83 |
| 28.12.2022 | 24.00 | - | 98.39 | 89.41 | 8.98 | 86.21 | 54.26 | 31.95 | 7.00 | 5.00 | | 8.73 | - | - | 9.02 | - | 9.02 | - | 85.23 | - | | | | 3.63 |
| 29.12.2022 | 24.00 | - | 96.96 | 88.99 | 7.97 | 86.10 | 54.24 | 31.86 | 7.00 | 5.00 | | 7.75 | - | - | 7.98 | - | 7.98 | - | 85.04 | - | | | | 3.52 |
| 30.12.2022 | 24.00 | - | 98.47 | 89.89 | 8.58 | 85.94 | 54.35 | 31.59 | 7.00 | 5.00 | | 8.40 | - | - | 8.65 | - | 8.65 | - | 85.11 | - | | | | 3.58 |
| 31.12.2022 | 24.00 | - | 102.74 | 90.93 | 11.81 | 84.97 | 54.78 | 30.19 | 7.00 | 5.00 | | 11.61 | - | - | 11.99 | - | 11.99 | - | 83.96 | - | | | | 3.75 |
| 01.01.2023 | 24.00 | - | 97.52 | 90.44 | 7.08 | 84.76 | 54.50 | 30.26 | 7.00 | 5.00 | | 6.77 | - | - | 7.00 | - | 7.00 | - | 83.55 | - | | | | 3.35 |
| 02.01.2023 | 24.00 | - | 98.04 | 89.21 | 8.83 | 84.67 | 53.33 | 31.34 | 7.00 | 5.00 | | 8.50 | - | - | 8.74 | - | 8.74 | - | 83.76 | - | | | | 3.55 |
| 03.01.2023 | 24.00 | - | 98.01 | 89.61 | 8.40 | 85.55 | 53.71 | 31.84 | 7.00 | 5.00 | | 8.12 | - | - | 8.39 | - | 8.39 | - | 85.06 | - | | | | 3.58 |
| 04.01.2023 | 24.00 | - | 98.17 | 89.29 | 8.88 | 87.74 | 54.67 | 33.07 | 7.00 | 5.00 | | 8.56 | - | - | 8.84 | - | 8.84 | - | 87.23 | - | | | | 3.74 |
| 05.01.2023 | 24.00 | - | 94.87 | 86.31 | 8.56 | 89.31 | 54.03 | 35.28 | 7.00 | 5.00 | | 8.23 | - | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 88.37 | - | | | | 3.81 |
| 06.01.2023 | 24.00 | - | 96.45 | 88.44 | 8.01 | 90.14 | 54.64 | 35.50 | 7.00 | 5.00 | | 7.74 | - | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 89.10 | - | | | | 3.87 |
| 07.01.2023 | 24.00 | - | 95.64 | 86.70 | 8.94 | 89.27 | 54.21 | 35.06 | 7.00 | 5.00 | | 8.65 | - | - | 8.94 | - | 8.94 | - | 88.16 | - | | | | 3.85 |
| 08.01.2023 | 24.00 | - | 93.90 | 83.03 | 10.87 | 89.61 | 52.17 | 37.44 | 7.00 | 5.00 | | 10.61 | - | - | 10.98 | - | 10.98 | - | 88.53 | - | | | | 4.09 |
| 09.01.2023 | 24.00 | - | 94.21 | 84.37 | 9.84 | 89.46 | 52.52 | 36.94 | 7.00 | 5.00 | | 9.41 | - | - | 9.72 | - | 9.72 | - | 88.82 | - | | | | 4.00 |
| 10.01.2023 | 24.00 | - | 95.46 | 86.47 | 8.99 | 89.91 | 53.80 | 36.11 | 7.00 | 5.00 | | 8.58 | - | - | 8.88 | - | 8.88 | - | 89.03 | - | | | | 3.94 |
| 11.01.2023 | 24.00 | - | 98.00 | 88.31 | 9.69 | 88.67 | 54.71 | 33.96 | 7.00 | 5.00 | | 9.30 | - | - | 9.59 | - | 9.59 | - | 87.57 | - | | | | 3.87 |
| 12.01.2023 | 24.00 | - | 97.07 | 87.16 | 9.91 | 86.53 | 53.57 | 32.96 | 7.00 | 5.00 | | 9.52 | - | - | 9.82 | - | 9.82 | - | 85.68 | - | | | | 3.74 |
| 13.01.2023 | 24.00 | - | 98.86 | 89.74 | 9.12 | 85.78 | 54.32 | 31.46 | 7.00 | 5.00 | | 8.79 | - | - | 9.07 | - | 9.07 | - | 84.87 | - | | | | 3.61 |
| 14.01.2023 | 24.00 | - | 99.79 | 90.65 | 9.14 | 84.38 | 54.14 | 30.24 | 7.00 | 5.00 | | 8.88 | - | - | 9.12 | - | 9.12 | - | 83.37 | - | | | | 3.52 |
| 15.01.2023 | 24.00 | - | 101.10 | 89.76 | 11.34 | 84.25 | 54.22 | 30.03 | 7.00 | 5.00 | | 11.02 | - | - | 11.36 | - | 11.36 | - | 83.28 | - | | | | 3.66 |
| 16.01.2023 | 24.00 | - | 99.66 | 90.28 | 9.38 | 84.63 | 54.40 | 30.23 | 7.00 | 5.00 | | 9.06 | - | - | 9.37 | - | 9.37 | - | 83.89 | - | | | | 3.52 |
| 17.01.2023 | 24.00 | - | 98.12 | 89.26 | 8.86 | 84.49 | 54.13 | 30.36 | 7.00 | 5.00 | | 8.55 | - | - | 8.81 | - | 8.81 | - | 83.67 | - | | | | 3.47 |
| 18.01.2023 | 24.00 | - | 99.16 | 89.15 | 10.01 | 84.78 | 54.15 | 30.63 | 7.00 | 5.00 | | 9.68 | - | - | 9.98 | - | 9.98 | - | 84.04 | - | | | | 3.59 |
| 19.01.2023 | 24.00 | - | 99.13 | 89.71 | 9.42 | 84.78 | 54.22 | 30.56 | 7.00 | 5.00 | | 9.11 | - | - | 9.39 | - | 9.39 | - | 84.01 | - | | | | 3.55 |
| 20.01.2023 | 24.00 | - | 98.38 | 89.27 | 9.11 | 84.55 | 53.83 | 30.72 | 7.00 | 5.00 | | 8.78 | - | - | 9.03 | - | 9.03 | - | 83.73 | - | | | | 3.52 |
| 21.01.2023 | 24.00 | - | 97.76 | 88.23 | 9.53 | 84.87 | 53.36 | 31.51 | 7.00 | 5.00 | | 9.15 | - | - | 9.44 | - | 9.44 | - | 84.20 | - | | | | 3.59 |
| 22.01.2023 | 24.00 | - | 97.80 | 86.89 | 10.91 | 84.37 | 52.40 | 31.97 | 7.00 | 5.00 | | 10.55 | - | - | 10.88 | - | 10.88 | - | 83.44 | - | | | | 3.71 |
| Среднее | 24.00 | - | 95.28 | 86.36 | 8.91 | 86.24 | 53.84 | 32.40 | 7.00 | 5.00 | | 9.04 | - | - | 9.33 | - | 9.33 | - | 84.74 | - | | | | 3.57 |
| Итого | 744.00 | | 2953.61 | 2677.26 | 276.35 | | | | | | | 280.34 | 0.00 | 0.00 | 289.12 | 0.00 | 289.12 | 0.00 | | | | | | 110.80 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.01.2023 06:00:00 | 12125.05 | 10904.22 | 1204.22 | - | 1235.67 | - | 385.71 | 90.93 | 3255.00 |
| | 22.01.2023 13:00:00 | 12254.82 | 11021.24 | 1216.48 | - | 1248.32 | - | 390.53 | 91.96 | 3287.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **110.80** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **289.12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный сервис Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.01.2023 г.