Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Елизарова 19
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 19_СЦО+ГВС_январь_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023
Тхв, гр.С= 1.84

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00		167.48	162.80	4.68	89.47	57.58	31.89	6.10	4.00		20.47	0.00	0.00	21.18	0.00	21.18	-	88.68	0.00				5.62
24.12.2022	24.00		167.70	163.16	4.54	89.23	57.46	31.76	6.10	4.00		20.60	0.00	0.00	21.32	0.00	21.32	-	88.50	0.00				5.60
25.12.2022	24.00		168.87	162.86	6.01	89.28	57.27	32.01	6.10	4.00		21.80	0.00	0.00	22.56	0.00	22.56	-	88.44	0.00				5.76
26.12.2022	24.00		168.56	163.21	5.35	88.40	56.46	31.94	6.10	4.00		21.26	0.00	0.00	21.99	0.00	21.99	-	87.61	0.00				5.70
27.12.2022	24.00		168.15	162.90	5.25	89.01	56.28	32.73	6.10	4.00		21.15	0.00	0.00	21.88	0.00	21.88	-	88.23	0.00				5.81
28.12.2022	24.00		168.76	162.71	6.04	89.52	57.14	32.38	6.10	4.00		21.89	0.00	0.00	22.66	0.00	22.66	-	88.81	0.00				5.82
29.12.2022	24.00		169.87	162.45	7.42	88.10	56.69	31.41	6.10	4.00		23.43	0.00	0.00	24.22	0.00	24.22	-	87.24	0.00				5.77
30.12.2022	24.00		169.43	162.62	6.82	85.46	55.45	30.01	6.10	4.00		23.27	0.00	0.00	24.02	0.00	24.02	-	84.66	0.00				5.47
31.12.2022	24.00		171.56	161.61	9.95	83.85	54.70	29.15	6.10	4.00		26.53	0.00	0.00	27.35	0.00	27.35	-	83.26	0.00				5.56
01.01.2023	24.00		167.61	163.44	4.18	84.26	55.24	29.02	6.10	4.00		20.67	0.00	0.00	21.32	0.00	21.32	-	83.67	0.00				5.11
02.01.2023	24.00		168.15	163.69	4.46	83.96	54.64	29.32	6.10	4.00		21.44	0.00	0.00	22.11	0.00	22.11	-	83.25	0.00				5.19
03.01.2023	24.00		167.44	163.38	4.06	84.40	54.80	29.61	6.10	4.00		20.90	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55	-	83.80	0.00				5.19
04.01.2023	24.00		167.65	163.21	4.44	87.71	56.33	31.39	6.10	4.00		20.96	0.00	0.00	21.66	0.00	21.66	-	87.02	0.00				5.53
05.01.2023	24.00		167.35	162.90	4.45	88.68	56.23	32.45	6.10	4.00		21.01	0.00	0.00	21.73	0.00	21.73	-	87.94	0.00				5.69
06.01.2023	24.00		168.01	163.20	4.81	89.48	56.13	33.35	6.10	4.00		21.49	0.00	0.00	22.24	0.00	22.24	-	88.75	0.00				5.89
07.01.2023	24.00		167.73	163.22	4.51	89.57	56.23	33.35	6.10	4.00		21.01	0.00	0.00	21.74	0.00	21.74	-	88.75	0.00				5.86
08.01.2023	24.00		169.21	162.07	7.14	88.09	54.44	33.64	6.10	4.00		23.67	0.00	0.00	24.48	0.00	24.48	-	87.32	0.00				6.09
09.01.2023	24.00		168.74	162.75	5.98	89.34	54.63	34.71	6.10	4.00		22.28	0.00	0.00	23.05	0.00	23.05	-	88.46	0.00				6.20
10.01.2023	24.00		168.62	162.65	5.97	89.10	54.69	34.42	6.10	4.00		22.20	0.00	0.00	22.97	0.00	22.97	-	88.31	0.00				6.14
11.01.2023	24.00		168.43	162.78	5.65	87.78	54.63	33.14	6.10	4.00		21.99	0.00	0.00	22.72	0.00	22.72	-	86.75	0.00				5.90
12.01.2023	24.00		168.72	162.60	6.12	86.47	53.96	32.51	6.10	4.00		23.03	0.00	0.00	23.79	0.00	23.79	-	85.75	0.00				5.83
13.01.2023	24.00		167.81	162.90	4.91	86.36	54.36	32.00	6.10	4.00		21.33	0.00	0.00	22.02	0.00	22.02	-	85.49	0.00				5.65
14.01.2023	24.00		169.13	162.97	6.16	85.17	54.47	30.70	6.10	4.00		22.80	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	-	84.42	0.00				5.54
15.01.2023	24.00		169.53	162.52	7.01	84.36	54.31	30.05	6.10	4.00		23.90	0.00	0.00	24.64	0.00	24.64	-	83.37	0.00				5.49
16.01.2023	24.00		168.49	162.43	6.06	84.78	54.60	30.17	6.10	4.00		22.83	0.00	0.00	23.55	0.00	23.55	-	84.04	0.00				5.43
17.01.2023	24.00		168.61	162.60	6.00	84.65	54.64	30.02	6.10	4.00		22.67	0.00	0.00	23.39	0.00	23.39	-	83.89	0.00				5.40
18.01.2023	24.00		167.91	162.92	4.99	84.70	54.94	29.77	6.10	4.00		21.65	0.00	0.00	22.33	0.00	22.33	-	84.04	0.00				5.28
19.01.2023	24.00		167.76	162.75	5.01	84.09	54.66	29.43	6.10	4.00		21.59	0.00	0.00	22.26	0.00	22.26	-	83.38	0.00				5.22
20.01.2023	24.00		168.29	162.96	5.33	84.83	55.09	29.74	6.10	4.00		21.81	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	-	84.12	0.00				5.31
21.01.2023	24.00		168.77	163.08	5.69	85.23	55.07	30.16	6.10	4.00		22.27	0.00	0.00	22.99	0.00	22.99	-	84.54	0.00				5.42
22.01.2023	24.00		169.38	162.35	7.02	84.87	54.53	30.35	6.10	4.00		23.61	0.00	0.00	24.35	0.00	24.35	-	84.17	0.00				5.53
Среднее	24.00	-	168.51	162.83	5.68	86.78	55.41	31.37	6.10	4.00		22.11	-	-	22.84	-	22.84	-	86.02	-				5.61
Итого	744.00		5223.70	5047.69	176.01							685.52	0.00	0.00	708.06	0.00	708.06	0.00						174.01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 01:00:00	50436.22	47527.88	7508.76	0.00	7711.58	0.00	1549.51	576.68	11439.17
	22.01.2023 09:00:00	50660.01	47746.15	7536.48	0.00	7740.18	0.00	1556.58	579.03	11471.17

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.84 °C = -1.26 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **172.75** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **179.61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.