Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_январь_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023 Тхв, гр.С= 1.84

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00		149.72	132.36	17.36	89.34	51.37	37.97	6.10	4.00		13.60	0.00	0.00	14.08	0.00	14.08	-	88.87	0.00				6.59
24.12.2022	24.00		151.02	132.22	18.81	89.09	51.07	38.02	6.10	4.00		15.06	0.00	0.00	15.58	0.00	15.58	-	88.69	0.00				6.71
25.12.2022	24.00		151.33	132.48	18.84	89.12	51.05	38.07	6.10	4.00		14.86	0.00	0.00	15.38	0.00	15.38	-	88.29	0.00				6.74
26.12.2022	24.00		150.82	132.87	17.94	88.25	50.35	37.90	6.10	4.00		13.98	0.00	0.00	14.46	0.00	14.46	-	87.65	0.00				6.63
27.12.2022	24.00		150.38	132.67	17.72	88.85	50.12	38.74	6.10	4.00		13.83	0.00	0.00	14.31	0.00	14.31	-	88.36	0.00				6.73
28.12.2022	24.00		150.96	132.44	18.52	89.37	50.70	38.67	6.10	4.00		14.62	0.00	0.00	15.13	0.00	15.13	-	88.89	0.00				6.79
29.12.2022	24.00		150.85	132.59	18.26	88.00	50.45	37.54	6.10	4.00		14.29	0.00	0.00	14.77	0.00	14.77	-	87.20	0.00				6.60
30.12.2022	24.00		152.15	132.04	20.11	85.33	49.38	35.95	6.10	4.00		16.46	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	-	84.71	0.00				6.47
31.12.2022	24.00		155.43	130.94	24.50	83.73	49.05	34.68	6.10	4.00		20.73	0.00	0.00	21.37	0.00	21.37	-	83.36	0.00				6.60
01.01.2023	24.00		147.99	133.22	14.77	84.13	49.77	34.36	6.10	4.00		10.94	0.00	0.00	11.28	0.00	11.28	-	83.75	0.00				5.83
02.01.2023	24.00		149.16	133.15	16.01	83.84	49.26	34.58	6.10	4.00		12.73	0.00	0.00	13.12	0.00	13.12	-	83.18	0.00				5.96
03.01.2023	24.00		148.79	132.96	15.84	84.24	49.09	35.15	6.10	4.00		12.71	0.00	0.00	13.11	0.00	13.11	-	83.97	0.00				6.02
04.01.2023	24.00		148.69	133.04	15.66	87.56	50.32	37.23	6.10	4.00		12.36	0.00	0.00	12.78	0.00	12.78	-	86.98	0.00				6.34
05.01.2023	24.00		148.86	132.98	15.88	88.50	50.09	38.40	6.10	4.00		12.67	0.00	0.00	13.10	0.00	13.10	-	87.97	0.00				6.52
06.01.2023	24.00		150.18	132.82	17.36	89.30	50.00	39.30	6.10	4.00		14.08	0.00	0.00	14.57	0.00	14.57	-	88.83	0.00				6.78
07.01.2023	24.00		150.70	132.80	17.90	89.42	50.07	39.35	6.10	4.00		14.57	0.00	0.00	15.07	0.00	15.07	-	88.69	0.00				6.84
08.01.2023	24.00		151.59	132.54	19.05	87.90	48.26	39.65	6.10	4.00		15.58	0.00	0.00	16.11	0.00	16.11	-	87.33	0.00				6.94
09.01.2023	24.00		152.93	133.59	19.34	89.11	48.55	40.56	6.10	4.00		15.40	0.00	0.00	15.93	0.00	15.93	-	88.45	0.00				7.15
10.01.2023	24.00		151.49	133.81	17.67	88.88	48.73	40.16	6.10	4.00		13.97	0.00	0.00	14.45	0.00	14.45	-	88.27	0.00				6.96
11.01.2023	24.00		152.76	133.22	19.54	87.63	48.98	38.65	6.10	4.00		16.15	0.00	0.00	16.69	0.00	16.69	-	86.78	0.00				6.87
12.01.2023	24.00		152.15	133.14	19.01	86.27	48.50	37.77	6.10	4.00		15.75	0.00	0.00	16.27	0.00	16.27	-	85.77	0.00				6.68
13.01.2023	24.00		151.57	133.22	18.35	86.18	48.91	37.27	6.10	4.00		14.97	0.00	0.00	15.46	0.00	15.46	-	85.46	0.00				6.56
14.01.2023	24.00		153.71	132.74	20.97	85.00	48.90	36.10	6.10	4.00		17.02	0.00	0.00	17.56	0.00	17.56	-	84.41	0.00				6.58
15.01.2023	24.00		153.26	132.64	20.62	84.19	48.88	35.31	6.10	4.00		16.95	0.00	0.00	17.47	0.00	17.47	-	83.32	0.00				6.43
16.01.2023	24.00		152.69	132.63	20.06	84.57	49.09	35.48	6.10	4.00		16.80	0.00	0.00	17.33	0.00	17.33	-	84.06	0.00				6.41
17.01.2023	24.00		152.24	132.99	19.25	84.47	49.33	35.14	6.10	4.00		15.98	0.00	0.00	16.48	0.00	16.48	-	83.93	0.00				6.31
18.01.2023	24.00		151.32	133.24	18.08	84.52	49.34	35.18	6.10	4.00		14.86	0.00	0.00	15.33	0.00	15.33	-	84.12	0.00				6.23
19.01.2023	24.00		151.20	133.13	18.07	83.93	49.38	34.55	6.10	4.00		14.85	0.00	0.00	15.31	0.00	15.31	-	83.42	0.00				6.13
20.01.2023	24.00		150.15	133.09	17.06	84.64	49.62	35.02	6.10	4.00		13.87	0.00	0.00	14.31	0.00	14.31	-	84.01	0.00				6.11
21.01.2023	24.00		151.36	132.38	18.98	85.05	49.28	35.77	6.10	4.00		15.82	0.00	0.00	16.32	0.00	16.32	-	84.54	0.00				6.36
22.01.2023	24.00		151.54	132.41	19.13	84.72	48.79	35.93	6.10	4.00		16.01	0.00	0.00	16.52	0.00	16.52	-	84.21	0.00				6.39
Среднее	24.00	-	151.19	132.79	18.41	86.62	49.57	37.05	6.10	4.00		14.89	-	-	15.38	-	15.38	-	86.05	-				6.52
Итого	744.00		4687.00	4116.35	570.64							461.46	0.00	0.00	476.63	0.00	476.63	0.00						202.25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 02:00:00	49143.59	42414.87	6159.24	0.00	6323.32	0.00	1863.48	469.01	10457.18
	22.01.2023 09:00:00	49330.83	42581.05	6176.34	0.00	6340.97	0.00	1871.24	470.46	10487.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.84 °C = -0.85 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **201.40** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **476.63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.