Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 34 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник 2я Невская котельная

Договор: 33073.046.6
Строит.Адрес: Ивановская 34
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 150\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2161
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 34_СЦО_январь_Н
Режим (схема):

Gmin= Gmax= 15
Gmin= Gmax= 15
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0.11

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	53.74	54.53	-0.79	91.48	50.43	41.05	6.69	3.41														2.17
24.12.2022	24.00	-	53.75	54.57	-0.82	91.09	50.25	40.84	6.71	3.42														2.16
25.12.2022	24.00	-	53.17	54.00	-0.84	91.24	49.76	41.48	6.61	3.39														2.17
26.12.2022	24.00	-	53.12	53.97	-0.86	91.07	49.53	41.54	6.63	3.41														2.17
27.12.2022	24.00	-	53.06	53.93	-0.88	90.71	49.08	41.63	6.62	3.41														2.17
28.12.2022	24.00	-	53.99	54.90	-0.91	91.46	50.01	41.45	6.74	3.41														2.20
29.12.2022	24.00	-	54.54	55.46	-0.92	90.16	49.80	40.36	6.77	3.38														2.16
30.12.2022	24.00	-	54.81	55.71	-0.90	87.08	48.74	38.34	6.74	3.32														2.06
31.12.2022	24.00	-	54.75	55.63	-0.88	85.54	48.43	37.12	6.73	3.33														1.99
01.01.2023	24.00	-	54.89	55.76	-0.87	84.98	48.46	36.52	6.75	3.33														1.97
02.01.2023	24.00	-	54.18	55.04	-0.86	85.30	48.01	37.29	6.65	3.32														1.98
03.01.2023	24.00	-	54.11	54.97	-0.87	86.55	48.05	38.51	6.64	3.32														2.05
04.01.2023	24.00	-	54.06	54.96	-0.90	89.84	49.30	40.54	6.65	3.32														2.15
05.01.2023	24.00	-	52.97	53.87	-0.89	90.88	48.89	41.99	6.52	3.32														2.19
06.01.2023	24.00	-	52.90	53.81	-0.91	91.44	48.62	42.83	6.54	3.34														2.23
07.01.2023	24.00	-	52.81	53.73	-0.93	91.48	48.59	42.89	6.53	3.34														2.22
08.01.2023	24.00	-	52.15	53.06	-0.92	90.57	46.95	43.62	6.43	3.33														2.24
09.01.2023	24.00	-	52.61	53.53	-0.92	90.88	46.83	44.04	6.49	3.33														2.28
10.01.2023	24.00	-	52.83	53.76	-0.93	91.52	47.27	44.25	6.52	3.33														2.30
11.01.2023	24.00	-	53.32	54.28	-0.95	90.69	47.88	42.81	6.57	3.33														2.24
12.01.2023	24.00	-	52.99	53.92	-0.93	88.02	46.96	41.07	6.52	3.32														2.14
13.01.2023	24.00	-	53.76	54.71	-0.94	87.10	47.45	39.65	6.62	3.33														2.09
14.01.2023	24.00	-	54.16	55.11	-0.95	85.84	47.60	38.24	6.67	3.33														2.03
15.01.2023	24.00	-	54.18	55.14	-0.96	84.97	47.58	37.39	6.66	3.33														1.98
16.01.2023	24.00	-	54.16	55.11	-0.95	85.55	47.97	37.58	6.67	3.33														1.99
17.01.2023	24.00	-	54.21	55.14	-0.93	85.30	48.00	37.30	6.67	3.33														1.98
18.01.2023	24.00	-	55.00	55.91	-0.91	85.76	48.51	37.25	6.70	3.25														2.01
19.01.2023	24.00	-	55.55	56.46	-0.91	85.71	48.79	36.91	6.72	3.21														2.01
20.01.2023	24.00	-	50.70	51.50	-0.80	84.17	46.71	37.47	6.68	3.31														1.87
21.01.2023	24.00	-	45.84	46.55	-0.71	85.34	44.74	40.61	6.55	3.32														1.83
22.01.2023	24.00	-	45.58	46.27	-0.69	85.20	44.10	41.10	6.51	3.32														1.85
Среднее	24.00	-	53.16	54.04	-0.88	88.29	48.17	40.12	6.63	3.34														2.09
Итого	744.00		1647.85	1675.25	-27.41																			64.85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.11 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **64.85** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.