Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 35 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6651.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 35
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 35_СЦО_январь_Н

график: 95\\70

Вычислитель: СПТ-940 № 2177
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024

Txв, гр.С= 0.2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	380.73	379.23	1.50	63.32	56.97	6.35	4.64	4.03														
24.12.2022	24.00	-	380.15	378.65	1.50	63.13	56.81	6.32	4.65	4.04														2.50
25.12.2022	24.00	-	379.21	377.73	1.48	63.17	56.72	6.45	4.65	4.05														2.49
26.12.2022	24.00	-	379.37	377.88	1.50	62.82	56.33	6.49	4.66	4.05														2.53
27.12.2022	24.00	-	380.01	378.49	1.52	62.55	56.06	6.49	4.66	4.05														2.55
28.12.2022	24.00	-	377.70	376.19	1.51	63.08	56.56	6.53	4.65	4.05														2.55
29.12.2022	24.00	-	377.31	375.79	1.52	62.90	56.41	6.49	4.66	4.06														2.55
30.12.2022	24.00	-	378.51	376.95	1.56	63.03	56.56	6.47	4.65	4.05														2.54
31.12.2022	24.00	-	381.54	379.97	1.57	60.37	54.49	5.88	4.64	4.03														2.54
01.01.2023	24.00	-	381.44	379.87	1.57	60.15	54.31	5.83	4.64	4.03														2.33
02.01.2023	24.00	-	379.81	378.26	1.55	60.31	54.34	5.98	4.65	4.05														2.31
03.01.2023	24.00	-	379.00	377.46	1.54	60.54	54.47	6.08	4.66	4.06														2.36
04.01.2023	24.00	-	378.04	376.51	1.53	62.34	55.91	6.43	4.66	4.06														2.39
05.01.2023	24.00	-	379.09	377.59	1.50	62.99	56.27	6.71	4.66	4.06														2.52
06.01.2023	24.00	-	379.69	378.18	1.51	63.29	56.41	6.88	4.66	4.06														2.63
07.01.2023	24.00	-	379.65	378.14	1.51	63.46	56.54	6.92	4.66	4.06														2.70
08.01.2023	24.00	-	384.25	382.73	1.52	63.18	56.14	7.04	4.66	4.04														2.71
09.01.2023	24.00	-	382.96	381.41	1.55	63.36	56.29	7.07	4.66	4.05														2.79
10.01.2023	24.00	-	381.35	379.80	1.55	63.60	56.56	7.05	4.66	4.05														2.80
11.01.2023	24.00	-	379.08	377.52	1.56	62.45	55.76	6.69	4.66	4.06														2.78
12.01.2023	24.00	-	379.14	377.59	1.55	61.02	54.62	6.40	4.66	4.06														2.63
13.01.2023	24.00	-	378.35	376.77	1.58	60.71	54.47	6.25	4.66	4.06														2.51
14.01.2023	24.00	-	376.81	375.23	1.58	59.74	53.73	6.01	4.67	4.07														2.45
15.01.2023	24.00	-	376.92	375.34	1.58	60.31	54.28	6.04	4.66	4.07														2.35
16.01.2023	24.00	-	376.64	375.06	1.58	59.20	53.41	5.79	4.67	4.07														2.36
17.01.2023	24.00	-	379.47	377.89	1.58	55.70	50.57	5.12	4.67	4.06														2.27
18.01.2023	24.00	-	380.98	379.41	1.57	53.03	48.33	4.70	4.67	4.06														2.03
19.01.2023	24.00	-	380.60	379.04	1.56	53.02	48.32	4.70	4.67	4.06														1.87
20.01.2023	24.00	-	380.54	379.00	1.54	53.67	48.81	4.86	4.67	4.06														1.87
21.01.2023	24.00	-	379.60	378.06	1.54	54.93	49.77	5.16	4.67	4.07														1.93
22.01.2023	24.00	-	378.88	377.36	1.52	56.17	50.72	5.45	4.67	4.07														2.04
Среднее	24.00	-	379.57	378.04	1.54	60.57	54.42	6.15	4.66	4.05														2.14
Итого	744.00		11766.80	11719.09	47.71																			2.42
																								75.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.2 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **75.00** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.