

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **6653.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **58480**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 12.09.2023 | Режим (схема): | ОП: А3; |
| Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807714 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | 0,478 | 119,6 | Взлет ТПС | СДВ-И-1,60 |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | 0,478 | 119,6 | Взлет ТПС | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,384 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 368,64 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|----|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | | °C | °C | кгс/см2 |
| 23.12.2022 | 24,00 | * | 167,69 | 167,69 | 0,00 | 63,11 | 43,54 | 19,57 | 6,80 | 2,70 | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 24.12.2022 | 24,00 | * | 167,32 | 167,32 | 0,00 | 62,90 | 43,50 | 19,40 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,25 |
| 25.12.2022 | 24,00 | * | 166,96 | 166,95 | 0,01 | 63,00 | 43,29 | 19,71 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,30 |
| 26.12.2022 | 24,00 | * | 166,96 | 166,96 | 0,00 | 62,56 | 42,89 | 19,67 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 27.12.2022 | 24,00 | * | 167,36 | 167,35 | 0,01 | 62,36 | 42,54 | 19,82 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 28.12.2022 | 24,00 | * | 166,54 | 166,49 | 0,05 | 62,86 | 42,94 | 19,92 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 29.12.2022 | 24,00 | * | 166,43 | 166,43 | 0,00 | 62,71 | 42,87 | 19,84 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,31 |
| 30.12.2022 | 24,00 | * | 166,97 | 166,97 | 0,00 | 62,72 | 43,09 | 19,63 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 31.12.2022 | 24,00 | * | 168,19 | 168,19 | 0,00 | 60,19 | 42,13 | 18,06 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 01.01.2023 | 24,00 | * | 168,17 | 168,17 | 0,00 | 59,96 | 42,17 | 17,79 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 02.01.2023 | 24,00 | * | 167,50 | 167,48 | 0,02 | 60,11 | 41,93 | 18,18 | 6,80 | 2,50 | | | | | | | | | | | | 3,06 |
| 03.01.2023 | 24,00 | * | 167,09 | 167,09 | 0,00 | 60,41 | 41,96 | 18,45 | 6,80 | 2,50 | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 04.01.2023 | 24,00 | * | 166,71 | 166,71 | 0,00 | 62,18 | 42,64 | 19,54 | 6,80 | 2,50 | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| 05.01.2023 | 24,00 | * | 167,30 | 167,29 | 0,01 | 62,77 | 42,47 | 20,30 | 6,80 | 2,40 | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 06.01.2023 | 24,00 | * | 167,51 | 167,51 | 0,00 | 63,10 | 42,23 | 20,87 | 6,80 | 2,40 | | | | | | | | | | | | 3,51 |
| 07.01.2023 | 24,00 | * | 167,55 | 167,55 | 0,00 | 63,22 | 42,19 | 21,03 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 3,53 |
| 08.01.2023 | 24,00 | * | 169,56 | 169,56 | 0,00 | 62,99 | 41,56 | 21,43 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 09.01.2023 | 24,00 | * | 168,93 | 168,93 | 0,00 | 63,17 | 41,59 | 21,58 | 6,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 3,65 |
| 10.01.2023 | 24,00 | * | 168,24 | 168,24 | 0,00 | 63,38 | 41,81 | 21,57 | 6,80 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 11.01.2023 | 24,00 | * | 167,43 | 167,24 | 0,19 | 62,16 | 41,63 | 20,53 | 6,80 | 3,30 | | | | | | | | | | | | 3,45 |
| 12.01.2023 | 24,00 | * | 167,22 | 167,22 | 0,00 | 60,79 | 41,08 | 19,71 | 6,80 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 3,30 |
| 13.01.2023 | 24,00 | * | 166,91 | 166,83 | 0,08 | 60,50 | 41,22 | 19,28 | 6,80 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 14.01.2023 | 24,00 | * | 166,15 | 166,15 | 0,00 | 59,57 | 41,05 | 18,52 | 6,80 | 2,50 | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 15.01.2023 | 24,00 | * | 166,33 | 166,33 | 0,00 | 60,09 | 41,60 | 18,49 | 6,80 | 2,50 | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 16.01.2023 | 24,00 | * | 166,16 | 166,16 | 0,00 | 58,90 | 41,18 | 17,72 | 6,80 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 17.01.2023 | 24,00 | * | 167,44 | 167,44 | 0,00 | 55,36 | 39,57 | 15,79 | 6,80 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 18.01.2023 | 24,00 | * | 168,08 | 168,08 | 0,00 | 52,87 | 38,25 | 14,62 | 6,80 | 4,40 | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 19.01.2023 | 24,00 | * | 167,89 | 167,89 | 0,00 | 52,83 | 38,19 | 14,64 | 6,80 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 20.01.2023 | 24,00 | * | 167,86 | 167,86 | 0,00 | 53,52 | 38,47 | 15,05 | 6,80 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 21.01.2023 | 24,00 | * | 167,37 | 167,37 | 0,00 | 54,78 | 38,92 | 15,86 | 6,80 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 22.01.2023 | 24,00 | * | 167,17 | 167,17 | 0,00 | 55,99 | 39,32 | 16,67 | 6,80 | 2,20 | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| Среднее | 24,00 | | 167,39 | 167,37 | 0,01 | 60,36 | 41,54 | 18,81 | 6,80 | 3,05 | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| Итого | 744,00 | | 5188,99 | 5188,62 | 0,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,90 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 23.01.2023 | 22113,6 | 22101,40 | | | | | | | 24,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **97,9** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 23.02.2023 09:19 GMT+03:00
 Представитель Теплоэнергетической организации
 5e2b66ca-3098-4afd-81c6-145ee910f09b



Идентификатор документа 5e2b66ca-3098-4afd-8fc6-145ee910f09b



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 23.02.2023 09:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 27.02.2023 11:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |