

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 12, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9099.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9856**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6075	расходомер:	01.02.2024	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-D	Gmin= 0,2	Термопреобр.: КТППТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,2	КТППТР-05
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	0,08	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,335	Qвент.= 0	Qтех.=
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.=	Qвент.=	Qтех.гвс.=
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 100,5	Gвент.= 0	Gтех.=
			Qгвс.=
			Qгвс.ср.= 0,07
			Gгвс.= 28 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2022	24,00	*	100,35	85,94	14,41	85,86	50,82	35,04			13,45		13,45	13,92		13,92		84,34				4,27
24.12.2022	24,00	*	66,90	55,50	11,40	76,51	44,04	32,47			12,47		12,47	12,75		12,75		73,75				2,87
25.12.2022	24,00	*	53,08	37,25	15,83	51,20	35,90	15,29			19,85		19,85	20,12		20,12		50,73				2,26
26.12.2022	24,00	*	97,75	82,39	15,36	85,86	49,10	36,76			14,95		14,95	15,43		15,43		84,91				4,38
27.12.2022	24,00	*	98,30	81,68	16,62	84,67	48,43	36,24			15,40		15,40	15,88		15,88		83,28				4,33
28.12.2022	24,00	*	101,02	84,78	16,24	84,04	49,50	34,55			14,95		14,95	15,43		15,43		82,76				4,27
29.12.2022	24,00	*	98,78	79,53	19,25	83,90	49,48	34,42			18,09		18,09	18,54		18,54		76,40				4,35
30.12.2022	24,00	*	97,81	80,76	17,05	83,78	49,48	34,29			15,98		15,98	16,39		16,39		75,55				4,21
31.12.2022	24,00	*	102,93	77,84	25,09	82,93	49,56	33,37			24,20		24,20	24,79		24,79		74,42				4,68
01.01.2023	24,00	*	98,15	85,66	12,49	82,67	50,08	32,59			11,52		11,52	11,83		11,83		78,88				3,84
02.01.2023	24,00	*	99,53	82,28	17,25	82,51	49,17	33,33			16,29		16,29	16,72		16,72		77,10				4,17
03.01.2023	24,00	*	98,98	84,23	14,75	83,19	49,58	33,62			13,82		13,82	14,19		14,19		78,57				4,07
04.01.2023	24,00	*	98,84	83,48	15,36	85,32	50,23	35,09			14,39		14,39	14,80		14,80		80,84				4,23
05.01.2023	24,00	*	97,70	78,28	19,42	86,72	49,18	37,55			18,59		18,59	19,11		19,11		80,07				4,63
06.01.2023	24,00	*	98,58	81,96	16,62	87,57	49,74	37,84			15,92		15,92	16,41		16,41		82,54				4,56
07.01.2023	24,00	*	97,55	80,28	17,27	86,82	49,53	37,29			16,65		16,65	17,11		17,11		81,79				4,49
08.01.2023	24,00	*	94,24	75,10	19,14	87,03	47,63	39,40			18,70		18,70	19,21		19,21		80,70				4,61
09.01.2023	24,00	*	96,16	77,51	18,65	86,88	48,11	38,77			18,16		18,16	18,73		18,73		81,44				4,61
10.01.2023	24,00	*	98,73	79,45	19,28	87,44	49,23	38,21			18,63		18,63	19,17		19,17		82,19				4,73
11.01.2023	24,00	*	99,22	83,46	15,76	86,35	50,23	36,12			14,97		14,97	15,40		15,40		82,83				4,38
12.01.2023	24,00	*	98,62	82,52	16,10	84,20	49,29	34,90			15,31		15,31	15,76		15,76		80,87				4,22
13.01.2023	24,00	*	101,93	85,34	16,59	83,58	49,73	33,85			15,69		15,69	16,17		16,17		81,14				4,27
14.01.2023	24,00	*	103,49	86,02	17,47	82,24	49,66	32,58			16,45		16,45	16,92		16,92		79,71				4,27
15.01.2023	24,00	*	103,97	83,08	20,89	82,16	49,66	32,50			19,98		19,98	20,49		20,49		78,59				4,41
16.01.2023	24,00	*	103,00	86,29	16,71	82,36	50,09	32,27			15,78		15,78	16,23		16,23		80,13				4,17
17.01.2023	24,00	*	102,25	85,37	16,88	82,20	49,96	32,24			15,93		15,93	16,36		16,36		79,70				4,14
18.01.2023	24,00	*	102,01	84,92	17,09	82,41	50,06	32,35			16,16		16,16	16,62		16,62		79,71				4,15
19.01.2023	24,00	*	102,22	85,73	16,49	82,27	50,05	32,22			15,50		15,50	15,94		15,94		79,72				4,11
20.01.2023	24,00	*	102,40	85,25	17,15	81,95	49,74	32,21			16,21		16,21	16,68		16,68		79,54				4,14
21.01.2023	24,00	*	101,16	83,57	17,59	82,19	49,11	33,08			16,67		16,67	17,12		17,12		79,35				4,21
22.01.2023	24,00	*	99,98	81,99	17,99	81,78	48,45	33,33			17,06		17,06	17,54		17,54		78,68				4,20
Среднее	24,00		97,28	80,24	17,04	82,86	48,87	33,99			16,38		16,38	16,83		16,83		79,04				4,20
Итого	744,00		3015,63	2487,44	528,19						507,72		507,72	521,76		521,76						130,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,3** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,16** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **130,07** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 23.02.2023 09:19 GMT+03:00
 Представитель теплоснабжающей организации

0726834-5375-4139-a418-1ddfffc6714f



Страница 1 из 2



Идентификатор документа b72e8a34-5375-4f39-a418-fddfffc6714f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	23.02.2023 09:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 11:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа