Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 8965.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_январь_Н
Режим (схема):
расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6
расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6
расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

график: 150\\70

Приборы УУТЭ поверены до 23.04.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	38.24	36.56	1.68	87.72	54.81	32.92	7.44	3.98		2.17	-	-	2.24	-	2.24	-	84.99	-				1.35
24.12.2022	24.00	-	26.41	25.38	1.03	85.46	53.67	31.79	6.88	3.86		2.49	-	-	2.54	-	2.54	-	69.31	-				0.90
25.12.2022	24.00	-	17.45	16.18	1.27	72.11	43.51	28.60	6.40	4.06		3.23	-	-	3.28	-	3.28	-	52.80	-				0.56
26.12.2022	24.00	-	36.86	34.86	2.00	88.02	52.68	35.34	7.33	4.18		2.37	-	-	2.44	-	2.44	-	85.40	-				1.41
27.12.2022	24.00	-	36.59	34.40	2.19	86.75	52.08	34.67	7.32	4.26		2.62	-	-	2.71	-	2.71	-	84.38	-				1.39
28.12.2022	24.00	-	37.27	35.45	1.82	85.95	52.74	33.21	7.39	4.14		2.25	-	-	2.32	-	2.32	-	83.21	-				1.34
29.12.2022	24.00	-	37.66	35.34	2.32	85.81	52.94	32.87	7.36	4.13		2.74	-	-	2.83	-	2.83	-	83.54	-				1.36
30.12.2022	24.00	-	37.81	35.69	2.12	85.63	53.21	32.42	7.44	4.14		2.56	-	-	2.64	-	2.64	-	83.39	-				1.34
31.12.2022	24.00	-	39.29	36.39	2.90	84.64	53.37	31.28	7.48	4.06		3.35	-	-	3.45	-	3.45	-	82.67	-				1.39
01.01.2023	24.00	-	37.46	36.10	1.36	84.51	53.31	31.20	7.43	4.06		1.76	-	-	1.81	-	1.81	-	81.51	-				1.24
02.01.2023	24.00	-	37.01	35.37	1.64	84.46	52.73	31.73	7.37	4.13		2.05	-	-	2.11	-	2.11	-	81.88	-				1.26
03.01.2023	24.00	-	36.95	35.47	1.47	85.14	52.55	32.60	7.43	4.17		1.89	-	-	1.95	-	1.95	-	82.54	-				1.28
04.01.2023	24.00	-	36.96	35.33	1.63	87.39	53.77	33.63	7.40	4.17		2.08	-	-	2.14	-	2.14	-	84.82	-				1.33
05.01.2023	24.00	-	35.31	33.70	1.62	89.07	53.14	35.93	7.20	4.26		2.05	-	-	2.12	-	2.12	-	86.37	-				1.36
06.01.2023	24.00	-	36.22	34.43	1.79	89.85	53.59	36.26	7.37	4.30		2.24	-	-	2.31	-	2.31	-	87.23	-				1.41
07.01.2023	23.67	-	35.44	33.49	1.95	89.03	52.94	36.08	7.26	4.27		2.39	-	-	2.47	-	2.47	-	86.38	-				1.38
08.01.2023	24.00	-	34.06	32.20	1.85	89.41	51.30	38.11	6.95	4.27		2.28	-	-	2.36	-	2.36	-	86.62	-				1.40
09.01.2023	24.00	-	34.63	32.73	1.90	89.20	51.31	37.89	6.97	4.20		2.33	-	-	2.41	-	2.41	-	87.01	-				1.41
10.01.2023	24.00	-	35.11	33.61	1.50	89.68	52.04	37.64	7.20	4.28		1.94	-	-	2.00	-	2.00	-	86.80	-				1.40
11.01.2023	24.00	-	36.53	34.99	1.54	88.40	52.54	35.86	7.38	4.21		1.99	-	-	2.05	-	2.05	-	85.13	-				1.39
12.01.2023	24.00	-	36.49	34.26	2.23	86.20	51.25	34.95	7.24	4.21		2.68	-	-	2.76	-	2.76	-	83.92	-				1.39
13.01.2023	24.00	-	38.29	35.57	2.72	85.51	51.99	33.52	7.42	4.15		3.18	-	-	3.28	-	3.28	-	83.57	-				1.43
14.01.2023	24.00	-	37.90	36.09	1.81	84.01	52.13	31.88	7.46	4.10		2.24	-	-	2.31	-	2.31	-	81.14	-				1.31
15.01.2023	24.00	-	37.73	35.87	1.86	83.99	52.38	31.61	7.39	4.06		2.30	-	-	2.37	-	2.37	-	81.37	-				1.29
16.01.2023	24.00	-	38.17	35.99	2.18	84.25	52.52	31.73	7.49	4.14		2.63	-	-	2.71	-	2.71	-	82.09	-				1.33
17.01.2023	24.00	-	37.57	35.60	1.97	84.23	52.64	31.59	7.47	4.20		2.40	-	-	2.47	-	2.47	-	81.94	-				1.29
18.01.2023	24.00	-	37.08	35.50	1.58	84.51	53.00	31.52	7.44	4.19		2.00	-	-	2.06	-	2.06	-	82.15	-				1.26
19.01.2023	24.00	-	37.30	35.73	1.57	84.47	53.12	31.35	7.48	4.19		1.99	-	-	2.05	-	2.05	-	81.97	-				1.26
20.01.2023	24.00	-	37.06	35.44	1.63	84.30	52.85	31.45	7.43	4.19		2.04	-	-	2.10	-	2.10	-	81.87	-				1.25
21.01.2023	24.00	-	36.28	34.87	1.41	84.62	52.46	32.16	7.37	4.23		1.81	-	-	1.87	-	1.87	-	82.27	-				1.24
22.01.2023	24.00	-	36.38	34.12	2.26	84.14	51.36	32.77	7.30	4.30		2.67	-	-	2.75	-	2.75	-	81.70	-				1.31
Среднее	23.99	-	35.92	34.09	1.83	85.76	52.38	33.37	7.30	4.16		2.35	-	-	2.42	-	2.42	-	82.26	-				1.30
Итого	743.66		1113.50	1056.71	56.79							72.71	0.00	0.00	74.92	0.00	74.92	0.00						40.26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **40.26** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **74.92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.