Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029
Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 217_СЦО_январь_Н
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 19.09.2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ЭРСВ-440Л | Gmin= 0.071 | Gmax= 17.69 | Термопреобр.: ТПС | Преобр.давления: СДВ-И | Тхв, гр.С= 0 |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ЭРСВ-440Л | Gmin= 0.071 | Gmax= 17.69 | Термопреобр.: ТПС | Преобр.давления: СДВ-И | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.12.2022 | 24.00 | - | 72.64 | 73.15 | -0.51 | 88.36 | 50.66 | 37.70 | 7.27 | 3.93 | | | | | | | | | | | | | | 2.72 |
| 24.12.2022 | 23.95 | - | 45.38 | 46.77 | -1.39 | 68.93 | 46.65 | 22.28 | 5.19 | 3.24 | | | | | | | | | | | | | | 1.68 |
| 25.12.2022 | 23.97 | - | 30.29 | 30.22 | 0.08 | 51.12 | 42.87 | 8.25 | 4.77 | 3.61 | | | | | | | | | | | | | | 1.17 |
| 26.12.2022 | 24.00 | - | 69.49 | 69.71 | -0.22 | 88.64 | 48.79 | 39.85 | 7.18 | 4.11 | | | | | | | | | | | | | | 2.76 |
| 27.12.2022 | 24.00 | - | 68.55 | 68.87 | -0.32 | 87.33 | 47.69 | 39.64 | 7.18 | 4.19 | | | | | | | | | | | | | | 2.71 |
| 28.12.2022 | 24.00 | - | 70.72 | 71.07 | -0.36 | 86.48 | 48.46 | 38.02 | 7.25 | 4.08 | | | | | | | | | | | | | | 2.68 |
| 29.12.2022 | 24.00 | - | 70.33 | 70.69 | -0.36 | 86.37 | 48.43 | 37.94 | 7.20 | 4.06 | | | | | | | | | | | | | | 2.65 |
| 30.12.2022 | 24.00 | - | 71.20 | 71.58 | -0.38 | 86.20 | 48.72 | 37.48 | 7.28 | 4.07 | | | | | | | | | | | | | | 2.65 |
| 31.12.2022 | 24.00 | - | 72.44 | 72.82 | -0.38 | 85.23 | 48.98 | 36.25 | 7.31 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | 2.61 |
| 01.01.2023 | 24.00 | - | 71.79 | 72.15 | -0.37 | 85.00 | 48.90 | 36.10 | 7.26 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | 2.58 |
| 02.01.2023 | 24.00 | - | 70.44 | 70.78 | -0.35 | 84.96 | 48.06 | 36.90 | 7.22 | 4.07 | | | | | | | | | | | | | | 2.59 |
| 03.01.2023 | 24.00 | - | 70.70 | 71.11 | -0.41 | 85.86 | 48.37 | 37.49 | 7.27 | 4.11 | | | | | | | | | | | | | | 2.63 |
| 04.01.2023 | 24.00 | - | 70.26 | 70.70 | -0.44 | 88.03 | 49.10 | 38.93 | 7.25 | 4.10 | | | | | | | | | | | | | | 2.72 |
| 05.01.2023 | 24.00 | - | 67.06 | 67.49 | -0.43 | 89.67 | 48.16 | 41.51 | 7.08 | 4.20 | | | | | | | | | | | | | | 2.77 |
| 06.01.2023 | 24.00 | - | 68.65 | 69.13 | -0.48 | 90.53 | 48.58 | 41.95 | 7.23 | 4.24 | | | | | | | | | | | | | | 2.86 |
| 07.01.2023 | 24.00 | - | 67.43 | 67.87 | -0.45 | 89.62 | 47.82 | 41.80 | 7.11 | 4.20 | | | | | | | | | | | | | | 2.80 |
| 08.01.2023 | 24.00 | - | 64.14 | 64.56 | -0.42 | 90.01 | 45.88 | 44.13 | 6.83 | 4.21 | | | | | | | | | | | | | | 2.82 |
| 09.01.2023 | 24.00 | - | 65.16 | 65.59 | -0.44 | 89.86 | 46.03 | 43.83 | 6.82 | 4.12 | | | | | | | | | | | | | | 2.84 |
| 10.01.2023 | 24.00 | - | 67.08 | 67.55 | -0.47 | 90.26 | 46.98 | 43.28 | 7.09 | 4.21 | | | | | | | | | | | | | | 2.88 |
| 11.01.2023 | 24.00 | - | 69.54 | 70.01 | -0.47 | 88.92 | 47.91 | 41.01 | 7.22 | 4.14 | | | | | | | | | | | | | | 2.83 |
| 12.01.2023 | 24.00 | - | 68.19 | 68.63 | -0.43 | 86.83 | 46.92 | 39.91 | 7.11 | 4.14 | | | | | | | | | | | | | | 2.71 |
| 13.01.2023 | 24.00 | - | 70.87 | 71.32 | -0.46 | 86.01 | 47.82 | 38.19 | 7.26 | 4.09 | | | | | | | | | | | | | | 2.69 |
| 14.01.2023 | 24.00 | - | 71.86 | 72.33 | -0.46 | 84.65 | 48.03 | 36.62 | 7.29 | 4.04 | | | | | | | | | | | | | | 2.61 |
| 15.01.2023 | 24.00 | - | 71.31 | 71.76 | -0.45 | 84.48 | 48.18 | 36.30 | 7.22 | 4.02 | | | | | | | | | | | | | | 2.57 |
| 16.01.2023 | 24.00 | - | 71.63 | 72.10 | -0.46 | 84.89 | 48.61 | 36.28 | 7.33 | 4.09 | | | | | | | | | | | | | | 2.58 |
| 17.01.2023 | 24.00 | - | 70.80 | 71.26 | -0.46 | 84.73 | 48.52 | 36.21 | 7.31 | 4.13 | | | | | | | | | | | | | | 2.55 |
| 18.01.2023 | 24.00 | - | 70.62 | 71.08 | -0.46 | 85.03 | 48.82 | 36.21 | 7.28 | 4.12 | | | | | | | | | | | | | | 2.54 |
| 19.01.2023 | 24.00 | - | 71.08 | 71.54 | -0.46 | 85.04 | 48.83 | 36.21 | 7.32 | 4.12 | | | | | | | | | | | | | | 2.56 |
| 20.01.2023 | 24.00 | - | 70.50 | 70.95 | -0.45 | 84.83 | 48.73 | 36.10 | 7.28 | 4.12 | | | | | | | | | | | | | | 2.53 |
| 21.01.2023 | 24.00 | - | 69.34 | 69.78 | -0.45 | 85.20 | 48.31 | 36.89 | 7.22 | 4.17 | | | | | | | | | | | | | | 2.54 |
| 22.01.2023 | 24.00 | - | 67.88 | 68.30 | -0.42 | 84.71 | 47.42 | 37.29 | 7.16 | 4.25 | | | | | | | | | | | | | | 2.52 |
| Среднее | 24.00 | - | 67.66 | 68.09 | -0.44 | 85.09 | 47.98 | 37.11 | 7.06 | 4.07 | | | | | | | | | | | | | | 2.59 |
| Итого | 743.92 | | 2097.36 | 2110.89 | -13.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.33 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **80.33** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.