

Адрес: ЖК №2
г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 131 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник: Обуховской 4.133

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за январь 2023
Договор: 8051.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 131
Телефон: (812) 313-47-06
Смена подключения: Девятрубная
Обуховской Обороны 131_СЦО_январь_Н
Приборы УЛТЗ поверены до 29.09.2023
Терморегобр.: КТТР-05
Терморегобр.: КТТР-05
Терморегобр.:
Терморегобр.:
Терморегобр.:
Телефон:
Узел учета: СЦО
Код УЛТЗ:
Радиус: 951\У0
Тяв_рд.С= 0

Установленные приборы:
Выноситель: СГТ-940 № 2882
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
Тр-д. ПЭС(М3):
Тр.цирл.ПЭС(М4):
Тр.полигрл(М5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
Договорные нагрузки (сп.гр.ч): УГЧ:
Фактические подборы (сп.гр.ч): УГЧ:
Учет отопления (ГВт-1)
Учет ПЭС (ГВт-2)
Контрольные данные
Общие теплотр-е

Дата	Тп	НС	М1		М2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVср	Vпогл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.явл.	Qвс.явл.	Q.общ.
			T	T	T	T																				
23.12.2022	24.00	-	258.69	256.46	2.23	62.86	56.43	6.43	4.12	2.86																1.79
24.12.2022	24.00	-	258.84	256.55	2.29	63.04	56.54	6.51	4.12	2.87																1.82
25.12.2022	24.00	-	258.90	256.60	2.30	63.32	56.75	6.58	4.12	2.87																1.84
26.12.2022	24.00	-	258.48	256.15	2.33	63.47	56.82	6.65	4.11	2.86																1.86
27.12.2022	24.00	-	258.66	256.30	2.35	62.80	56.21	6.59	4.11	2.86																1.84
28.12.2022	24.00	-	251.66	249.34	2.32	62.61	56.04	6.58	4.10	2.87																1.84
29.12.2022	24.00	-	257.48	255.18	2.30	63.14	56.56	6.58	4.12	2.88																1.79
30.12.2022	24.00	-	257.92	255.98	2.34	60.67	54.60	6.07	4.12	2.88																1.83
31.12.2022	24.00	-	258.04	255.71	2.33	59.66	53.83	5.83	4.12	2.88																1.70
01.01.2023	24.00	-	258.00	255.65	2.35	59.65	53.76	5.89	4.12	2.88																1.63
02.01.2023	24.00	-	258.06	255.69	2.37	59.44	53.56	5.88	4.12	2.88																1.65
03.01.2023	24.00	-	257.97	255.61	2.36	60.74	54.61	6.13	4.11	2.87																1.65
04.01.2023	24.00	-	257.72	255.34	2.39	62.58	56.09	6.49	4.11	2.87																1.72
05.01.2023	24.00	-	257.73	255.34	2.40	63.41	56.65	6.76	4.11	2.87																1.81
06.01.2023	24.00	-	257.68	255.30	2.38	63.19	56.40	6.80	4.11	2.87																1.88
07.01.2023	24.00	-	257.89	255.51	2.37	63.25	56.41	6.84	4.11	2.87																1.89
08.01.2023	24.00	-	253.30	250.92	2.38	64.09	56.70	7.39	4.09	2.89																1.90
09.01.2023	24.00	-	252.41	250.03	2.38	66.65	58.72	7.93	4.05	2.86																2.01
10.01.2023	24.00	-	252.41	249.99	2.41	66.34	58.55	7.79	4.04	2.86																2.14
11.01.2023	24.00	-	253.00	250.66	2.34	61.58	54.84	6.73	4.06	2.87																2.11
12.01.2023	24.00	-	255.77	255.46	2.30	60.17	53.78	6.39	4.10	2.88																2.14
13.01.2023	24.00	-	258.88	256.55	2.33	60.18	53.94	6.24	4.14	2.89																1.84
14.01.2023	24.00	-	259.54	257.18	2.36	60.30	54.15	6.15	4.08	2.83																1.76
15.01.2023	24.00	-	260.06	257.66	2.40	60.57	54.45	6.12	4.09	2.83																1.75
16.01.2023	24.00	-	260.56	258.15	2.42	60.62	54.59	6.04	4.10	2.83																1.73
17.01.2023	24.00	-	261.16	258.73	2.43	60.79	54.78	6.01	4.10	2.83																1.71
18.01.2023	24.00	-	241.78	239.50	2.28	60.86	54.83	6.02	4.11	2.83																1.71
19.01.2023	24.00	-	261.74	259.29	2.46	60.87	54.86	6.02	4.12	2.84																1.59
20.01.2023	24.00	-	261.75	259.28	2.47	60.90	54.90	6.00	4.12	2.84																1.71
21.01.2023	24.00	-	261.31	258.86	2.45	61.13	55.03	6.10	4.12	2.84																1.71
22.01.2023	24.00	-	261.26	258.78	2.48	60.95	54.81	6.14	4.12	2.84																1.73
Среднее	24.00	-	257.38	255.01	2.36	61.93	55.49	6.44	4.10	2.86																1.74
Итого	744.00	-	7978.64	7905.34	73.31																					55.56

Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время
M1(Г) M2(Г) M3(Г) M4(Г) V3(м3) V4(м3) Q.СЦО (Гкал) Q.ПЭС (Гкал) Трав.ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем потребленного теплоносителя Vтеп.кнал., рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения Q2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировки):
Объем потребленного теплоносителя Vтеп.кнал.

0 °C = 0,00 Гкал:
55,56 Гкал:
куб.м: куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель обслуживающей организации



ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГО-СНТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮХНЕР РАЙОН
ОТЧЕТ ЕНЕРГАТ
28.01.2023
СОКОЛОВ Д.А.