Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 8_ТЦ-3 СЦО+ГВС_январь_Н

График:

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 08.08.2025

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 1.84
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.142 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.2022	24.00	-	51.64	46.24	5.40	83.24	49.92	33.32	7.00	5.00		5.84	-	-	6.00	-	6.00	-	82.03	-				2.00
24.12.2022	24.00	-	50.49	46.15	4.34	82.88	49.56	33.32	7.00	5.00		4.70	-	-	4.82	-	4.82	-	81.21	-				1.90
25.12.2022	24.00	-	53.29	46.10	7.19	83.05	49.28	33.77	7.00	5.00		7.61	-	-	7.82	-	7.82	-	81.84	-				2.15
26.12.2022	24.00	-	52.89	45.98	6.91	82.22	48.66	33.56	7.00	5.00		7.37	-	-	7.57	-	7.57	-	81.16	-				2.11
27.12.2022	24.00	-	52.09	45.90	6.19	82.69	48.56	34.13	7.00	5.00		6.60	-	-	6.81	-	6.81	-	81.67	-				2.08
28.12.2022	24.00	-	51.29	46.01	5.28	83.22	49.27	33.95	7.00	5.00		5.81	-	-	5.99	-	5.99	-	82.03	-				2.00
29.12.2022	24.00	-	51.09	45.99	5.10	81.68	48.82	32.86	7.00	5.00		5.63	-	-	5.77	-	5.77	-	79.76	-				1.93
30.12.2022	24.00	-	53.55	45.86	7.69	79.71	47.90	31.81	7.00	5.00		8.09	-	-	8.33	-	8.33	-	78.55	-				2.07
31.12.2022	24.00	-	55.24	45.75	9.49	78.56	47.73	30.83	7.00	5.00		9.92	-	-	10.16	-	10.16	-	77.86	-				2.16
01.01.2023	24.00	-	50.25	45.90	4.35	78.44	47.78	30.66	7.00	5.00		4.58	-	-	4.71	-	4.71	-	77.13	-				1.75
02.01.2023	24.00	-	52.71	45.92	6.79	78.20	47.13	31.07	7.00	5.00		7.14	-	-	7.30	-	7.30	-	77.25	-				1.96
03.01.2023	24.00	-	50.87	45.75	5.12	78.56	47.33	31.23	7.00	5.00		5.45	-	-	5.59	-	5.59	-	77.43	-				1.83
04.01.2023	24.00	-	50.25	45.99	4.26	81.32	48.48	32.84	7.00	5.00		4.60	-	-	4.71	-	4.71	-	79.70	-				1.86
05.01.2023	24.00	-	52.05	45.75	6.30	82.13	48.11	34.02	7.00	5.00		6.51	-	-	6.71	-	6.71	-	80.96	-				2.07
06.01.2023	24.00	-	52.41	45.80	6.61	82.78	48.08	34.70	7.00	5.00		6.84	-	-	7.06	-	7.06	-	81.94	-				2.14
07.01.2023	24.00	-	52.99	45.82	7.17	82.76	48.05	34.71	7.00	5.00		7.43	-	-	7.68	-	7.68	-	82.00	-				2.19
08.01.2023	24.00	-	51.50	45.55	5.95	81.27	46.25	35.02	7.00	5.00		6.25	-	-	6.42	-	6.42	-	80.06	-				2.08
09.01.2023	24.00	-	50.33	45.50	4.83	82.39	46.45	35.94	7.00	5.00		5.14	-	-	5.28	-	5.28	-	80.53	-				2.04
10.01.2023	24.00	-	51.07	45.38	5.69	82.46	46.73	35.73	7.00	5.00		5.97	-	-	6.12	-	6.12	-	81.10	-				2.09
11.01.2023	24.00	-	51.61	45.36	6.25	81.25	46.99	34.26	7.00	5.00		6.49	-	-	6.64	-	6.64	-	79.67	-				2.06
12.01.2023	24.00	-	50.55	45.27	5.28	80.27	46.59	33.68	7.00	5.00		5.43	-	-	5.58	-	5.58	-	79.09	-				1.95
13.01.2023	24.00	-	51.53	45.44	6.09	80.19	47.13	33.06	7.00	5.00		6.31	-	-	6.51	-	6.51	-	78.95	-				1.99
14.01.2023	24.00	-	51.09	45.50	5.59	79.21	47.15	32.06	7.00	5.00		5.98	-	-	6.14	-	6.14	-	77.84	-				1.90
15.01.2023	24.00	-	52.95	45.30	7.65	78.62	47.13	31.49	7.00	5.00		8.02	-	-	8.24	-	8.24	-	77.57	-				2.03
16.01.2023	24.00	-	51.87	45.53	6.34	79.08	47.54	31.54	7.00	5.00		6.93	-	-	7.14	-	7.14	-	78.04	-				1.94
17.01.2023	24.00	-	51.38	45.83	5.55	78.80	47.57	31.23	7.00	5.00		6.14	-	-	6.33	-	6.33	-	77.62	-				1.87
18.01.2023	24.00	-	50.43	45.82	4.61	78.81	47.73	31.08	7.00	5.00		5.29	-	-	5.40	-	5.40	-	77.44	-				1.79
19.01.2023	24.00	-	52.29	45.74	6.55	78.28	47.48	30.80	7.00	5.00		7.24	-	-	7.41	-	7.41	-	77.32	-				1.92
20.01.2023	24.00	-	50.87	45.92	4.95	78.93	47.86	31.07	7.00	5.00		5.46	-	-	5.60	-	5.60	-	77.45	-				1.82
21.01.2023	24.00	-	50.94	45.99	4.95	79.25	47.80	31.45	7.00	5.00		5.53	-	-	5.66	-	5.66	-	77.91	-				1.84
22.01.2023	24.00	-	51.14	45.92	5.22	78.83	47.37	31.46	7.00	5.00		5.89	-	-	6.01	-	6.01	-	77.72	-				1.86
Среднее	24.00	-	51.70	45.77	5.93	80.62	47.82	32.80	7.00	5.00		6.33	-	-	6.50	-	6.50	-	79.38	-				1.98
Итого	744.00		1602.65	1418.96	183.69							196.19	0.00	0.00	201.51	0.00	201.51	0.00						61.39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.2023 07:00:00	14946.48	13174.99	1781.06	-	1816.45	-	403.92	123.21	7668.00
	22.01.2023 23:00:00	15034.15	13253.47	1791.30	-	1826.93	-	407.12	124.01	7709.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.84 °C = -0.36 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **61.03** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **201.51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.