

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **14849.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **32983**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7 № 208385	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)						
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,253	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8608	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

		Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2022	24,00		70,72	70,72	0,00	89,77	55,21	34,56														2,45
24.12.2022	24,00		70,15	70,15	0,00	89,39	54,97	34,42														2,42
25.12.2022	24,00		68,95	68,95	0,00	89,51	54,60	34,91														2,41
26.12.2022	24,00		68,37	68,37	0,00	89,35	53,91	35,44														2,43
27.12.2022	24,00		68,07	68,07	0,00	89,01	53,10	35,91														2,45
28.12.2022	24,00		70,68	70,68	0,00	89,78	54,24	35,54														2,52
29.12.2022	24,00		71,78	71,78	0,00	88,51	54,19	34,32														2,47
30.12.2022	24,00		72,54	72,54	0,00	85,52	53,28	32,24														2,34
31.12.2022	24,00		72,62	72,62	0,00	84,03	52,92	31,11														2,26
01.01.2023	24,00		72,73	72,73	0,00	83,47	53,00	30,47														2,22
02.01.2023	24,00		71,10	71,10	0,00	83,76	52,39	31,37														2,24
03.01.2023	24,00		70,98	70,98	0,00	85,02	52,76	32,26														2,29
04.01.2023	24,00		70,92	70,92	0,00	88,21	54,31	33,90														2,41
05.01.2023	24,00		67,66	67,66	0,00	89,18	53,25	35,93														2,43
06.01.2023	24,00		68,15	68,15	0,00	89,71	52,85	36,86														2,52
07.01.2023	24,00		67,46	67,46	0,00	89,73	52,68	37,05														2,50
08.01.2023	24,00		64,99	64,99	0,00	88,82	50,50	38,32														2,49
09.01.2023	24,00		66,72	66,72	0,00	89,13	50,63	38,50														2,57
10.01.2023	24,00		67,65	67,65	0,00	89,78	51,22	38,56														2,61
11.01.2023	24,00		69,08	69,08	0,00	88,95	51,99	36,96														2,56
12.01.2023	24,00		68,55	68,55	0,00	86,36	50,73	35,63														2,45
13.01.2023	24,00		70,32	70,32	0,00	85,48	51,27	34,21														2,41
14.01.2023	24,00		71,12	71,12	0,00	84,29	51,46	32,83														2,34
15.01.2023	24,00		71,12	71,12	0,00	83,45	51,55	31,90														2,27
16.01.2023	24,00		70,32	70,32	0,00	84,05	51,88	32,17														2,27
17.01.2023	24,00		69,96	69,96	0,00	83,81	52,04	31,77														2,23
18.01.2023	24,00		72,77	72,77	0,00	84,25	52,83	31,42														2,29
19.01.2023	24,00		74,74	74,74	0,00	84,18	53,57	30,61														2,29
20.01.2023	24,00		72,78	72,78	0,00	82,60	52,49	30,11														2,19
21.01.2023	24,00		70,15	70,15	0,00	83,81	52,37	31,44														2,21
22.01.2023	24,00		68,89	68,89	0,00	83,68	51,42	32,26														2,23
Среднее	24,00		70,07	70,07	0,00	86,66	52,70	33,97														2,38
Итого	744,00		2172,04	2172,04	0,00																	73,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,11 °С** **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **73,77** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____



Идентификатор документа bc41d7b3-0f25-4ecc-ac4f-eb754654ea1d



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	23.02.2023 09:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 11:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа