Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 28 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник 2я Невская котельная

Договор: 8796.038.1
Строит.Адрес: Седова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2187
Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 28_СЦО_январь_Н
Режим (схема):

график: 150\\70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05 — Преобр.давления: СДВ-И
Термопреобр.: КТПТР-05 — Преобр.давления: СДВ-И
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0.11

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2022	24.00	-	44.48	44.25	0.23	86.09	48.78	37.31	5.79	3.31														
24.12.2022	24.00	-	44.57	44.32	0.26	85.84	48.85	36.99	5.79	3.30														1.67
25.12.2022	24.00	-	44.67	44.40	0.27	85.94	48.92	37.02	5.78	3.29														1.66
26.12.2022	24.00	-	44.73	44.45	0.27	85.10	48.00	37.10	5.78	3.28														1.67
27.12.2022	24.00	-	44.66	44.39	0.28	85.68	47.88	37.79	5.78	3.29														1.67
28.12.2022	24.00	-	44.65	44.36	0.28	86.23	48.48	37.75	5.79	3.30														1.70
29.12.2022	24.00	-	44.67	44.39	0.28	84.95	48.19	36.76	5.78	3.29														1.70
30.12.2022	24.00	-	44.64	44.37	0.27	82.41	47.27	35.14	5.78	3.30														1.66
31.12.2022	24.00	-	44.59	44.37	0.23	80.83	46.82	34.02	5.78	3.30														1.58
01.01.2023	24.00	-	44.64	44.37	0.27	81.12	47.13	33.99	5.79	3.31														1.53
02.01.2023	24.00	-	44.77	44.48	0.29	80.92	46.72	34.19	5.79	3.29														1.53
03.01.2023	24.00	-	44.72	44.42	0.31	81.34	46.69	34.65	5.78	3.30														1.55
04.01.2023	24.00	-	44.69	44.40	0.29	84.50	47.96	36.54	5.78	3.29														1.57
05.01.2023	24.00	-	44.69	44.40	0.29	85.35	47.57	37.78	5.78	3.29														1.65
06.01.2023	24.00	-	44.77	44.47	0.30	86.07	47.71	38.36	5.78	3.28														1.70
07.01.2023	24.00	-	44.78	44.49	0.29	86.21	47.89	38.32	5.78	3.27														1.73
08.01.2023	24.00	-	44.79	44.49	0.30	84.68	46.14	38.54	5.77	3.27														1.73
09.01.2023	24.00	-	46.30	46.03	0.28	85.64	46.88	38.76	5.87	3.20														1.74
10.01.2023	24.00	-	46.28	46.00	0.28	85.45	47.10	38.35	5.88	3.20														1.81
11.01.2023	24.00	-	46.29	46.02	0.28	84.32	47.39	36.93	5.88	3.20														1.79
12.01.2023	24.00	-	46.22	45.95	0.28	83.01	46.88	36.13	5.87	3.21														1.73
13.01.2023	24.00	-	46.12	45.85	0.28	82.97	47.46	35.52	5.87	3.22														1.69
14.01.2023	24.00	-	46.10	45.82	0.28	81.87	47.50	34.37	5.87	3.22														1.65
15.01.2023	24.00	-	46.09	45.80	0.29	81.10	47.56	33.54	5.87	3.22														1.60
16.01.2023	24.00	-	46.10	45.81	0.29	81.35	47.85	33.49	5.87	3.23														1.56
17.01.2023	24.00	-	46.17	45.88	0.29	81.32	47.97	33.35	5.87	3.22														1.56
18.01.2023	24.00	-	46.18	45.90	0.29	81.35	48.06	33.29	5.88	3.22														1.56
19.01.2023	24.00	-	46.15	45.87	0.29	80.53	47.80	32.73	5.88	3.23														1.55
20.01.2023	24.00	-	45.31	45.01	0.29	81.49	47.77	33.72	5.82	3.26														1.53
21.01.2023	24.00	-	44.61	44.32	0.29	82.03	47.42	34.60	5.76	3.29														1.54
22.01.2023	24.00	-	44.65	44.35	0.30	81.72	46.98	34.74	5.76	3.28														1.56
Среднее	24.00	-	45.23	44.95	0.28	83.46	47.60	35.86	5.81	3.26														1.57
Итого	744.00		1402.10	1393.41	8.69																			1.64
																								50.74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.11 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **50.74** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.