Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 79 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9250.038.1
Строит.Адрес: Седова 79
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2194
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 79_СЦО_январь_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12		
расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Приборы УУТЭ поверены до 22.10.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 150\\70

Txв, гр.С= 0.11

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.2022	24.00	-	51.15	51.91	-0.76	90.94	47.04	43.89	6.71	3.47														2.21
24.12.2022	24.00	-	45.95	46.65	-0.70	90.55	44.28	46.26	6.71	3.47														2.10
25.12.2022	24.00	-	45.43	46.14	-0.71	90.72	43.78	46.95	6.64	3.47														2.11
26.12.2022	24.00	-	45.40	46.09	-0.70	90.55	43.24	47.32	6.63	3.46														2.12
27.12.2022	24.00	-	45.36	46.05	-0.69	90.20	42.84	47.36	6.62	3.46														2.12
28.12.2022	24.00	-	46.20	46.91	-0.71	90.91	43.85	47.06	6.75	3.46														2.15
29.12.2022	24.00	-	46.64	47.35	-0.71	89.70	43.87	45.83	6.78	3.43														2.11
30.12.2022	24.00	-	46.92	47.59	-0.67	86.60	43.18	43.42	6.75	3.37														2.01
31.12.2022	24.00	-	46.93	47.64	-0.71	84.99	42.96	42.04	6.74	3.38														1.95
01.01.2023	24.00	-	47.01	47.74	-0.73	84.44	42.83	41.62	6.76	3.38														1.93
02.01.2023	24.00	-	45.42	45.88	-0.45	84.79	42.01	42.78	6.66	3.38														1.93
03.01.2023	24.00	-	46.28	46.79	-0.51	86.04	42.31	43.72	6.65	3.38														2.01
04.01.2023	24.00	-	46.23	46.78	-0.55	89.31	43.19	46.12	6.66	3.38														2.11
05.01.2023	24.00	-	45.28	45.76	-0.48	90.36	42.13	48.23	6.52	3.37														2.17
06.01.2023	24.00	-	45.22	45.66	-0.45	90.90	41.61	49.29	6.54	3.39														2.21
07.01.2023	24.00	-	46.46	46.94	-0.48	90.95	42.07	48.89	6.53	3.40														2.25
08.01.2023	24.00	-	53.53	54.21	-0.69	90.07	43.72	46.35	6.43	3.38														2.45
09.01.2023	24.00	-	53.99	54.71	-0.72	90.38	44.19	46.20	6.49	3.38														2.47
10.01.2023	24.00	-	54.19	54.95	-0.76	91.01	44.80	46.21	6.52	3.39														2.47
11.01.2023	24.00	-	54.75	55.55	-0.80	90.22	45.52	44.71	6.58	3.38														2.42
12.01.2023	24.00	-	54.37	55.11	-0.74	87.55	44.65	42.90	6.52	3.38														2.30
13.01.2023	24.00	-	55.24	56.02	-0.78	86.62	45.31	41.32	6.62	3.38														2.25
14.01.2023	24.00	-	55.68	56.46	-0.78	85.35	45.48	39.87	6.68	3.38														2.19
15.01.2023	24.00	-	55.09	55.86	-0.77	84.48	45.46	39.02	6.68	3.38														2.12
16.01.2023	24.00	-	44.23	44.62	-0.39	84.95	41.43	43.53	6.68	3.38														1.91
17.01.2023	24.00	-	44.24	44.62	-0.38	84.75	41.40	43.35	6.68	3.38														1.90
18.01.2023	24.00	-	44.89	45.30	-0.42	85.21	41.74	43.47	6.71	3.30														1.94
19.01.2023	24.00	-	45.32	45.77	-0.45	85.15	42.07	43.08	6.73	3.26														1.94
20.01.2023	24.00	-	44.42	44.81	-0.40	83.55	41.32	42.23	6.69	3.36														1.86
21.01.2023	24.00	-	43.44	43.81	-0.37	84.87	40.85	44.01	6.56	3.38														1.90
22.01.2023	24.00	-	43.18	43.53	-0.36	84.73	40.30	44.44	6.51	3.37														1.91
Среднее	24.00	-	48.01	48.62	-0.61	87.77	43.21	44.56	6.64	3.39														2.11
Итого	744.00		1488.43	1507.20	-18.77																			65.49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.11 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **65.49** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.