

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Цимбалина ул. д. 46, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9207.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **23549**

график: **149/70**

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Установленные приборы: | Вычислитель: ВКТ-7 № 207133 | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 29.03.2025 | Режим (схема): ОП: СИ-3 Т3-1 ФТ-1; |
| Подающий трубопровод (M1) | расходомер: ПРЭМ | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,263 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут: | Gот.= 79,8987 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|-----------------|----|----|------------|---------|----|----|---------|-----------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | | кгс/см2 |
| 23.12.2022 | 24,00 | | 127,25 | 127,25 | 0,00 | 91,40 | 54,49 | 36,91 | | | | | | | | | | | | | 4,71 | |
| 24.12.2022 | 24,00 | | 127,44 | 126,59 | 0,85 | 91,03 | 54,08 | 36,95 | | | | | | | | | | | | | 4,76 | |
| 25.12.2022 | 24,00 | | 126,84 | 124,31 | 2,53 | 91,16 | 53,67 | 37,49 | | | | | | | | | | | | | 4,90 | |
| 26.12.2022 | 24,00 | | 126,86 | 124,10 | 2,76 | 91,00 | 53,25 | 37,75 | | | | | | | | | | | | | 4,95 | |
| 27.12.2022 | 24,00 | | 127,09 | 123,50 | 3,59 | 90,64 | 52,70 | 37,94 | | | | | | | | | | | | | 5,02 | |
| 28.12.2022 | 24,00 | | 128,33 | 128,11 | 0,22 | 91,38 | 53,85 | 37,53 | | | | | | | | | | | | | 4,84 | |
| 29.12.2022 | 24,00 | | 130,27 | 129,61 | 0,66 | 90,17 | 53,79 | 36,38 | | | | | | | | | | | | | 4,78 | |
| 30.12.2022 | 24,00 | | 131,18 | 129,86 | 1,32 | 87,08 | 52,63 | 34,45 | | | | | | | | | | | | | 4,59 | |
| 31.12.2022 | 24,00 | | 130,44 | 130,00 | 0,44 | 85,50 | 52,38 | 33,12 | | | | | | | | | | | | | 4,35 | |
| 01.01.2023 | 24,00 | | 130,56 | 130,12 | 0,44 | 84,92 | 52,41 | 32,51 | | | | | | | | | | | | | 4,27 | |
| 02.01.2023 | 24,00 | | 128,36 | 128,14 | 0,22 | 85,24 | 51,85 | 33,39 | | | | | | | | | | | | | 4,31 | |
| 03.01.2023 | 24,00 | | 128,68 | 127,80 | 0,88 | 86,42 | 52,23 | 34,19 | | | | | | | | | | | | | 4,45 | |
| 04.01.2023 | 24,00 | | 128,47 | 128,02 | 0,45 | 89,68 | 53,53 | 36,15 | | | | | | | | | | | | | 4,68 | |
| 05.01.2023 | 24,00 | | 126,11 | 123,80 | 2,31 | 90,81 | 52,86 | 37,95 | | | | | | | | | | | | | 4,92 | |
| 06.01.2023 | 24,00 | | 125,98 | 123,87 | 2,11 | 91,33 | 52,65 | 38,68 | | | | | | | | | | | | | 4,99 | |
| 07.01.2023 | 24,00 | | 126,04 | 123,31 | 2,73 | 91,40 | 52,63 | 38,77 | | | | | | | | | | | | | 5,04 | |
| 08.01.2023 | 24,00 | | 122,55 | 122,55 | 0,00 | 90,48 | 50,93 | 39,55 | | | | | | | | | | | | | 4,86 | |
| 09.01.2023 | 24,00 | | 124,52 | 123,47 | 1,05 | 90,79 | 51,23 | 39,56 | | | | | | | | | | | | | 4,99 | |
| 10.01.2023 | 24,00 | | 125,84 | 123,79 | 2,05 | 91,39 | 51,87 | 39,52 | | | | | | | | | | | | | 5,09 | |
| 11.01.2023 | 24,00 | | 127,16 | 125,66 | 1,50 | 90,69 | 52,61 | 38,08 | | | | | | | | | | | | | 4,93 | |
| 12.01.2023 | 24,00 | | 126,28 | 124,38 | 1,90 | 87,94 | 51,47 | 36,47 | | | | | | | | | | | | | 4,71 | |
| 13.01.2023 | 24,00 | | 128,05 | 127,16 | 0,89 | 87,09 | 51,93 | 35,16 | | | | | | | | | | | | | 4,55 | |
| 14.01.2023 | 24,00 | | 129,16 | 128,50 | 0,66 | 85,79 | 52,05 | 33,74 | | | | | | | | | | | | | 4,40 | |
| 15.01.2023 | 24,00 | | 129,60 | 128,28 | 1,32 | 84,93 | 51,98 | 32,95 | | | | | | | | | | | | | 4,34 | |
| 16.01.2023 | 24,00 | | 129,37 | 128,71 | 0,66 | 85,48 | 52,03 | 33,45 | | | | | | | | | | | | | 4,37 | |
| 17.01.2023 | 24,00 | | 129,34 | 129,12 | 0,22 | 85,22 | 52,05 | 33,17 | | | | | | | | | | | | | 4,31 | |
| 18.01.2023 | 24,00 | | 131,53 | 131,31 | 0,22 | 85,70 | 52,62 | 33,08 | | | | | | | | | | | | | 4,37 | |
| 19.01.2023 | 24,00 | | 133,18 | 132,74 | 0,44 | 85,62 | 52,71 | 32,91 | | | | | | | | | | | | | 4,41 | |
| 20.01.2023 | 24,00 | | 129,94 | 129,50 | 0,44 | 84,09 | 51,69 | 32,40 | | | | | | | | | | | | | 4,24 | |
| 21.01.2023 | 24,00 | | 127,02 | 126,59 | 0,43 | 85,30 | 51,43 | 33,87 | | | | | | | | | | | | | 4,33 | |
| 22.01.2023 | 22,00* | | 115,51 | 115,30 | 0,21 | 85,12 | 50,95 | 34,17 | | | | | | | | | | | | | 3,96 | |
| Среднее | 23,94 | | 128,05 | 126,97 | 1,08 | 88,22 | 52,47 | 35,75 | | | | | | | | | | | | | 4,64 | |
| Итого | 742,00 | | 3958,95 | 3925,45 | 33,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 143,42 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2 час 0,39 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2 час 0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,11 °C 0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **143,81 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 23.02.2023 09:21 GMT+03:00
 Представитель теплоснабжающей организации
 e01e2d2c-8c10-49a9-abc1-b3a89974f76c



Идентификатор документа e6fe2d2c-8c10-49a9-a6c1-b9a89974f76c



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 23.02.2023 09:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 27.02.2023 11:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |