

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 37**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10964.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9745**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6057	расходомер:	01.03.2024	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-C1	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-C1	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	30	
Циркуляционный ГВС (M4)		0,12	
Подпиточный трубопровод (Vп)		0,12	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	Gmin=	
		Gmax=	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,756	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 226,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,202
			Qгвс.ср.= 0,0918
			Gгвс.= 36,72
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2022	24,00	*	97,62	83,10	14,52	88,05	51,75	36,30				14,46		14,46	14,91		14,91		83,48					4,30
24.12.2022	24,00	*	62,90	54,78	8,12	81,03	46,80	34,23				12,58		12,58	12,91		12,91		73,35					2,85
25.12.2022	24,00	*	58,29	51,48	6,81	68,59	44,46	24,12				17,94		17,94	18,29		18,29		64,33					2,47
26.12.2022	24,00	*	97,98	84,46	13,52	88,25	50,54	37,70				13,75		13,75	14,20		14,20		83,38					4,39
27.12.2022	24,00	*	97,95	83,58	14,37	86,96	50,05	36,90				14,72		14,72	15,16		15,16		82,69					4,33
28.12.2022	24,00	*	98,91	85,20	13,71	86,16	50,68	35,48				14,05		14,05	14,46		14,46		81,73					4,22
29.12.2022	24,00	*	98,40	84,64	13,76	86,04	50,63	35,41				14,09		14,09	14,47		14,47		81,71					4,20
30.12.2022	24,00	*	99,77	85,36	14,41	85,90	50,79	35,11				14,71		14,71	15,16		15,16		81,45					4,25
31.12.2022	24,00	*	103,24	86,19	17,05	84,98	51,02	33,96				17,50		17,50	17,98		17,98		80,59					4,37
01.01.2023	24,00	*	96,67	85,42	11,25	84,73	50,84	33,90				11,44		11,44	11,74		11,74		80,16					3,85
02.01.2023	24,00	*	97,95	84,22	13,73	84,68	50,12	34,56				14,01		14,01	14,46		14,46		80,22					4,08
03.01.2023	24,00	*	98,13	84,65	13,48	85,51	50,36	35,14				13,79		13,79	14,22		14,22		81,03					4,15
04.01.2023	24,00	*	95,98	84,28	11,70	87,67	51,19	36,48				11,95		11,95	12,32		12,32		82,93					4,11
05.01.2023	24,00	*	96,59	81,46	15,13	89,26	50,56	38,70				15,57		15,57	16,10		16,10		85,01					4,50
06.01.2023	24,00	*	96,79	83,52	13,27	90,10	51,00	39,10				13,65		13,65	14,11		14,11		85,75					4,47
07.01.2023	24,00	*	94,77	81,95	12,82	89,21	50,46	38,76				13,09		13,09	13,52		13,52		84,89					4,29
08.01.2023	24,00	*	94,87	78,41	16,46	89,58	48,79	40,79				16,98		16,98	17,51		17,51		85,47					4,68
09.01.2023	24,00	*	94,73	79,77	14,96	89,42	49,14	40,28				15,34		15,34	15,84		15,84		85,26					4,56
10.01.2023	24,00	*	95,70	81,60	14,10	89,84	50,05	39,79				14,36		14,36	14,84		14,84		85,17					4,54
11.01.2023	24,00	*	97,57	83,32	14,25	88,58	50,66	37,93				14,40		14,40	14,84		14,84		84,12					4,43
12.01.2023	24,00	*	96,17	82,20	13,97	86,48	49,70	36,77				14,15		14,15	14,58		14,58		81,67					4,25
13.01.2023	24,00	*	98,16	84,52	13,64	85,70	50,33	35,36				13,81		13,81	14,20		14,20		81,04					4,19
14.01.2023	24,00	*	99,19	85,35	13,84	84,35	50,24	34,11				13,93		13,93	14,33		14,33		79,36					4,09
15.01.2023	24,00	*	100,51	84,53	15,98	84,18	50,25	33,94				16,18		16,18	16,63		16,63		79,29					4,21
16.01.2023	24,00	*	98,94	84,92	14,02	84,57	50,41	34,16				14,14		14,14	14,51		14,51		79,66					4,10
17.01.2023	24,00	*	98,26	84,09	14,17	84,39	50,20	34,19				14,32		14,32	14,77		14,77		79,56					4,08
18.01.2023	24,00	*	97,10	83,95	13,15	84,68	50,36	34,31				13,33		13,33	13,71		13,71		79,35					4,01
19.01.2023	24,00	*	98,67	84,38	14,29	84,60	50,40	34,20				14,50		14,50	14,91		14,91		79,15					4,12
20.01.2023	24,00	*	98,46	83,99	14,47	84,29	50,23	34,06				14,65		14,65	15,07		15,07		78,64					4,06
21.01.2023	24,00	*	97,64	82,98	14,66	84,63	49,75	34,87				14,88		14,88	15,27		15,27		77,90					4,14
22.01.2023	24,00	*	96,72	81,81	14,91	84,13	49,04	35,09				15,20		15,20	15,61		15,61		77,03					4,13
Среднее	24,00		95,31	81,62	13,69	85,69	50,03	35,67				14,43		14,43	14,86		14,86		80,82					4,14
Итого	744,00		2954,63	2530,11	424,52							447,47		447,47	460,63		460,63							128,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,3 °C** **0,13** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **128,29** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 23.02.2023 09:21 GMT+03:00
 Представитель: 117cd99c-1308-43e9-b01e-426446c8e085



Идентификатор документа 117cd99c-f308-43e9-b61e-426446c8e085



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	23.02.2023 09:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 10:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа