

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.4[1]  
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-944  
 Номер прибора: 7389  
 Схема измерения: СИ-5

| Дата       | НС, # | п, ч | M1, т    | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т     | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.12.2022 |       | 24   | 160.01   | 72.2     | 6.8         | 162.15    | 44.2     | 5.4         | 28          | -2.14    | 4.391       | 169.88    | 70          | 6.9            | 142.92    | 59.9        | 7              | 10.1              | 26.96           | 3.336      | 7.727       |
| 24.12.2022 |       | 24   | 160.22   | 73.7     | 6.8         | 162.12    | 44.5     | 5.4         | 29.2        | -1.9     | 4.59        | 168.45    | 69.9        | 6.9            | 139.96    | 59.7        | 7              | 10.2              | 28.49           | 3.422      | 8.012       |
| 25.12.2022 |       | 24   | 160.18   | 76       | 6.8         | 161.75    | 45.1     | 5.4         | 30.9        | -1.57    | 4.878       | 166.92    | 70          | 6.9            | 133.63    | 59.5        | 7              | 10.5              | 33.29           | 3.724      | 8.603       |
| 26.12.2022 |       | 24   | 160.23   | 79.9     | 6.8         | 161.69    | 46.2     | 5.4         | 33.7        | -1.46    | 5.326       | 152.41    | 69.9        | 7              | 125.58    | 58.7        | 7.1            | 11.2              | 26.83           | 3.283      | 8.609       |
| 27.12.2022 |       | 24   | 160.46   | 79.8     | 6.8         | 162.41    | 45.9     | 5.4         | 33.9        | -1.95    | 5.338       | 152.63    | 69.9        | 6.9            | 125.65    | 58.8        | 7.1            | 11.1              | 26.98           | 3.277      | 8.615       |
| 28.12.2022 |       | 24   | 160.82   | 77.9     | 6.8         | 162.82    | 45.8     | 5.4         | 32.1        | -2       | 5.065       | 158.34    | 70          | 6.9            | 131.54    | 59.4        | 7              | 10.6              | 26.8            | 3.27       | 8.335       |
| 29.12.2022 |       | 24   | 160.5    | 76.2     | 6.8         | 162.57    | 45.1     | 5.4         | 31.1        | -2.07    | 4.902       | 159.79    | 70          | 6.9            | 127.78    | 59.3        | 7              | 10.7              | 32.01           | 3.598      | 8.5         |
| 30.12.2022 |       | 24   | 160.72   | 74.3     | 6.8         | 162.81    | 44.5     | 5.4         | 29.8        | -2.09    | 4.683       | 163.94    | 70          | 6.9            | 132.72    | 59.6        | 7              | 10.4              | 31.22           | 3.567      | 8.251       |
| 31.12.2022 |       | 24   | 160.88   | 71.8     | 6.8         | 162.98    | 44       | 5.4         | 27.8        | -2.1     | 4.372       | 181.67    | 70.1        | 6.8            | 137.52    | 60.4        | 6.9            | 9.7               | 44.15           | 4.43       | 8.802       |
| 01.01.2023 |       | 24   | 160.7    | 70.3     | 6.8         | 162.89    | 43.5     | 5.4         | 26.8        | -2.19    | 4.195       | 160.07    | 69.8        | 7              | 138.29    | 59.5        | 7.1            | 10.3              | 21.78           | 2.939      | 7.133       |
| 02.01.2023 |       | 24   | 160.9    | 73.3     | 6.8         | 162.91    | 44.1     | 5.4         | 29.2        | -2.01    | 4.627       | 155.86    | 69.8        | 7              | 131.91    | 59.1        | 7.1            | 10.7              | 23.95           | 3.089      | 7.716       |
| 03.01.2023 |       | 24   | 160.56   | 80.2     | 6.8         | 162.21    | 46.5     | 5.4         | 33.7        | -1.65    | 5.362       | 152.87    | 69.8        | 7              | 126.19    | 58.9        | 7.1            | 10.9              | 26.68           | 3.243      | 8.605       |
| 04.01.2023 |       | 24   | 160.56   | 87       | 6.8         | 161.76    | 49.1     | 5.4         | 37.9        | -1.2     | 6.027       | 153.73    | 69.8        | 7              | 128       | 59          | 7.1            | 10.8              | 25.73           | 3.178      | 9.205       |
| 05.01.2023 |       | 24   | 160.54   | 86.9     | 6.8         | 161.79    | 48.5     | 5.4         | 38.4        | -1.25    | 6.083       | 152.76    | 69.8        | 7              | 124.2     | 58.8        | 7.1            | 11                | 28.56           | 3.37       | 9.452       |
| 06.01.2023 |       | 24   | 160.28   | 88.1     | 6.8         | 161.47    | 48.3     | 5.4         | 39.8        | -1.19    | 6.317       | 152.82    | 69.9        | 7              | 125.86    | 58.7        | 7.1            | 11.2              | 26.96           | 3.289      | 9.607       |
| 07.01.2023 |       | 24   | 160.26   | 88.9     | 6.8         | 161.48    | 48.8     | 5.4         | 40.1        | -1.22    | 6.348       | 155.87    | 69.9        | 7              | 127.2     | 58.9        | 7.1            | 11                | 28.67           | 3.408      | 9.756       |
| 08.01.2023 |       | 24   | 160.13   | 82.4     | 6.8         | 161.86    | 45.1     | 5.4         | 37.3        | -1.73    | 5.891       | 161.98    | 70          | 6.9            | 126.74    | 58.8        | 7              | 11.2              | 35.24           | 3.875      | 9.767       |
| 09.01.2023 |       | 24   | 160.2    | 82.9     | 6.8         | 161.94    | 45       | 5.4         | 37.9        | -1.74    | 5.989       | 156.92    | 70          | 6.9            | 126.53    | 58.5        | 7.1            | 11.5              | 30.39           | 3.57       | 9.559       |
| 10.01.2023 |       | 24   | 160.07   | 84.1     | 6.8         | 161.85    | 45.7     | 5.4         | 38.4        | -1.78    | 6.057       | 158.73    | 70          | 6.9            | 128.27    | 58.6        | 7              | 11.4              | 30.46           | 3.596      | 9.654       |
| 11.01.2023 |       | 24   | 159.36   | 79.8     | 6.8         | 161.24    | 45       | 5.5         | 34.8        | -1.88    | 5.425       | 160.81    | 70          | 6.9            | 132.03    | 58.8        | 7              | 11.2              | 28.78           | 3.493      | 8.918       |
| 12.01.2023 |       | 24   | 158.4    | 74.1     | 6.8         | 160.4     | 42.7     | 5.5         | 31.4        | -2       | 4.869       | 160.76    | 70          | 6.9            | 130.21    | 58.8        | 7              | 11.2              | 30.55           | 3.595      | 8.463       |
| 13.01.2023 |       | 24   | 159.65   | 74.7     | 6.9         | 161.49    | 43.6     | 5.5         | 31.1        | -1.84    | 4.868       | 161.24    | 70          | 6.9            | 133.51    | 58.9        | 7              | 11.1              | 27.73           | 3.412      | 8.28        |
| 14.01.2023 |       | 24   | 163.68   | 73.3     | 6.9         | 165.52    | 43.9     | 5.5         | 29.4        | -1.84    | 4.719       | 161.94    | 70          | 6.9            | 130.61    | 59          | 7              | 11                | 31.33           | 3.623      | 8.343       |
| 15.01.2023 |       | 24   | 163.53   | 75.3     | 6.9         | 165.47    | 45.2     | 5.5         | 30.1        | -1.94    | 4.82        | 170.45    | 70          | 6.9            | 132.07    | 59.5        | 7              | 10.5              | 38.38           | 4.067      | 8.887       |
| 16.01.2023 |       | 24   | 164.13   | 72.1     | 6.9         | 166.01    | 44.2     | 5.5         | 27.9        | -1.88    | 4.494       | 160.2     | 69.9        | 6.9            | 132.72    | 59.1        | 7              | 10.8              | 27.48           | 3.353      | 7.847       |
| 17.01.2023 |       | 24   | 164.23   | 67.6     | 6.9         | 166.12    | 42.3     | 5.5         | 25.3        | -1.89    | 4.072       | 158.12    | 69.9        | 6.9            | 131.92    | 59.2        | 7              | 10.7              | 26.2            | 3.242      | 7.315       |
| 18.01.2023 |       | 24   | 164.09   | 70.7     | 6.9         | 165.99    | 43.5     | 5.5         | 27.2        | -1.9     | 4.371       | 153.1     | 69.9        | 6.9            | 124.77    | 58.8        | 7.1            | 11.1              | 28.33           | 3.351      | 7.722       |
| 19.01.2023 |       | 24   | 164.54   | 70.1     | 6.9         | 166.52    | 43.5     | 5.5         | 26.6        | -1.98    | 4.286       | 151.43    | 69.8        | 6.9            | 124.1     | 58.9        | 7              | 10.9              | 27.33           | 3.26       | 7.547       |
| 20.01.2023 |       | 24   | 164.47   | 71.6     | 6.9         | 165.24    | 44       | 5.5         | 27.6        | -0.77    | 4.517       | 154.56    | 69.8        | 6.9            | 127.27    | 59.2        | 7              | 10.6              | 27.29           | 3.262      | 7.779       |
| 21.01.2023 |       | 24   | 165.47   | 75.8     | 6.9         | 165.65    | 45.5     | 5.5         | 30.3        | -0.18    | 5.005       | 155.81    | 69.8        | 7              | 124.89    | 59.1        | 7.1            | 10.7              | 30.92           | 3.488      | 8.493       |
| 22.01.2023 |       | 24   | 165.52   | 77.5     | 7           | 166.98    | 45.9     | 5.5         | 31.6        | -1.46    | 5.143       | 161.95    | 69.9        | 7              | 121.89    | 60.7        | 7              | 9.2               | 40.06           | 3.926      | 9.069       |
| Среднее    |       |      | 161.461  | 77       | 6.8         | 163.164   | 45.1     | 5.4         | 31.9        | -1.703   |             | 159.549   | 69.9        | 6.9            | 129.886   | 59.2        | 7              | 10.8              | 29.662          |            |             |
| Итого      |       | 744  | 5005.29  |          |             | 5058.09   |          |             |             | -52.8    | 157.031     | 4946.01   |             |                | 4026.48   |             |                |                   | 919.53          | 107.538    | 264.569     |
| Досчёт     |       |      | 1481.721 |          |             | 1494.656  |          |             |             | 0        | 40.999      | 1408.076  |             |                | 1141.149  |             |                |                   | 266.927         | 30.707     | 71.706      |
| Снятие     |       |      | -1443.51 |          |             | -1461.099 |          |             |             | 0        | -47.882     | -1486.569 |             |                | -1242.026 |             |                |                   | -244.543        | -30.217    | -78.099     |
| Сумма      |       |      | 5043.501 |          |             | 5091.647  |          |             |             | -52.8    | 150.148     | 4867.517  |             |                | 3925.603  |             |                |                   | 941.914         | 108.027    | 258.175     |

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 941.91 W гвс (Гкал) = 107.84 W без гвс (Гкал) = 150.15  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.01.28 17:30  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

