

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: ПРИБРЕЖНАЯ УЛ, Д.2/41[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44596
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 35.97 | 65 | 7 | 19.04 | 42.8 | 6.5 | 22.1 | 16.93 | 1.521 | 1.521 |
| 24.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 38.05 | 66.5 | 7 | 21.8 | 45.6 | 6.5 | 20.9 | 16.25 | 1.537 | 1.537 |
| 25.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 38.17 | 64.2 | 7 | 17.12 | 42 | 6.5 | 22.3 | 21.05 | 1.733 | 1.733 |
| 26.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 33.86 | 63.6 | 7 | 17.91 | 41.5 | 6.5 | 22.1 | 15.95 | 1.411 | 1.411 |
| 27.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 33.73 | 63.5 | 7 | 17.92 | 41.2 | 6.5 | 22.3 | 15.81 | 1.404 | 1.404 |
| 28.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 35.9 | 63.9 | 7 | 18.24 | 42.2 | 6.5 | 21.7 | 17.66 | 1.524 | 1.524 |
| 29.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 34.83 | 63.8 | 7 | 18.33 | 42 | 6.5 | 21.8 | 16.5 | 1.453 | 1.453 |
| 30.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 38.31 | 64.3 | 7 | 17.8 | 43.8 | 6.5 | 20.5 | 20.51 | 1.683 | 1.683 |
| 31.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 44.86 | 65.9 | 7 | 17.95 | 45.7 | 6.5 | 20.2 | 26.91 | 2.135 | 2.135 |
| 01.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 32.56 | 63.5 | 7 | 18.15 | 42.9 | 6.5 | 20.6 | 14.41 | 1.288 | 1.288 |
| 02.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 34.06 | 63.6 | 7 | 17.21 | 42.4 | 6.5 | 21.2 | 16.85 | 1.438 | 1.438 |
| 03.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 34.41 | 63.6 | 7 | 16.91 | 42.2 | 6.5 | 21.4 | 17.5 | 1.476 | 1.476 |
| 04.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 33.58 | 63.6 | 7 | 17.03 | 43 | 6.5 | 20.5 | 16.55 | 1.401 | 1.401 |
| 05.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 32.73 | 63.3 | 7 | 16.91 | 42 | 6.5 | 21.3 | 15.82 | 1.362 | 1.362 |
| 06.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 33.22 | 63.4 | 7 | 17.07 | 42.1 | 6.5 | 21.3 | 16.15 | 1.388 | 1.388 |
| 07.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 34.61 | 63.6 | 7 | 17 | 42.1 | 6.5 | 21.5 | 17.61 | 1.485 | 1.485 |
| 08.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 36.17 | 63.6 | 7 | 17.23 | 41.9 | 6.5 | 21.7 | 18.94 | 1.579 | 1.579 |
| 09.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 35.55 | 63.3 | 7 | 17.1 | 41.5 | 6.5 | 21.7 | 18.45 | 1.539 | 1.539 |
| 10.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 34.89 | 63.2 | 7 | 17.34 | 41.8 | 6.5 | 21.4 | 17.55 | 1.479 | 1.479 |
| 11.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 35.18 | 63.3 | 7 | 17.57 | 42 | 6.5 | 21.2 | 17.61 | 1.488 | 1.488 |
| 12.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 35.74 | 63.3 | 7 | 17.05 | 41.8 | 6.5 | 21.5 | 18.69 | 1.549 | 1.549 |
| 13.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 35.76 | 63.3 | 7 | 17.41 | 42.1 | 6.5 | 21.2 | 18.35 | 1.531 | 1.531 |
| 14.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 36.5 | 63.5 | 7 | 17.36 | 42.4 | 6.5 | 21.1 | 19.14 | 1.581 | 1.581 |
| 15.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 39.99 | 64 | 7 | 17.16 | 43.2 | 6.5 | 20.9 | 22.83 | 1.819 | 1.819 |
| 16.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 34.65 | 63.3 | 7 | 17.36 | 42.5 | 6.5 | 20.8 | 17.29 | 1.454 | 1.454 |
| 17.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 34.24 | 63.2 | 7 | 17.15 | 42.6 | 6.5 | 20.6 | 17.09 | 1.434 | 1.434 |
| 18.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 34.8 | 63.3 | 7 | 16.54 | 42.3 | 6.5 | 21 | 18.26 | 1.503 | 1.503 |
| 19.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 35.2 | 63.4 | 7 | 16.52 | 42.5 | 6.5 | 20.8 | 18.68 | 1.528 | 1.528 |
| 20.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 34.18 | 63.2 | 7 | 16.53 | 42.7 | 6.5 | 20.5 | 17.65 | 1.455 | 1.455 |
| 21.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 33.91 | 63.2 | 7 | 16.76 | 42.3 | 6.5 | 20.9 | 17.15 | 1.435 | 1.435 |
| 22.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 38.33 | 63.7 | 7 | 15.8 | 42.3 | 6.5 | 21.4 | 22.53 | 1.775 | 1.775 |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 35.611 | 63.8 | 7 | 17.46 | 42.5 | 6.5 | 21.2 | 18.151 | | |
| Итого | | 744 | | | | | | | | | | 1103.94 | | | 541.27 | | | | 562.67 | 47.388 | 47.388 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | 320.499 | | | 157.143 | | | | 163.356 | 13.758 | 13.758 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | -314.055 | | | -147.636 | | | | -166.419 | -13.968 | -13.968 |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 1110.384 | | | 550.777 | | | | 559.607 | 47.178 | 47.178 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2023.01.28 18:21
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

