

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.01.2023 по 22.01.2023

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""  
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.2[1]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02  
 Номер прибора: 222791  
 Схема измерения: СИ-1

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
01.01.2023		24	190.13	71.2	10.2	189.51	44.7	5.6	26.6	0.62	5.081	0
02.01.2023		24	189.61	76.7	10.2	189	46.5	5.6	30.3	0.61	5.768	0
03.01.2023		24	189.21	80.7	10.2	188.38	48	5.6	32.7	0.83	6.219	0
04.01.2023		24	189.13	83.7	10.2	188.24	49.2	5.6	34.5	0.89	6.571	0
05.01.2023		24	188.68	86.8	10.2	187.6	49.9	5.6	36.9	1.08	7.024	0
06.01.2023		24	188.64	87.5	10.2	187.72	49.8	5.6	37.7	0.92	7.159	0
07.01.2023		24	188.4	86.6	10.2	187.48	49.4	5.6	37.3	0.92	7.063	0
08.01.2023		24	188.49	83.2	10.2	187.75	47	5.6	36.2	0.74	6.858	0
09.01.2023		24	188.64	82.6	10.2	187.83	46.7	5.6	35.9	0.81	6.808	0
10.01.2023		24	188.38	82.6	10.2	187.61	46.8	5.6	35.8	0.77	6.773	0
11.01.2023		24	188.06	79.6	10.2	187.31	46.3	5.6	33.4	0.75	6.308	0
12.01.2023		24	188.44	75.6	10.2	187.73	44.9	5.6	30.7	0.71	5.817	0
13.01.2023		24	178.82	71.5	10.2	187.46	43.9	5.6	27.6	-8.64	4.55	0
14.01.2023		24	189.78	69.7	10.2	189.06	43.5	5.6	26.2	0.72	5.004	0
15.01.2023		24	190.15	70	10.2	189.49	43.9	5.6	26.2	0.66	5.005	0
16.01.2023		24	189.36	71.6	10.2	188.51	44.8	5.6	26.9	0.85	5.124	0
17.01.2023		24	188.49	71.5	10.2	187.71	44.7	5.6	26.9	0.78	5.096	0
18.01.2023		24	188.02	71.7	10.2	187.4	44.8	5.6	26.9	0.62	5.087	0
19.01.2023		24	188.15	71.6	10.2	187.49	45.1	5.6	26.5	0.66	5.021	0
20.01.2023		24	187.8	71.7	10.2	187.13	45.4	5.6	26.3	0.67	4.96	0
21.01.2023		24	187.48	75.3	10.2	186.75	46.7	5.6	28.7	0.73	5.405	0
22.01.2023		24	187.06	77.6	10.2	186.27	47.4	5.6	30.2	0.79	5.685	0
Среднее			188.224	77.2	10.2	187.883	46.3	5.6	30.9	0.34		
Итого		528	4140.92			4133.43				7.49	128.388	0
Досчёт			1692.463			1685.906				6.557	46.773	0
Снятие												
Сумма			5833.383			5819.336				14.047	175.161	0

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2023.01.24 14:10  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

**Отчет принят**  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

