

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.01.2023 по 22.01.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.2[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 00045077
 Схема измерения: СИ-1

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
01.01.2023		24	133.09	70.9	10.2	132.56	52.5	5.6	18.4	0.53	2.473	0
02.01.2023		24	132.76	76.3	10.2	132.14	54.7	5.6	21.6	0.62	2.907	0
03.01.2023		24	132.34	80.4	10.2	131.78	57.1	5.6	23.3	0.56	3.109	0
04.01.2023		24	132.21	83.4	10.2	131.66	58.4	5.6	25	0.55	3.335	0
05.01.2023		24	132.04	86.5	10.2	131.53	59.8	5.6	26.7	0.51	3.557	0
06.01.2023		24	132.12	87.2	10.2	131.58	60.2	5.6	27	0.54	3.609	0
07.01.2023		24	132.08	86.3	10.2	131.49	59.5	5.6	26.8	0.59	3.575	0
08.01.2023		24	132.13	82.9	10.2	131.65	56.9	5.6	26	0.48	3.465	0
09.01.2023		24	132.14	82.3	10.2	131.78	56.1	5.6	26.2	0.36	3.472	0
10.01.2023		24	132.02	82.2	10.2	131.62	56.1	5.6	26.1	0.4	3.473	0
11.01.2023		24	131.97	79.3	10.2	131.46	55.4	5.6	23.9	0.51	3.192	0
12.01.2023		24	132.23	75.3	10.2	131.72	53.4	5.6	21.9	0.51	2.927	0
13.01.2023		24	132.51	71.1	10.2	132.04	51.7	5.6	19.4	0.47	2.599	0
14.01.2023		24	132.86	69.4	10.2	132.41	50.8	5.6	18.6	0.45	2.505	0
15.01.2023		24	133.09	69.8	10.2	132.85	51.8	5.6	18	0.24	2.412	0
16.01.2023		24	132.48	71.4	10.2	132.4	52.7	5.6	18.7	0.08	2.474	0
17.01.2023		24	132.01	71.3	10.2	131.84	52.3	5.6	19	0.17	2.518	0
18.01.2023		24	131.88	71.4	10.2	131.83	51.8	5.6	19.6	0.05	2.597	0
19.01.2023		24	137.05	71.4	10.2	131.72	51.6	5.6	19.8	5.33	2.99	0
20.01.2023		24	131.78	71.4	10.2	131.43	51.4	5.6	20	0.35	2.652	0
21.01.2023		24	131.59	75	10.2	131.46	51.9	5.6	23.1	0.13	3.049	0
22.01.2023		24	131.27	77.3	10.2	131.18	52.8	5.6	24.5	0.09	3.223	0
Среднее			132.439	76.9	10.2	131.824	54.5	5.6	22.4	0.615		
Итого		528	2913.65			2900.13				13.52	66.113	0
Досчёт			1193.22			1185.249				7.971	25.075	0
Снятие												
Сумма			4106.87			4085.379				21.491	91.188	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.01.24 14:18
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

