Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 п Gmin= 0.16 Gmax= 72
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0.16 Gmax= 72
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= 0.067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0.027 Gmax= 12
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 2_СЦО+ГВС_февраль_Н
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.6726 Qвент.=11 Qтех.пот.=22";"Qот=0.6726 Qвент.=11 Qтех.пот.=22 Qгвс=0.2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.2023	24.00		546.27	504.22	42.05	83.92	65.82	18.10	7.90	3.80		250.95	208.97	41.99	258.82	214.31	44.51	-	83.72	74.88				12.71
24.01.2023	24.00		549.75	508.88	40.87	84.81	66.28	18.54	7.90	3.80		250.98	210.28	40.70	259.00	215.76	43.24	-	84.60	75.68				12.96
25.01.2023	24.00		558.28	517.43	40.85	84.67	66.60	18.06	7.90	3.80		253.18	212.43	40.74	261.24	217.98	43.26	-	84.46	75.76				12.86
26.01.2023	24.00		496.36	456.21	40.15	84.25	67.63	16.61	7.90	3.80		264.51	224.10	40.41	272.84	229.94	42.89	-	83.93	75.72				11.01
27.01.2023	24.00		404.50	363.81	40.69	83.97	66.93	17.03	7.90	3.80		278.63	237.18	41.45	287.37	243.38	43.99	-	83.72	75.77				9.66
28.01.2023	24.00		495.04	452.91	42.13	83.96	65.11	18.85	7.90	3.80		260.67	218.21	42.47	268.85	223.83	45.01	-	83.75	75.23				12.12
29.01.2023	24.00		541.84	499.72	42.12	84.43	66.23	18.19	7.90	3.80		257.33	214.77	42.56	265.48	220.39	45.09	-	84.23	75.87				12.70
30.01.2023	24.00		515.34	475.29	40.04	83.66	65.83	17.83	7.90	3.80		263.26	222.51	40.75	271.46	228.28	43.17	-	83.40	75.44				11.88
31.01.2023	24.00		485.49	443.99	41.50	81.83	64.13	17.71	7.90	3.80		268.14	225.76	42.38	276.17	231.39	44.78	-	81.65	73.89				11.30
01.02.2023	24.00		483.16	442.36	40.81	81.07	63.68	17.40	7.90	3.80		267.34	225.59	41.76	275.21	231.11	44.10	-	80.88	73.18				11.05
02.02.2023	24.00		482.28	441.52	40.76	81.46	64.10	17.36	7.90	3.80		267.18	225.43	41.75	275.11	230.99	44.12	-	81.27	73.46				11.03
03.02.2023	24.00		468.94	428.05	40.88	82.13	64.26	17.87	7.90	3.80		255.99	214.24	41.75	263.70	219.56	44.15	-	81.94	73.67				11.05
04.02.2023	24.00		425.48	386.50	38.99	82.01	61.71	20.30	7.90	3.80		202.41	163.28	39.13	208.48	167.03	41.45	-	81.74	70.73				11.09
05.02.2023	24.00		413.46	372.14	41.32	82.19	61.21	20.98	7.90	3.80		197.79	157.00	40.79	203.75	160.60	43.15	-	81.91	70.55				11.24
06.02.2023	24.00		429.93	390.60	39.33	82.25	61.79	20.45	7.90	3.80		204.93	165.58	39.35	211.11	169.45	41.66	-	81.99	71.34				11.27
07.02.2023	24.00		427.43	388.23	39.19	81.65	61.06	20.59	7.90	3.80		203.99	164.61	39.38	210.06	168.41	41.65	-	81.39	70.83				11.23
08.02.2023	24.00		433.12	393.46	39.66	81.54	61.04	20.50	7.90	3.80		206.78	166.86	39.93	212.92	170.72	42.20	-	81.29	70.96				11.34
09.02.2023	24.00		435.33	396.48	38.85	81.47	61.27	20.20	7.90	3.80		207.58	168.42	39.16	213.73	172.33	41.41	-	81.21	71.04				11.21
10.02.2023	24.00		433.57	394.27	39.31	81.36	61.06	20.30	7.90	3.80		207.08	167.44	39.64	213.21	171.29	41.91	-	81.10	70.74				11.24
11.02.2023	24.00		426.54	386.47	40.07	81.81	61.08	20.73	7.90	3.80		204.27	163.87	40.40	210.37	167.66	42.72	-	81.56	70.90				11.33
12.02.2023	24.00		420.68	380.59	40.09	82.37	61.10	21.26	7.90	3.80		201.69	161.31	40.38	207.79	165.06	42.73	-	82.11	71.14				11.44
13.02.2023	24.00		439.38	399.89	39.50	81.86	61.74	20.12	7.90	3.80		209.53	169.73	39.80	215.80	173.70	42.10	-	81.61	71.42				11.32
14.02.2023	24.00		435.81	396.04	39.78	80.87	61.09	19.78	7.90	3.80		208.06	167.98	40.08	214.15	171.82	42.33	-	80.62	70.48				11.09
15.02.2023	24.00		434.76	396.44	38.32	80.92	61.19	19.73	7.90	3.80		207.13	168.47	38.66	213.20	172.33	40.87	-	80.68	70.59				10.97
16.02.2023	24.00		433.64	393.53	40.11	80.49	60.82	19.67	7.90	3.80		207.27	166.88	40.39	213.29	170.67	42.62	-	80.24	70.16				11.01
17.02.2023	24.00		423.19	383.70	39.49	80.09	59.90	20.20	7.90	3.80		202.55	162.83	39.71	208.37	166.44	41.92	-	79.82	69.28				10.95
18.02.2023	24.00		426.57	386.79	39.78	81.47	60.90	20.57	7.90	3.80		204.16	164.17	39.99	210.21	167.92	42.29	-	81.17	70.49				11.24
19.02.2023	24.00		421.91	380.54	41.36	82.13	61.13	21.00	7.90	3.80		202.74	161.21	41.53	208.84	164.94	43.90	-	81.85	70.95				11.43
20.02.2023	24.00		417.26	377.07	40.19	83.45	61.71	21.75	7.90	3.80		200.13	159.91	40.22	206.33	163.70	42.63	-	83.17	71.78				11.60
21.02.2023	24.00		415.90	376.12	39.78	85.75	62.84	22.91	7.90	3.80		199.29	159.53	39.76	205.77	163.46	42.31	-	85.45	73.39				12.07
22.02.2023	24.00		420.30	381.49	38.82	87.04	63.67	23.37	7.90	3.80		200.95	162.16	38.79	207.67	166.28	41.39	-	86.73	74.59				12.34
Среднее	24.00	-	456.18	415.96	40.22	82.61	63.00	19.61	7.90	3.80		226.34	185.83	40.51	233.23	190.35	42.89	-	82.36	72.58				11.48
Итого	744.00		14141.52	12894.73	1246.79							7016.50	5760.71	1255.79	7230.28	5900.74	1329.54	0.00						355.77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	176261.06	164982.10	86333.63	85925.28	88653.88	87752.86	3520.43	806.75	11628.75
	22.02.2023 02:00:00	176296.32	165014.19	86350.46	85938.93	88671.27	87766.86	3521.46	807.19	11630.75

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 355.77 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 1272.23 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.