Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 8818.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-1_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00		149.62	130.61	19.01	81.96	43.36	38.60	5.00	4.00		19.18	0.00	0.00	19.69	0.00	19.69	-	76.51	0.00				6.61
24.01.2023	24.00		151.51	131.87	19.64	82.81	43.59	39.23	5.00	4.00		19.62	0.00	0.00	20.15	0.00	20.15	-	77.28	0.00				6.81
25.01.2023	24.00		154.33	134.34	19.99	82.78	44.42	38.37	5.00	4.00		20.01	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56	-	77.83	0.00				6.82
26.01.2023	24.00		154.20	136.29	17.91	82.46	44.94	37.52	5.00	4.00		17.88	0.00	0.00	18.39	0.00	18.39	-	78.75	0.00				6.60
27.01.2023	24.00		154.42	136.03	18.39	82.29	44.83	37.47	5.00	4.00		18.41	0.00	0.00	18.92	0.00	18.92	-	78.27	0.00				6.62
28.01.2023	24.00		153.15	132.19	20.96	82.14	43.81	38.33	5.00	4.00		21.23	0.00	0.00	21.79	0.00	21.79	-	76.67	0.00				6.79
29.01.2023	24.00		157.09	134.69	22.40	82.60	44.42	38.17	5.00	4.00		22.75	0.00	0.00	23.35	0.00	23.35	-	75.86	0.00				7.00
30.01.2023	24.00		158.59	138.59	20.00	82.00	44.96	37.05	5.00	4.00		20.10	0.00	0.00	20.65	0.00	20.65	-	78.02	0.00				6.78
31.01.2023	24.00		155.47	137.49	17.97	80.19	44.22	35.97	5.00	4.00		18.02	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	-	77.03	0.00				6.39
01.02.2023	24.00		155.84	136.46	19.38	79.38	43.84	35.54	5.00	4.00		19.37	0.00	0.00	19.87	0.00	19.87	-	75.79	0.00				6.39
02.02.2023	24.00		155.99	136.26	19.73	79.85	43.96	35.88	5.00	4.00		19.74	0.00	0.00	20.26	0.00	20.26	-	75.90	0.00				6.47
03.02.2023	24.00		154.23	134.37	19.86	80.47	43.77	36.71	5.00	4.00		19.85	0.00	0.00	20.37	0.00	20.37	-	76.40	0.00				6.54
04.02.2023	24.00		153.45	133.93	19.52	80.38	43.37	37.01	5.00	4.00		19.52	0.00	0.00	20.03	0.00	20.03	-	75.99	0.00				6.53
05.02.2023	24.00		149.50	126.85	22.65	80.57	42.52	38.04	5.00	4.00		22.73	0.00	0.00	23.27	0.00	23.27	-	72.15	0.00				6.66
06.02.2023	24.00		155.43	135.18	20.25	80.76	43.31	37.46	5.00	4.00		20.39	0.00	0.00	20.92	0.00	20.92	-	75.91	0.00				6.70
07.02.2023	24.00		154.01	134.68	19.33	80.07	43.14	36.93	5.00	4.00		19.57	0.00	0.00	20.07	0.00	20.07	-	74.60	0.00				6.53
08.02.2023	24.00		155.97	136.98	18.99	79.99	43.39	36.60	5.00	4.00		19.36	0.00	0.00	19.86	0.00	19.86	-	75.90	0.00				6.54
09.02.2023	24.00		156.56	137.91	18.65	79.98	43.75	36.24	5.00	4.00		19.01	0.00	0.00	19.51	0.00	19.51	-	75.73	0.00				6.49
10.02.2023	24.00		156.12	137.94	18.18	79.81	43.57	36.25	5.00	4.00		18.47	0.00	0.00	18.96	0.00	18.96	-	76.41	0.00				6.46
11.02.2023	24.00		154.80	132.62	22.18	80.26	43.39	36.87	5.00	4.00		22.10	0.00	0.00	22.64	0.00	22.64	-	73.09	0.00				6.67
12.02.2023	24.00		153.21	128.57	24.64	80.83	42.93	37.90	5.00	4.00		24.39	0.00	0.00	24.95	0.00	24.95	-	70.84	0.00				6.87
13.02.2023	24.00		158.79	138.47	20.31	80.33	44.14	36.19	5.00	4.00		20.02	0.00	0.00	20.53	0.00	20.53	-	74.99	0.00				6.65
14.02.2023	24.00		156.69	137.76	18.93	79.40	43.89	35.51	5.00	4.00		18.71	0.00	0.00	19.19	0.00	19.19	-	74.71	0.00				6.40
15.02.2023	24.00		157.46	137.39	20.08	79.40	43.97	35.43	5.00	4.00		19.82	0.00	0.00	20.33	0.00	20.33	-	74.58	0.00				6.47
16.02.2023	24.00		156.39	136.16	20.23	79.12	43.94	35.19	5.00	4.00		20.02	0.00	0.00	20.51	0.00	20.51	-	73.18	0.00				6.40
17.02.2023	24.00		153.07	133.36	19.71	78.52	42.77	35.74	5.00	4.00		19.56	0.00	0.00	20.03	0.00	20.03	-	72.64	0.00				6.32
18.02.2023	24.00		154.63	133.35	21.28	79.91	43.14	36.77	5.00	4.00		21.08	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	-	72.84	0.00				6.61
19.02.2023	24.00		153.70	129.26	24.43	80.61	43.03	37.57	5.00	4.00		24.22	0.00	0.00	24.79	0.00	24.79	-	71.10	0.00				6.83
20.02.2023	24.00		151.51	131.43	20.08	81.71	42.91	38.80	5.00	4.00		19.77	0.00	0.00	20.29	0.00	20.29	-	75.90	0.00				6.75
21.02.2023	24.00		150.99	131.00	19.99	83.99	43.15	40.84	5.00	4.00		19.68	0.00	0.00	20.22	0.00	20.22	-	78.11	0.00				7.04
22.02.2023	24.00		151.86	133.02	18.84	85.32	43.62	41.70	5.00	4.00		18.44	0.00	0.00	18.97	0.00	18.97	-	79.85	0.00				7.16
Среднее	24.00	-	154.47	134.36	20.11	80.96	43.68	37.29	5.00	4.00		20.10	-	-	20.62	-	20.62	-	75.58	-				6.64
Итого	744.00		4788.58	4165.05	623.52							623.02	0.00	0.00	639.18	0.00	639.18	0.00						205.87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	63850.63	52988.90	9566.24	0.00	9778.34	0.00	2620.74	656.72	11773.33
	22.02.2023 02:00:00	63863.18	53000.13	9567.53	0.00	9779.67	0.00	2621.32	656.82	11775.33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **205.87** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **639.18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 20.02.2023 г.